

11/11/JAVYS DODATOK č. 4

237 983,87 EUR

nimm.
produkt # - #1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 9/01/104/2013 Obdobie: november
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 4
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 november 2013				237 983,87
Spolu za práce a služby				237 983,87

Prílohy:

Rekapitulácia činností za november 2013

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Slamková Elena vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	16.12.	16. DEC. 2013	16.12.
Podpis			

		Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.11.2013 - 30.11.2013	
KO	Názov KO	Činnosti	
30305	Správa TECHNO - prevádzková budova, obj. 47	pravidelné	operatívne
		prevádzkový zámočník PO- zmenový:	elektro:
		Obsluha zariadení VS v obj. 47	Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov
		Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47	Oprava osvetlenia vo WC muží
		Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní	Oprava osvetlenia v m. č. 307 a 309
		Odstaňovanie drobných závad saní v obj. 47 výmenou.	Zameriavanie trasy kábla pre napájanie obj. 57
		prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	
		El. zaisťovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47	
		Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47	opud:
		Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47	Oprava saní - vodovodných batérií, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových síťonov
		mechanik MaRZ- zmenový:	Výroba a montáž okopovej lišty na 6p.
		Obsluha zariadení MaRT v obj. 47.	
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 47.	
		Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 47 výmenou.	
		ostatné pravidelné činnosti - denný personál:	
		Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri rádionemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1	
		Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do kontrolovaného pásma.	
		prevádzkový zámočník	
		Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pílna voda) v obj. 27, 38, 52, 66	
		Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66.	
		Odstaňovanie drobných závad saní v obj. 27, 38, 52, 66.	
		ostatné pravidelné činnosti - denný personál:	
		Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť	
		Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť	
		Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť	
		Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť	
		Pochádzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66.	

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
30350	Správa TECHNO-obj. 28. Plynové hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odsťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28</p> <p>Odsťovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.28.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.28.</p> <p>Odsťovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v obj.28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetrie (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol.zariadení v obj.28, 41, 44/10 a 44/20.</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.28, 41, 44/10 a 44/20 na R-príkaz</p>	<p>operatívne</p> <p>elektro:</p> <p>Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov</p> <p>Kontrola hasiacich prístrojov</p> <p>Oprava osvetlenia v potrubnom kanály APK1</p>
30351	Správa TECHNO-HVB. obj. 30, 43, 46 HVB- Reaktorovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odsťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>Odsťovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.30.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.30.</p> <p>Odsťovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácií prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj.30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosolov z ventilačného komína (obj.46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.30 na R-príkaz</p>	<p>elektro</p> <p>Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov obj. 30</p> <p>Odstistenia vývodu ZS30.05.2 v rozvádzači MR30.05</p> <p>Oprava osvetlenia ventilačného komína</p> <p>Kontrola hasiacich prístrojov</p> <p>Odpojenie ovládacieho kábla z miestnej ovládacej skrine MS30-RS v m. č. 728</p> <p>OPUD:</p> <p>Oprava saníty - vodovodných batérií, sociálnych zariadení</p> <p>SKR:</p> <p>- m.č.319, zaistenie a odpojenie nefunkčných káblov z miestností č.323 a č.324 z dôvodu likvidácie technológie, (Amec)</p> <p>- m.č.516, DS, preverenie merania hladiny v dlhodobom sklade 7L16, HZ 1453/2013</p> <p>- m.č.319, oprava poškodeného kábla signalizácie únikov skupiny č.3, únik v m.č.323 (6LA27.4), HZ 1488/2013</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
	pravidelné	operatívne	
30352	Správa TECHNO-HVB, obj. 32, HVB-Medzistrojovňa prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaisťovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32 Pochôdzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32 EI, zaisťovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV Pochôdzková kontrola el.zariadení rozvodne R 6kV Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológii JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozorňa obj.32	elektro: Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov Týždenná kontrola akubaterie 220 V DC Mesačná kontrola akubaterie 220 V DC Kontrola skutočného stavu dokumentácie rozvádzača MR32.34.01 Oprava signalizácie rozvádzača RS0 4-32 do RIS Kontrola skutočného stavu dokumentácie rozvádzača MR32.34.01 Oprava vypínača R6-B20 v rozvodni R6kV	
	mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.32. Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.32 výmenou. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.32 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1- dozorňa obj.32 Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorňa obj.32 Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.32 na R-prikaz Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v HVB	Zaistenie vývodu R6-C27 ČFS Pečeňady Manipulácie v rozvodni R6 kV a transformátoroch T129, T139 Odísťovanie vývodu R6-C27 ČFS Pečeňady Opud: Výmena filtrov na potrubí C-kanalizácie v m.č.47	
30353	Správa TECHNO-HVB, obj. 34, HVB-Strojovňa prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha zariadení VS v obj.34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiaro-plinej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj.34 Pochôdzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj.34 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odísťovanie po oprave a odskúšaní. prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaisťovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 Pochôdzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.34. Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.34. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.34 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál:	elektro: Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov Oprava predživovacej šnúry 230 V Opud: Pretesnenie a sprežádzkovanie vykurovacích telies v obj.34	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 34 na R-príkaz	
		Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ŽP	
30354	Správa TECHO-ŠOV , obj. 41 a zar.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj.41. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj.41. Odstraňovanie drobných závad zariadení MART v obj.41 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozornia obj.41 Zabezpečenie predpísaného monitorovania dývkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.41 na R-príkaz	elektro: Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov Zisťovanie a odstránenie závady na zásuvkovom obvode v m. č. 52 SKR: - spolupráca pri oprave signalizácie únikov sk. č. 12, 13 a 14 - spolupráca pri oprave merania tlaku č. 10P118, HZ 1398/2013 - m.č.109 spolupráca pri výmene snímačov na meranie tlaku 10P1108a10P1110, HZ 1401/2013a HZ1402/2013 - spolupráca pri oprave merania hladiny 12L1102, HZ 1473/2013
30355	Správa TECHO- Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj.42 Pochádzková kontrola technol.zariadení v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demi vody, stlačeného vzduchu a pary Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odsítenie po oprave a odskúšaní prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demi vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch	elektro: Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov Prekážka chladiacich veží Meranie intenzity osvetlenia v obj. 50 Odstraňovanie závad po revízii rozvádzača ER42.2 Odstraňovanie závad po revízii rozvádzača ER718.01 Opud: Opravy v obj.50 vyplývajúce z obnovenia bezpečnostným technikom - oprava zábradlia na schodisku

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	SKR: - spolupráca s dodávateľom pri zapájaní ovládacích skriniek veží č.2 a 3 do rozvádzača EZ42.1 po prekládke veží
30356	Správa TECHO-Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaisťovanie a odisťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.44/10.	elektro: Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov Oprava osvetlenia v m. č. 203 SKR: - kontrola stavu signalizácie únikov v objekte
30357	Správa TECHO-obj. 76B, Experim. spaľovňa VUJE	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.76B	elektro:
30358	Správa TECHO-Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaisťovanie a odisťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106 Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV SO 106 mechanik MaRZ- zmenový: Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	elektro
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaisťovanie a odisťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj.839 a 44/20 Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV v obj.839 a 44/20 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.839 a obj.44/20 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.44/20. Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.44/20. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.44/20 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál:	elektro: Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz	
30360	Správa TECHZ-VDL	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odsiľovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochôdzková kontrola el.zariadení linky VDL.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VDL.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	elektro
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odsiľovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochôdzková kontrola el.zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	elektro.
30362	Správa TECHZ- Demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochôdzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odsiľovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHR.</p> <p>Pochôdzková kontrola el.zariadení linky VICHR.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VICHR.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHR.</p> <p>Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHR.</p>	<p>SKR:</p> <p>- m.č. 714, VICHR, spolupráca s Imart a.s. pri špecifikácii snímačov hladiny vo VTEX</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VÍCHR výmenou.	
		ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VÍCHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz	
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaisťovanie a odísťovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) Pochádzková kontrola el zariadení VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky Rao ...) Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky Rao ...) Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky Rao ...) výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-príkaz	elektro: Kontrola a funkčná skúška frekvenčných meničov vzduchotechnických systémov O34/1 a O34/2 Odstránenie závady signalizácie chodu vzduchotechnického systému O68/1
30365	Správa TECHZ-TTČ	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaisťovanie a odísťovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS). Pochádzková kontrola el zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS). Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS). mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz	SKR: - m.č.700, DLS, týždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani - m.č.700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 7QRA44
30370	EL-Z-obj. 45, kanály	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
	sil. káb.	Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.	operatívne Kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30 Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov Oprava poklopov a káblových lávok v káblových kanáloch EK-V1 až EK-V4 Výmena svietidiel v káblovom kanály EK-V15
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochádzková kontrola el.zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach obj. 528	elektro: Čerpanie olejových kalov zo záchytnej jamy kompresorovej stanice Zisťovanie závady na kompresore K4 Kalibrácia manometrov kompresorovej stanice Oprava kompresora K4 Čistiace a umývacie práce v kompresorovej stanici z dôvodu BOZP Zisťovanie závady na kompresore K2 Odstránenie závady na kompresore K2
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola el.zariadení rozvodne 220kV	elektro: Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el.zariadení rozvodne 110kV	elektro: Meranie zvodičov prepätia rozvodne R220 kV vedenia V284 vo fázach L1, L2 Kontrola a funkčná skúška UPS pre napájanie riadiaceho a informačného systému RIS Výstavba stanovišťa pre DG 1750kVA
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	EI, zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el.zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro: Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K Bežná oprava vonkajšieho osvetlenia areálu A1
Vyracovali:		Ing. Erik Oravec	Overil: 4.12.2013
		ved. odboru podpory vyradovania A1	