

11A/11/JAVYS Dodatok č. 5
346 859,08 EUR

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 2/01/104/2014 Obdobie: február 2014
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Micrová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 Február 2014				346 859,08
Spolu za práce a služby				346 859,08

Prílohy:

Rekapitulácia činností za február 2014
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král' Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	14. III. 2014	11. IV. 2014	14. IV. 2014
Podpis			

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.2.2014 - 28.2.2014		
KO	Názov KO	Činnosti
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	<p>pravidelné</p> <p>prevádzkový zámočník PO - zmenový: Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zariadenie zariadení pred opravou a odistenie po opravě a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 47 výmenou: prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaisťovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.47. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.47. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.47 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj.47 pri rádiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p> <p>operatívne</p> <p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprava osvetlenia v m.č. 011 - oprava osvetlenia v m.č. 414 - oprava osvetlenia na WC - oprava osvetlenia na chodbe 3. posch. - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia <p>OPUD:</p> <p>Oprava saníty - vodovodných batérií, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sifónov</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámočník</p> <p>Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pitná voda) v obj.27,38,52,66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba spaškovkej a dažďovej kanalizácie v obj. 27,38,52,66. Odstraňovanie drobných závad saníty v obj.27,38,52,66. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv časti ústredného kúrenia a vzducho-technických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod.faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.27,38,52,66.</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
			operatívne
30350	Správa TECHNO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odštieňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetre (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20.</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola a skúška núdzového osvetlenia - OPOS rozvádzača DT5 - odsťaňovanie závad z OPOSu rozvádzača DT5
30351	Správa TECHNO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odštieňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácie prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosólov z ventilačného komína (obj. 46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-príkaz</p>	<p>elektro</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstránenie poruchy na napájaní výťahu č. 11 - kontrola a skúška núdzového osvetlenia - kontrola osvetlenia komína - oprava prepínača armatúry sania uhlíkovej kanalizácie 82/2 - OPOS rozvádzača DT3, odsťaňovanie závad z OPOSu rozvádzača DT3 - odstránenie poruchy na napájaní rozvádzača RS30.31 <p>OPUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprava sanitý - vodovodných batérií, sociálnych zariadení - Oprava čerpadla nerezovej špeciálnej kanalizácie - Demontáž elektrickej kovovej lávky. - Výroba a osadenie prechodových plechov cez kotlajnice v m.č. 460
30352	Správa TECHNO-HVB, prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:		elektro:

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
	obj. 32, HVB-Medzistrojovňa	<p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológii JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozoriňa obj. 32</p>	<p>- týždenná kontrola a údržba staničnej akubaterie 220 V DC</p> <p>- obliadka optických boxov v poli C29 rozvodne R6 kV pre ich prekládku do pola C30</p> <p>- oprava osvetlenia v m. č. 155, 59, 90</p> <p>- kontrola usmerňovača GU220-32.1 a rozvádzača Rss220-32</p> <p>- kontrola rozvodne R6kV a R110kV po signalizácii poruchy „T18 – podpáte 1. Stupeň – popud“, odkvityvanie ochrán na rozvodniach</p> <p>- odstránenie poruchy v rozvádzači RS32.15</p> <p>- kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>- oprava osvetlenia na pracovisku PZVO</p> <p>- mesačná kontrola a údržba staničnej akubaterie 220 V DC</p> <p>- odstránenie poruchy na napájaní rozvádzača RS32.3 – nahodený prúdový chránič</p> <p>- kontrola funkčnosti komunikácie z RIS na krajský dispečing</p> <p>- odstraňovanie závad z OPOSu rozvádzača DT4.1</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p>
		<p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 32.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 32.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 32 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1- dozoriňa obj. 32</p> <p>Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozoriňa obj. 32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dývkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 32 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slúčky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>Opud:</p> <p>Oprava, vyčistenie batérií, armatúr a filtrov rozvodov PPV</p> <p>Výmena filtrov ROSEDALE na špeciálnej kanalizácii</p> <p>elektro:</p> <p>- oprava osvetlenia v m. č. 49 obj. 32A</p> <p>- kontrola a skúška núdzového osvetlenia v obj. 32A a 34</p> <p>- oprava zásuvkového okruhu 13F v dielni fragmentácie</p>
30353	Správa TECHNO-HVB, obj. 34, HVB-Strojovňa	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení VS v obj. 34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiarno-pínej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj. 34</p> <p>Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 34</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po opravě a odskúšaní.</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 34.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 34.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 34 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p>	<p>SKR:</p> <p>- oprava ovládania vzduchotechnickej klapky 20/O-34/1 na výtlaku ventilátora regeneračného filtra otryskavacieho zariadenia, HZ 172/2014</p> <p>- VDL, preverenie chodu a ovládania pohonu armatúry 6.04 vo vani V4</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
	pravidelné	operatívne	
	Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 34 na R-prikaz		
	Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ZP		
30354	Správa TECHNO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART v obj.41.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj.41.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART v obj.41 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorná obj.41</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.41 na R-prikaz</p>	
30355	Správa TECHNO-Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</p> <p>Obsluha technologických zariadení v obj.42</p> <p>Pochádzková kontrola technol.zariadení v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaisťovanie zariadení pred opravou a odsítenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odsíťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p>	
		<p>elektro:</p> <p>- prekládka chladiacích veží – úprava elektroinštalácie</p> <p>- kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>- oprava osvetlenia na chodbe a vo WC</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 11B</p> <p>SKR:</p> <p>- oprava signalizačných skriniek meraní únikov v objekte 41, skupiny č.12, 18, 19 a 23, PP 1134/2014</p> <p>- oprava automatického chodu VZT systému O-91 po zákrmite napájania</p>	
		<p>elektro:</p> <p>- oprava osvetlenia v potrubnom kanáli PK1</p> <p>- oprava osvetlenia v potrubnom kanáli PK 18</p> <p>- zaisťovanie a odpojenie čerpadla M-5 a príslušnej uzatváraciej armatúry v rozvážzaci ER42.2</p>	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30356	Správa TECHO-Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.44/10.</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.44/10 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.44/10 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <p>- kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p> <p>SKR:</p> <p>- oprava merania hladiny č. 11LT/9, HZ 191/2014</p>
30357	Správa TECHO-obj. 76B, Experim. spalovňa VÚJE	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.76B</p>	
30358	Správa TECHO-Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV SO 106</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj.839 a 44/20</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV v obj.839 a 44/20</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.839 a obj.44/20</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.44/20.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.44/20.</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.44/20 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.839 a obj.44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.839 a obj.44/20 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <p>- kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>- kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p>
30360	Správa TECHZ-VDL	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>El. zaistovanie a odisťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VDL.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odisťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odisťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHR.</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení linky VICHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VICHR.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHR.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...).</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalnú úniky RaO ...).</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalnú úniky RaO ...).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalnú úniky RaO ...)</p> <p>výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <p>- zaistenie VZT systému O-9 (M32 70043a) v R32.24 z dôvodu opravy systému, odistenie systému po ukončení prác</p> <p>- odistenie VZT systému O-9 (M32 70042b) v R32.24 po ukončení opravy</p> <p>- kontrola VZT O34/1.2</p>
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p>SKR:</p> <p>- m.č. 700, DLS, týždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani</p> <p>- m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odtahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 7QRA44</p> <p>- m.č. 700, oprava monitora v rozvádzači DV3, HZ170/2014</p>
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil káb.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p>elektro:</p> <p>Kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30</p> <p>Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov</p>
30371	obj. 528, kompres.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
			operatívne
	stanica rozvodne 220 kV	El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj.528 Pochádzková kontrola el.zariadení obj.528	<ul style="list-style-type: none"> - oprava osvetlenia v objekte - opakované kontroly kompresorovej stanice po poruche – zistená porucha na kompresore K3 – kompresor neodkalkený z dôvodu zaskrutnutia koncového vypínača pre odkalovanie. Kompresor po oprave odkalovacieho ventilu uvedený do skúšobnej prevádzky a vykonávané pravidelné kontroly - oprava osvetlenia na kompresorovej stanici
		Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach obj.528	
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola el.zariadení rozvodne 220kV	elektro: <ul style="list-style-type: none"> - kontrola a meranie ochrán na meraní rozvodne R220 kV - zaistenie 5. poľa rozvodne R220 kV - výmena zvodica prepätia fázy L3 vedenia V284 v rozvodni R220 kV firmou PPA Energo - odistenie rozvodne R220 kV a uvedenie rozvodne do prevádzky po ukončení prác - oprava osvetlenia v domčeku ochrán pre R220 kV
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el.zariadení rozvodne 110kV	elektro: <ul style="list-style-type: none"> - zosilnenie vývodu na rozvážač ASM - obhládka diaľkovej ochrany pre vedenie V8853 z dôvodu jej výmeny
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701	elektro: <ul style="list-style-type: none"> - OPOS rozvážača DT7 - odstraňovanie závad z OPOSu rozvážača DT7
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el.zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro: <ul style="list-style-type: none"> - Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K - zistená porucha na verejnom osvetlení trasy „B“ – vypadávanie ističa a poisťiek vo fáze L1 a L2, zistený skrat na kábli za stĺpom B12, svietidla od B12 odpojené
Vypracovali:		Ing. Boris Stolarik vedúci odboru elektro a SKR JZ	OMERIL ING. HEKEL - zástupca NIF 4.3.2014
		Ing. Anton Haring vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií	

**Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť
akciová spoločnosť**

Ing. Boris Stolárik
vedúci odboru elektro a SKR JZ

Jaslovské Bohunice
04. 03. 2014

Vážený pán Vančo

Z dôvodu mojej neprítomnosti dňa 05.03.2014 a v súlade s ustanovením § 15, ods. 1 Obchodného zákonníka Vás týmto

poverujem zastupovaním

funkcie vedúceho odboru elektro a SKR JZ, Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Bratislava, v rozsahu povinností tejto funkcie okrem mzdových a organizačných.

Osobitnú pozornosť prosím venovať:

- spoľahlivej a bezpečnej prevádzke zariadení elektro a SKR jadrových zariadení v správe D 2000
- plnení zadaných úloh, vyplývajúcich z porád vedúceho sekcie 2200
- radiačnej, jadrovej, všeobecnej a požiarnej bezpečnosti v rámci JAVYS, a.s.
- plnení operatívnych úloh
- kontrole pracovísk v zmysle plánu pochôdzkových kontrol

Zúčastniť sa na rokovaníach podľa došlých pozvánok pre vedúceho odboru elektro a SKR JZ

Ostatné Vaše práva, povinnosti a zodpovednosť počas zastupovania sú dané Stanovami spoločnosti, Obchodným zákonníkom, ostatnými všeobecnými predpismi a vnútornými predpismi našej spoločnosti.

S pozdravom



Vážený pán
Ing. Peter Vančo
systémový inžinier - elektro
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Bratislava