

1/41 11/JAVYS Dodatok č. 5  
169 868,52 EUR

nám.  
produkt A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: 1/01/104/2014 Obdobie: január 2014
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 Január 2014				169 868,52
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>169 868,52</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za január 2014
---------------------------------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Kráľ Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	24. 03. 2014	24. 3. 2014	24. 03. 2014
Podpis			

		Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.1.2014 - 31.12.2014	
KO	Názov KO		Činnosti
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	pravidelné prevádzkový zámocník PO - zmenov: Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zaisťovanie zariadení pred opravou a odsistenie po oprave a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 47 výmenou. prevádzkový elektrikár HVB - zmenov: El. zaisťovanie a odsiňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 mechanik MARZ - zmenov: Obsluha zariadení MART v obj. 47. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 47. Odstraňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 47 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri rádiomerníckom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej služby na vstupe do kontrolovaného pásma.	operatívne elektro: - oprava osvetlenia vo WC - oprava osvetlenia v čístej šatni - oprava osvetlenia v nečistej šatni - oprava osvetlenia vo WC - oprava osvetlenia v m.č. 302 - oprava osvetlenia v m.č. 011 - oprava osvetlenia v m.č. 414 - oprava osvetlenia na WC
30310	Správa NETECHO - obj. JE A-1	prevádzkový zámocník Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-plná voda) v obj. 27, 38, 52, 66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba spaškovvej a dažďovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66. Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 27, 38, 52, 66. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Správovcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav. častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66.	
30350	Správa TECHO -obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	prevádzkový elektrikár HVB - zmenov: El. zaisťovanie a odsiňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 mechanik MARZ - zmenov:	elektro: - zaisťenie a odpojenie vývodu EBL MR28, 20 v PR0, 4-28, 1 - pripojenie a odsistenie vývodu EBL MR28, 20 v PR0, 4-28, 1 - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - oprava signalizácie VZT O-68/2

KO	Názov KO	Činnosti	
		<b>pravidelné</b>	<b>operatívne</b>
		<p>Obsluha zariadení MART v obj. 28.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 28.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 28 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetric (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok ...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20.</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz</p>	<p>oprava napájania pre odsávanie K28, K27</p> <p>oprava osvetlenia m.č. 38, 39, 40</p>
30351	Správa TECHNO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>EI, zaistovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluga zariadení MART v obj. 30.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 30.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 30 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácií prvkov MART v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MART v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemonštrácie dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosolov z ventilačného komína (obj. 46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-prikaz</p>	<p><b>elektro</b></p> <p>kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>odstraňovanie porúch na napájaní výřanu č. 11</p> <p>úprava elektroinštalácie v m.č. 505</p> <p>odstraňovanie porúch na napájaní výřanu č. 11</p> <p><b>OP.UD:</b></p> <p>Oprava saníty - vodovodných batérií, sociálnych zariadení</p>
30352	Správa TECHNO-HVB, obj. 32, HVB-Medzistrojovňa	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>EI, zaistovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>EI, zaistovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozorníka obj. 32</p>	<p><b>elektro:</b></p> <p>tyždenná kontrola a údržba stanícnej akubaterie 220 V DC</p> <p>oprava osvetlenia v m.č. 174</p> <p>kontrola riadiaceho systému RIS</p> <p>kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>umývanie rozvodní v objekt</p> <p>zistená porucha na usmerňovači GUJ220-32.2. Vypnutie usmerňovača GUJ220-32.2 a zapnutie usmerňovača GUJ220-32.1. Usmerňovač GUJ220-32.2 vypína údržbovacie napätie a zapína vyrovnávacie napätie</p> <p>mesačná kontrola a údržba AKU-baterie</p> <p>oprava usmerňovača GUJ220-32.2</p> <p>obliadka optických boxov v poli C29 rozvodne R6 kV pre ich prekládku do pola C30</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 32.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 32.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 32 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu usudne EPS objektov JE A-1 - dozornia obj. 32</p> <p>Denná kontrola stavu operátorových počítačov a zariadení TIS - dozornia obj. 32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 32 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej služby na vstupe do KP v HVB</p>	<p><b>operatívne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oprava osvetlenia v m.č. 155</li> <li>- príprava podkladov pre pripojenie riadenia DG do RIS</li> <li>- oprava osvetlenia v m.č. 59</li> <li>- kontrola usmernočaca Rss220-32</li> <li>- kontrola rozvodne RskV a R110kV po signalizácii poruchy „T18 – podpäť 1. Stupeň – popud“, odkvívovanie ochán na rozvodniach</li> <li>- odstránenie poruchy v rozvádzači Rss32, 15 – nahodenie ističa F15,24</li> </ul> <p><b>Opud:</b></p> <p>Oprava, vyčistenie batérií, armatúr a filtrov rozvodov PPV</p>
30353	Správa TECHNO-HVB, obj. 34, HVB-Strojovňa	<p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení VS v obj. 34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiarne-plnenej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dení vody, stlačeného vzduchu v obj. 34</p> <p>Pochoďzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 34</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odsistenie po oprave a odskúšaní.</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odsistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p><b>mechanik MaRT- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 34.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 34.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 34 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 34 na R-príkaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola zapojenia blokad na VZT O34/1,2</li> <li>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</li> </ul>
30354	Správa TECHNO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ZP</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odsistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p><b>mechanik MaRT- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 41.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 41.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 41 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu operátorových počítačov a zariadení TIS - dozornia obj. 41</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 41 na R-príkaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov</li> <li>- kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</li> <li>- oprava osvetlenia v potrubnom kanáli PK1</li> </ul> <p><b>SKR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverenie a oprava signalizácie unikov 6L50.3, 19LA101, HZ50/2014, HZ51/2014</li> </ul>
30355	Správa TECHNO-	<b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b>	<b>elektro:</b>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
	Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	<p>Obslužba technologických zariadení v obj. 42</p> <p>Pochoďzková kontrola technol. zariadení v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pilnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zariadenie zariadení pred opravou a odsistenie po oprave a odsúšťaní</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odsťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42</p> <p>Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42</p> <p>Odsťovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 42</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pilnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pilnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Odsťovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	<p>Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia svetelných rozvádzačov</p> <p>Prekážka chladiacich veží</p> <p>kontrola pripojenia chladiacich veží po preložení</p> <p>oprava čerpadla 42MS</p> <p>zrušenie provízorneho napájania staveniskového rozvádzača obj. 942N v ER42.2</p> <p>prekážka chladiacich veží – úprava elektroinštalácie</p>
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odsťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>Odsťovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10.</p> <p>Odsťovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-príkaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <p>kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p>
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spaľovňa VUJE	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 76B</p>	
30358	Správa TECHNO- Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odsťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV SO 106</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b></p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odsťovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	
30359	Správa TECHNO-obj.	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p>	<p><b>elektro:</b></p>

KO	Názov KO	prevádzkové	Činnosti operatívne
	839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p>El. zaistovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV v obj. 839 a 44/20</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART v obj. 44/20.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 44/20.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 44/20 výmenou.</p> <p>ostatné prevádzkové činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz</p>	<p>Skúška funkčnosti nízkoúrovňového osvetlenia svetelných rozvádzačov</p> <p>kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstraňovanie závad</p>
30360	Správa TECHZ-VDL	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL.</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné prevádzkové činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demontaž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné prevádzkové činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demontaž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHR.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VICHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VICHR.</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART linky VICHR.</p>	



KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Počiťoňzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHR.</p> <p>Odstaranie drobných závad zariadení MaRT linky VICHR výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odsiľovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Počiťoňzková kontrola el.zariadení VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...).</p> <p>Odstaranie drobných závad výmenou na el.zariadeniach VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...).</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...).</p> <p>Počiťoňzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...).</p> <p>Odstaranie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...).</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-prikaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <p>- kontrola signalizácie chodu VZT na deblokáčnych skrinách O12a,b , O13c/1,2</p> <p>- kontrola blokad na VZT O16/1,2</p> <p>- odsiľenie VZT systému O-9 (M70042a) v R32,24 a jeho opätovné zaisťenie</p> <p>- odsiľenie poruchy na VZT systému O-9 (M70043b) v R32,24</p> <p>- kontrola zapojenia blokad na VZT P3/1</p> <p>- zaisťenie VZT systému O-9 (M32 70043a) v R32,24 z dôvodu opravy systému, odsiľenie systému po ukončení prác</p> <p>- odsiľenie VZT systému O-9 (M32 70042b) v R32,24 po ukončení opravy</p>
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odsiľovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Počiťoňzková kontrola el.zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Odstaranie drobných závad výmenou na el.zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Počiťoňzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaranie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-prikaz</p>	<p><b>SKR:</b></p> <p>- m.č.700, DLS, týždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani</p> <p>- m.č.700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 7CRA44</p> <p>- m.č.700, výmena filtrov na sání vodíkových čerpadiel v rozv. DTH2.1, HZ111/2014</p> <p>- m.č.700, oprava monitora v rozvážzadi DV3, HZ170/2014</p>
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil.káb.	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>Počiťoňzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p><b>elektro:</b></p> <p>- kontrola elektronizácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30</p> <p>- Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov</p>
30371	obj. 528, kompres.	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p>	<p><b>elektro:</b></p>

KO	Názov KO	Pravidelné	Činnosti
	stanica rozvodne 220 kV	El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochôdzková kontrola el. zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528	operatívne - doľatie oleja do kompresorov K1, K2 a K3 - kontrola kompresorovej stanice po signalizácii poruchy rozvádzača MR35.2, zistená porucha na kompresore K2, kompresor vypnutý a zaisťovaný - zisťovanie závady na kompresore K2 - zisťovanie závady na kompresore K4 - oprava kompresora K4 firmou ČEZ REAL - uvedenie kompresora K4 do skúšobnej prevádzky
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochôdzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV	elektro: - príprava podkladov z dokumentácie pre výmenu diaľančnej ochrany na vedení 8653 - zosilnenie vývodu na rozvádzač ASM - kontrola a meranie ochrán na meraní rozvodne R220 kV
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochôdzková kontrola el. zariadení rozvodne 110kV	elektro: - kontrola ochrany pre vedenie V8653 - skúška UPS pre RIS
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro: Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K
Výpracovali:		Ing. Erik Oravec ved. odboru strojnej technológie a stavieb IZ	Overil: 7.2.2014