

1/A/11/JAVYS dod. 5
382 386,58 €
neinv.
podúčt A - A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 3/01/104/2014 Obdobie: marec 2014
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 Marec 2014				382 386,58
Spolu za práce a služby				382 386,58

Prílohy:

Rekapitulácia činností za marec 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Kráľ Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	23. 04. 2014	23. 04. 2014	23. 04. 2014
Podpis			

		Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.3.2014 - 31.3.2014	
KO	Názov KO	Činnosti	
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	<p>pravidelné</p> <p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zariadení zariadení pred opravou a odstavenie po oprave a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 47 výmenou. prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj. 47. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 47. Odstraňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 47 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri rádionemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do kontrolovateľného pásma.</p>	<p>operatívne</p> <p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprava osvetlenia na chodbe 3. posch. - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia <p>OPUD: Oprava saníty - vodovodných batérií, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových síťonov</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámočník</p> <p>Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.- pitná voda) v obj. 27,38,52,66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj. 27,38,52,66 Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 27,38,52,66</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Správovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrola činnosť Správovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrola činnosť Správovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrola činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod.faktúr, kontrola činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27,38,52,66.</p>	
30350	Správa TECHO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 mechanik MARZ- zmenový:</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola a skúška núdzového osvetlenia




KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetre (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20.</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kapačných výpustí do Zp</p>	<p>operatívne</p>
30351	Správa TECHO-HVB- obj. 30, 43, 46 HVB- Reaktorovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>mechanik MaRZ- zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácií prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosolov z ventilačného komína (obj. 46) do Zp</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dachových príkonov objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-príkaz</p>	<p>elektro</p> <ul style="list-style-type: none"> - pripravenie programu prac pre doplnenie vŕtáčickej pece - oprava osvetlenia v m.č. 344 - zaisťovanie armatúry nerezovej kanalizácie M300115 v rozvádzači MR30.07, odstránenie armatúry po ukončení prác - odstránenie poruchy na napájaní výfahu č. 11 - oprava osvetlenia v m.č. 230 - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - odstraňovanie porevzných závad v rozvádzači RS46.1 - oprava vypínača na RS30.80 - oprava zásuvkovej inštalácie v m.č. 531 - zistená porucha na napájaní rozvádzača R0.4-30.1 – pretrhnutý klinový remeň na isťi AR (OF3) - odstránenie poruchy na napájaní výfahu č. 11 <p>OPUD:</p> <p>Oprava sanitý - vodovodných batérií, sociálnych zariadení</p> <p>SKR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m.č. 425, oprava diaľkového ovládača M550 WAVE, HZ 906/2014 - m.č. 240, 1/4-ročná skúška signalizácie úniku, skupina č.6, obvod 6L.A30.7 <p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - týždenná kontrola a údržba stanícnej akubaterie 220 V DC - oprava osvetlenia v m.č. 86 a 112 - oprava osvetlenia v m.č. 23 - týždenná kontrola a údržba stanícnej akubaterie 220 V DC - výmena rozvádzača RS32.12 a príslušnej svetelnej inštalácie - oprava osvetlenia v m.č. 87 - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia
30352	Správa TECHO-HVB- obj. 32, HVB- Medzistopňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozorná obj. 32</p>	

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		<p>mechanik MarZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MarT v obj. 32</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MarT v obj. 32.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MarT v obj. 32 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu ústredie EPS objektov JE A-1- dozoňa obj. 32</p> <p>Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozoňa obj. 32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 32 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej služby na vstupe do KP v HVB</p>	<p>získavanie závery na napájacím zdroji ovládaná v rozvážzaci MR32 1 1</p> <p>kontrola rozvodne R6kV a rozvodne RO 4-45, 1,2 po signalizácii nadprúdu v nule transformátora T129</p> <p>sekundárne skúšky ochrán v R6kV sekcia A, B, C</p>
30353	Správa TECHNO-HVB, obj. 34, HVB- Strojovňa	<p>prevádzkový zamočník PO- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení VS v obj. 34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiaro-pílny vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj. 34</p> <p>Pochoďzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 34</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní.</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>mechanik MarZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MarT v obj. 34</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MarT v obj. 34.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MarT v obj. 34 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 34 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do Zp</p>	<p>OPUD:</p> <p>Výmena filtračných vozíkov na VZT O-34/1</p> <p>Výmena odstriedivého čerpadla elektrochrom. vane a tesnení na na prírubách potrubných trás.</p> <p>Výroba ochranného krytovania na hydraulických striedačoch US 21600 a HS 300-1</p> <p>Oprava brány - vstup na pracovisko FRG PS 007, PS 008</p> <p>Únik KRAO cez prírubové spoje armatúr, výmena tesnení</p>
30354	Správa TECHNO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>mechanik MarZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MarT v obj. 41.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MarT v obj. 41</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MarT v obj. 41 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozoňa obj. 41</p>	<p>elektro:</p> <p>kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>zaisťovanie čerpadla 5/2 z dôvodu jeho opravy</p> <p>odistenie čerpadla 5/2 a jeho odskúšanie</p> <p>záťažová skúška žeriatu v záhrade obj. 41</p> <p>oprava osvetlenia v APK 1 a v m. č. 116</p> <p>oprava osvetlenia v m. č. 48</p> <p>oprava osvetlenia v m. č. 17</p> <p>výmena vypálených poistiek v rozvážzaci PRIS 1</p> <p>SKR:</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		Pravidelné	Operatívne
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 41 na R-príkaz	- oprava signalizácií unikov sk.č. 12, 18, 19, 23, PPA Energo, PP 1134/2014
30355	Správa TECHNO-Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	<p>Prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj. 42 Pochádzková kontrola technol. zariadení v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-plňnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní</p> <p>Prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 42</p> <p>mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-plňnej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-plňnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	<p>elektro:</p> <p>- kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p> <p>- OPOS rozvádzača MR44, 1 a MR01 pre MOFIS</p> <p>- odstraňovanie závad z revízií rozvádzačov</p> <p>SKR:</p>
30356	Správa TECHNO-Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p>Prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10.</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou.</p> <p>ostane pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <p>- kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p> <p>- OPOS rozvádzača MR44, 1 a MR01 pre MOFIS</p> <p>- odstraňovanie závad z revízií rozvádzačov</p> <p>SKR:</p>
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spaľovňa VUJE	Prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 76B	
30358	Správa TECHNO-Sanacné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p>Prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV SO 106</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p>	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj.839 a 44/20 Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV v obj.839 a 44/20 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.839 a obj.44/20 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.44/20. Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.44/20. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.44/20 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.839 a obj.44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.839 a obj.44/20 na R-prikaz	elektro: kontrola a skúška núdzového osvetlenia kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad
30360	Správa TECHZ-VDL	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL. Pochoďzková kontrola el zariadení linky VDL. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VDL. mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT linky VDL. Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demonáž a triedenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky. Pochoďzková kontrola el zariadení fragmentačnej linky. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach fragmentačnej linky. mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky. Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz	
30362	Správa TECHZ- Demonáž a triedenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochoďzková kontrola el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHR. Pochoďzková kontrola el zariadení linky VICHR	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Odstranovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VICHR.</p> <p>mechanik MarZ - zmenov: Obsluha zariadení Mart linky VICHR. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart linky VICHR. Odstranovanie drobných závad zariadení Mart linky VICHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov: El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>mechanik MarZ - zmenov: Obsluha zariadení Mart VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky Rao ...)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky Rao ...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení Mart VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky Rao ...)</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a osl.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-prikaz</p>	<p>elektro:</p>
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov: El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>mechanik MarZ - zmenov: Obsluha zariadení Mart technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení Mart technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-prikaz</p>	<p>SKR:</p> <p>- m.č. 700, DLS, výždena kontrola stavu unikov PDS v zbernej vani</p> <p>- m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevyšenia koncentrácie vodíka v odtahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 70RA44</p> <p>- m.č. 700, RS, preventívna údržba SKR zariadení, PPA Energo</p>
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil.káb.	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov: Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p>elektro: kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
			operatívne
			Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov - obliadka povodňového káblového kanála pri obj. 32 z dôvodu kolízie s novobudovaným kábl. kanálom EK V41
30371	obj. 528, kompres stanica rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochádzková kontrola el. zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528	elektro: - oprava kompresora K3 - odstienenie kompresora K3 a uvedenie kompresora do prevádzky po oprave - oprava kompresorov K2 a K3 - odstienenie kompresora K2 po oprave a uvedenie kompresora do skúšobnej prevádzky - oprava kompresora K4 - oprava kompresora K1
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV	elektro: - zaistenie vedenia V276 pre transformátor T1R v rozvodni R220 kV
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 110kV	elektro: - pripojenie realizácie dokumentácie výmeny dištančnej ochrany pre vedenie V8853 - výmena elektróna pre transformátor T19 - obliadka zariadení v domčeku ochrán s projekciou z dôvodu rekonštrukcie RIS v rámci projektu C8 - skúška UPS pre RIS - skúška ochrán transformátora T18 a T19
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro: - Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K - zistená porucha na verejnom osvetlení trasy „B“ – vypadávanie ističa a poisťiek vo fázе L1 a L2, zistený skrat na kábli za slúpom B12, svietidlá od B12 odpojené
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el. zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	
Vypracoval:  Ing. Boris Slobodník vedúci odboru elektro a SKR JZ  Ing. Anton Harina vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií  9.4.2014			