

17/11/2014 20:00

254 354,41 EUR

num.

predmet A-A1

Jadrová a vyrádovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>13/01/104/2014</b> Obdobie: <b>október</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024	Bankové spojenie: Tatra banka	
IČ DPH: SK 2022036599	Číslo účtu: 2629106127/1100	
DIČ: 2022036599	Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrádovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretným jadrovým palivom a rádiaktívnymi odpadmi Mierová 19 Bratislava 827 15 IČO 30865433
--

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrádovanie JE A1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 október 2014				254 354,41
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>254 354,41</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za október 2014
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán.,control.a kalk.	<b>Ing. Kráľ Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riadičel' divízie ekonomiky a služieb
Dátum	20.11.2014	20.11.2014	20.11.2014
Podpis			

**Činnosti opäť a údržby na zariadeniach JE A-1.**

01.10.2014 - 31.10.2014

KO	Názov KO	Činnosti
30305	Správa TECHO - prevádzková budova obj. 47	<p><b>pravidelné</b></p> <p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b> Pochodzková kontrola zariadení VS v obj. 47 Technol. Zariadenie zariadení pred opravou a odstúpenie po oprave a odskúšani Odstraňovanie drobných západ sanitky v obj. 47 výmenou. prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistúpanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochodzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odstraňovanie drobných západ výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT v obj. 47 Pochodzková kontrola otvárov a zariadení MaRT v obj. 47 výmenou. Odstraňovanie drobných západ zariadení MaRT v obj. 47 výmenou. <b>ostatné pravidelné činnosti: denny personál:</b> Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri radiochemickom výhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravach a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej služby na vstupe do kontrolovaného pásma.</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p><b>pravidelné</b></p> <p><b>prevádzkový zámočník</b> Pochodzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pitná voda) v obj. 27, 38, 52, 66 Pochodzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a daždovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66 Odstraňovanie drobných západ sanitky v obj. 27, 38, 52, 66</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti: denny personal:</b> Správcovská činnosť: technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie pre prevádzky, udžby a corav stav časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktur, kontrolná činnosť Správcovská činnosť: technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie pre prevádzky, udžby a corav elektro časťi objektov a zariadení, likvidácia dod. faktur, kontrolná činnosť Správcovská činnosť: technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie pre prevádzky, udžby a oprav časti, ľudského kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktur, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a debratície, likvidácia dod.faktur, kontrolná činnosť Pochodzková kontrola a operatívna údržba el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66</p>
30350	Správa TECHO-obj 28, Plynové hospodarstvo CO	<p><b>pravidelné</b></p> <p><b>elektro:</b> El. zaistovanie a odistúpanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochodzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstraňovanie drobných západ výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p>
		<p><b>operatívne</b></p> <p><b>elektro:</b> kontrola funkčnosti nádušového osvetlenia v celom objekte montáž svietidiel na vstupe do objektu po vymenovaní oprava osvetlenia v m.č. 39</p> <p><b>OPUD:</b> oprava sanitný - vodovodných batérií, sociálnych zariadení Odvzdušnenie vykuvacieho systému</p> <p><b>oprava osvetlenia vo WC 6 posch</b></p>

KO	Názov KO	Cinnosť
		<p><b>pravidelné</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochodzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>Odstrihovanie drobných zárad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetrie (vydávanie vstupov, výhodnocovanie a evidencia osobných devok. ...) pri akciach opráv a udržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20</p> <p>Zabezpečenie prepravky monitorov kvapalných výjipstí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dlavkových príkonov objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác oprav a udržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz</p>
30351	Správa TECHO-HVB, prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	<p>obj. 30, 43, 46 HVB- Reaktorovňa</p> <p>El: zaistovanie a odstránenie pre potreby realizácie opráv a spotreby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30.</p> <p>Pochodzková kontrola el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odstrihovanie drobných zárad výmenou na el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Pochodzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Odstrihovanie drobných zárad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácia prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predmetomznej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciach opráv a udržby na obj. 30.</p> <p>Zabezpečenie prepravky monitoru výjipstí aerosolov z ventiláciénego komína (obj. 46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie prečísaného monitorovania dlavkových príkonov objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác oprav a udržby na zariadeniach v obj. 30 na R-prikaz</p>
30352	Správa TECHO-HVB, prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	<p>obj. 32 HVB- Medzistrojovňa</p> <p>El: zaistovanie a odstránenie el zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32.</p> <p>Pochodzková kontrola el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32.</p> <p>Odstrihovanie drobných zárad výmenou na el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32.</p> <p>El: zaistovanie a odstránenie el zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochodzková kontrola el zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozornič. obj. 32</p>

KO	Názov KO	Cinnosti
	pravidelné	
30353	Správa TECHO-HVB: obj. 34., HVB- Sírovňa	<p><b>mechanik MaRZ zmenový:</b> Obsluha zaradení MaRT v obj.32 Počítadlová kontrola obvodov a zaradení MaRT v obj.32 Odstraňovanie drobných zával zaradení MaRT v obj.32 vymenou ostatné pravidelné činnosti - člený personál: Denná kontrola stavu ustreďne EPS objektov JE A-1- dozoria obj.32 Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zaradení TiS - dozoria obj.32 Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.32 pred povolením prací a udížby na zaradeniach v obj.32 na R-priekaz Zabezpečenie prevádzky hygienickej služky na vstupe do KP v HVB</p>
30354	Správa TECHO-ŠOV: obj. 41 a zar	<p><b>prevádzkový zámočník PO, zmenový:</b> Obsluha zaradení VS v obj.34, manipulácie na potrubných rozvodoch pozárano-pitnej vody, vyskurovacej, vody, chladiacej vody, dem. vody, stlačeného vzduchu v obj.34 Počítadlová kontrola zaradení a potrubných rozvodov v obj.34 Technol. zaistenie zaradení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšani,</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI. zaistovanie a odistovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 Počítadlová kontrola el. zaradení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 Odstraňovanie drobných zával vymenou na el. zaradení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 <b>mechanik MaRZ zmenový:</b> Obsluha zaradení MaRT v obj.34 Počítadlová kontrola obvodov a zaradení MaRT v obj.34 Odstraňovanie drobných zával zaradení MaRT v obj.34 vymenou ostatné pravidelné činnosti: člený personál: Zabezpečenie preupísanenia monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.34 pred povolením prací a udížby na zaradeniach v obj.34 na R-priekaz Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ŽP</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI zaistovanie a odistovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Počítadlová kontrola el. zaradení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Odstraňovanie drobných zával vymenou na el. zaradení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 <b>mechanik MaRZ zmenový:</b> Obsluha zaradení MaRT v obj.41 Počítadlová kontrola obvodov a zaradení MaRT v obj.41 Odstraňovanie drobných zával zaradení MaRT v obj.41 vymenou ostatné pravidelné činnosti - člený personál: Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zaradení TiS - dozoria obj.41</p>
		<p><b>operativne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstraňovanie porevných zával</li> <li>- inštalácia automatického zásahu medzi T18, T19 a DG v rozvodni R6 kV</li> <li>- sekundárska skúšky ochrany v poli C29 rozvodne R6 kV</li> <li>- transport rozvádzacov pre kompenzáciu a ich osadenie</li> <li>- oprava prevodníka výkonu na meraní T125 v R0,4-32,2</li> <li>- odstránenie závaly na separátore nežádnych kovov linky na spracovanie filtrov</li> <li>- zaistenie rozvádzaceja RS809_2 v rozvádzacej RS0,4-32 z dôvodu bežnej opravy, uvedenie rovadzca do pôvodného stavu po ukončení prací</li> <li>- bežna oprava rozvádzaca MR32,2</li> </ul> <p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola a skúška nádzovenej osvetlenia</li> <li>- odstraňovanie zával z kontroly BOZP vo vymenovkovej stanici</li> <li>- identifikávanie poruchy na napájaní rozvádzaceja RS34_1 – porucha na svetelnom obvode EL1 107</li> <li>- svetelný obvod zaistenie svetelného obvodu po odpojení poškodeného svetidla</li> <li>- transport rozvádzacov pre kompenzáciu a ich osadenie</li> </ul> <p><b>SKR:</b></p> <p><b>OPUD:</b> Výroba věšiaka na prílby a jiné štity</p> <p>Oprava zavítok prirub čerpadiel C7 na elektrochemickej vani V6</p> <p>Oprava schodíkov na CMP</p> <p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skúška funkčnosti nádzoveneho osvetlenia</li> </ul> <p><b>SKR:</b> - m.č. 109 vymena manometra na výlaku čerpadiela poz. 6/2</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
30355	Sprava TECHO-Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	<p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b> Obsluha technologických zariadení v obj. 42 Pochodzová kontrola technol.zariadení v obj. 42 a potrubných kanalov PK-1,PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiarnej-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dem. vody slačeného vzduchu a pary</p> <p><b>Technol. zariadení pred opravou a odšteňanie po oprave a odskúšaní:</b> El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvozu vlastnej spotreby v obj. 42 Pochodzová kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvozu vlastnej spotreby v obj. 42 Odstránenie drobných záhad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvozu vlastnej spotreby v obj. 42 Obsluha zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanalov PK-1 PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiarnej-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dem. vody slačeného vzduchu a pary v objektoch potrubných kanaloch Pochodzová kontrola obviedov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanalov PK-1 PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiarnej-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dem. vody, slačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných záhad zariadení MaRT výmenou.</p>	<p>- obj. 106, oprava meracích obvodov samičného čerpania v rozvádzaci MRN3, HZ 845/2013</p> <p>- m. č. 17, vyčistenie sondy merania vodivosti břidlového kondenzátu a sondy merania hladiny v odparke</p>
30356	Sprava TECHO-Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvozu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochodzová kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvozu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstránenie drobných záhad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvozu vlastnej spotreby v obj. 44/10 <b>mechanik MARZZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10 Odstraňovanie drobných záhad zariadení MaRT v obj. 44/10 ostatné pravidelné činnosti - idemny personal:</p> <p>Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dävkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, aterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a udržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-priaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstranenie záhad</li> <li>- oprava porušeného kábla pre osvetlenie</li> <li>- oprava osvetenia v m. č. 109</li> </ul> <p><b>SKR:</b></p>
30357	Sprava TECHO-obj. 76B, Experimentálna výstavba VJUJE	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> Pochodzová kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvozu vlastnej spotreby v obj. 76B</p>	
30358	Sprava TECHO-Samačne čerpacie SO 106, pr. č. 704/8	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> El zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a udžby rozvozu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochodzová kontrola el.zariadení napájania 0,4kV SO 106</p>	

KO	Názov KO	Cinnosti
	pravidelné	operativne
30359	Správa TECHO-objektu 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p><b>mechanik MaRZ - zmenový:</b> Pochodzková kontrola obvodov a zaradení MaRT v SO 106 Odstraňovanie drobných závad zaradení MaRT výmenou.</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</b> El. zaistovanie a odstraňovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a udržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20 Pochodzková kontrola el. zaradení na napäjanie 0,4kV v obj. 839 a 44/20 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zaradení napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20</p> <p><b>mechanik MaRZ - zmenový:</b> Obsluha zaradení MaRT v obj. 44/20 Pochodzková kontrola obvodov a zaradení MaRT v obj. 44/20 Odstraňovanie drobných závad zaradení MaRT v obj. 44/20 Ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dävkových príkonov. Obnovovacie aktívov a otočov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prac oprav a udržby na zaradeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz</p>
30360	Správa TECHZ-VDL	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</b> El. zaistovanie a odstraňovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a udržby linky VDL. Pochodzková kontrola el. zaradení linky VDL. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zaradeniach linky VDL. Obrubka zaradení MaRT linky VDL. Pochodzková kontrola obvodov a zaradení MaRT linky VDL. Odstraňovanie drobných závad zaradení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie predpísaneho monitorovania dävkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prac oprav a udržby na zaradeniach linky VDL na R-príkaz</p>
30361	Správa TECHZ-fragmentačná linka	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</b> El. zaistovanie a odstraňovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a udržby fragmentačnej linky. Pochodzková kontrola el. zaradení fragmentačnej linky. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zaradeniach fragmentačnej linky.</p> <p><b>mechanik MaRZ - zmenový:</b> Obrubka zaradení MaRT fragmentačnej linky. Pochodzková kontrola obvodov a zaradení MaRT fragmentačnej linky. Odstraňovanie drobných závad zaradení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie predpísaneho monitorovania dävkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prac oprav a udržby na zaradeniach linky VDL na R-príkaz</p>
30362	Správa TECHZ- Demontáž a inštrumentácia	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</b> Pochodzková kontrola el. zaradení napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>
30363	Správa TECHZ- prevádzková linka	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</b> El. zaistovanie a odstraňovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a udržby linky VCH-R.</p>

KO	Názov KO	Činnosť	
	pravidelné	operatívne	
30364	Správa TÉCHHZ-HVB a VZT	<p>Pochodzovková kontrola el zariadení linky VICHRR.</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach linky VICHRR mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHRR.</p> <p>Pochodzovková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHRR.</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHRR výmenou ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHRR pred povolením prác oprav a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odstraňovanie el.zariadení pre potreby realizacie oprav a údržby VZT systémov HVB a ost technológií HVB (speciálna kanalizácia )</p> <p>Pochodzovková kontrola el zariadení VZT systémov HVB a ost technológií HVB (speciálna kanalizácia...)</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach VZT systémov HVB a ost technológií HVB (speciálna kanalizácia...)</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost technológií HVB (speciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Pochodzovková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost technológií HVB (speciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost technológií HVB (speciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie preopísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác oprav a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost technológií HVB (speciálna kanalizácia...) na R-prikaz</p>	<p>SKR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- m.č. 721 oprava poruchových stavov v poli AF rozvádzací MSCV, HZ 1058/2014</li> </ul>
30365	Správa TECHHZ-TTC	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odstraňovanie el zariadení pre potreby realizacie oprav a údržby technológií TTC (DS a technológií VRS).</p> <p>Pochodzovková kontrola el zariadení technológií TTC (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach technológií TTC (DS a technológií v RS).</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií VRS)</p> <p>Pochodzovková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií VRS)</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií VRS) výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie preopísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác oprav a údržby na zariadeniach technológií TTC (DS a technológií VRS) na R-prikaz</p>	<p>SKR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- m.č. 700 DLS. ľudzová kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani</li> <li>- m.č. 700 VZT O-218 mesačná kontrola signalizácie prevyšenia koncentrácie vodíka v odtahu z DLS podľa HMG-D1, mer. obvod 70RA44</li> </ul>
30370	ELZ- obj. 45. kanály	elektro:	

KO	Názov KO	Činnosti
	<b>pravideľné</b>	
30371	obj. 528, kompres staniča rozvodne 220 kV	<p><b>prevádzkový elektrikár HV&amp;B - zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochôdzková kontrola el. zaradení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zaradeniach obj. 528</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HV&amp;B - zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochôdzková kontrola el. zaradení rozvodne 220kV</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HV&amp;B - zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochôdzková kontrola el. zaradení rozvodne 110kV</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HV&amp;B - zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zaradení pre potreby realizácie opráv a údržby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zaradení napajania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HV&amp;B - zmenový:</b> Pochôdzková kontrola el. zaradení napajania vonkajšieho osvetlenia JE A. osvetlenie 1</p>
30372	obj. 35, RZ 220 kV	<p><b>elektro:</b> zistenie závady na v kompresorej stanici – nelesnosť, zástenie kompresora K4 z dôvodu demontáže a kalibrácie poistných ventilov, odistenie a uvedenie kompresora do prevádzky po ukončení prac</p> <p>- demontaža poistných ventilov na K4 a V4 – kalibrácia montáž poistných ventilov na K4 a V4 – po kalibrácii kontrola kompresorov K3 po poruche odskúšanie kompresora a uvedenie kompresora do prevádzky ponutia kompresorov K1 a K2, kontrola kompresorov, odstraňenie poruchy na napájaní a ich uvedenie do prevádzky doplnenie oleja do kompresorov K1 až K4</p> <p><b>elektro:</b> vymena prasknutej hadickej trakovej vzduchovky na vypínači S6 v rozvodni R110 kV odstranenie poruchy na napájaní zásuvkového obvodu v rozvádzaci R510</p> <p><b>elektro:</b> oprava prevádzkovača pracovníkom ZSE v rozvodni R110 kV bežná oprava transformátora T18 vymena buchholcového reľe transformátora T18 odplyňovanie – filtriácia transformátorového oleja transformátora T18</p> <p><b>elektro:</b> odstraňovanie závad na elektromišiaci obj. 53</p> <p><b>elektro:</b> Skuška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K</p>
	Vypracoval:   Ing. Boris Stolarik vedúci odboru elektro a SKR JZ	<p>Ing. Anton Hrdlicka vedúci odboru koordinácie, plánovania a riadenia energií</p> <p>14. 11. 2014</p>