

1/A/11/JAVYS Dod. č. 6
810 425,22 EUR
neplatné
podanie A-A1

Jadrová a vyrádovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 2/01/104/2015 Obdobie: 1.-3.2015
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024	Bankové spojenie: Tatra banka	
IČ DPH: SK 2022036599	Číslo účtu: 2629106127/1100	
DIČ: 2022036599	Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrádovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretným jadrovým palivom a rádiaktívnymi odpadmi 'Mierová 19 Bratislava 827 15 IČO 30865433	
Cíl zmluvy	30000270
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 6
Názov žiadosti:	Vyrádovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1				
január				139 890,06
február				344 325,77
marec				326 209,42
Spolu za práce a služby				810 425,25

Prílohy:

Rekapitulácia činností

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Luboš vedúci odboru plán.,control.a kalk.	Ing. Kráľ Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	12.01.2015	22.02.2015	12.03.2015
Podpis			

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1,
1.1.2015 - 31.1.2015

KO	Názov KO	Cinnosti
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	<p>prevádzkové</p> <p>prevádzkový zámocník PO- zmenový: Obsluha zariadení V/S v obj. 47 Technol. zariadenie zariadení pred opravou a odstránenie po oprave a odskúšanie Odstranovanie drobných závad sanity v obj. 47 výmenou.</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zastúvanie a odstránenie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odstranovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 47 Pochôdzková kontrola obovodov a zariadení MaRT v obj. 47 Odstranovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 47 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti- denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri rádiochemickeom výhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravach a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej služky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámocník Pochôdzková kontrola potrubných rozvodov (kurenie, pož.-pitná voda) v obj. 27, 38, 52, 66 Pochôdzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dazdovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66 Odstranovanie drobných závad santiy v obj. 27, 38, 52, 66 .</p> <p>ostatné pravidelné činnosti- denný personál: Správcovská činnosť technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácia prevádzky, údržby a opráv stav časti objektov a zariadení, likvidácia dod faktur, kontrolná činnosť Správcovská činnosť technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a oprav elektrické časti objektov a zariadení, likvidácia dod faktur, kontrolná činnosť Správcovská činnosť technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a oprav časti usmernenia kurenia a vzdichotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod faktur, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratrácie, likvidácia dod faktur, kontrolná činnosť Pochôdzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66</p>
30350	Správa TECCHO-obj. 28, Plynove hospodársvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zastúvanie a odstránenie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstranovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 mechanik MaRZ- zmenový:</p>
		<p>operativné</p> <p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprava osvetlenia v 1. suteréne - výmena vypínača v m. č. 16 - oprava osvetlenia vo WC na všetkých poschodiach - odstránenie poruchy na osvetlení WC na 6. Poschodi - odstranenie poruchy na napájani rozvádzacej RS47,7 - oprava osvetlenia v čistej a nečistej sači - oprava osvetlenia vo WC - oprava osvetlenia v CO kryte a na chodbe <p>OPUD</p> <p>Oprava sanit - vodovodných batérií, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sihotov</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
	pravidelné	operatívne	
30351	Správa TECHO-HVB- obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	<p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochodzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 vymanou, ostatné pravidelné činnosti - deméný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej služky na vstupu do KP v obj. 28.</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetrie (vyuávanie vstupov, výhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciach oprav a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kúpalínnych výpusť do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením práč opráv a údržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-priekaz</p> <p>Zabezpečenie prevažkovej elektrikář HVB- zmenový:</p> <p>EI. zisťovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizacie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochodzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30</p> <p>Pochodzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - deméný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácia prívkov MaRT v rámci preventívnej a operativnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemonštrácie dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciach opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevažky monitoru výpusť aerosolov z ventiláčného komína SKR:</p> <p>(obj. 46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prac opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-priekaz</p>	<p>- oprava osvetlenia v m.č. 02</p> <p>- OPUD:</p> <p>Výroba zábradlia na chodbe k obsluhe dozimetrie.</p> <p>Podloženie nerezového umývadla na objekte 28 konzolami - odstranité od steny</p>
30352	Správa TECHO-HVB- obj. 32,HVB-Medzistropovňa	<p>elektro:</p> <p>- oprava napájania zdvíhacieho zariadenia DEMAG</p> <p>- kontrola funkčnosti nájdovoého osvetlenia</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 923</p> <p>- oprava osvetlenia na chodbe podl. +21 m</p> <p>- OPOS rozvádzacov TU1, RW1, SMK vo VICHР kontrola hasiacich prístrojov v rozvodniach a kabilových priestoroch</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 905</p> <p>- kontrola funkčnosti nájdovoého osvetlenia</p> <p>m.č. 317, oprava a nastavenie pohonu armatúry 05-99, HZ 98/2015</p> <p>m.č.325, odovzdanie miestnosti na likvidáciu technológie dodávateľovi m.č. 501, rozvádzac DTH2, výmena filterov na sani vodíkových čerpadiel</p> <p>OPUD:</p> <p>oprava sanity - prečistenie upočatých odlokov z WC</p>	

KO	Názov KO	Cinnosti
	pravidelné	operativne
	<p>El zastúvanie a odstraňovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV Pochôdzková kontrola el.zariadení rozvodne R 6kV Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozora obj.32</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.32. Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.32 Odstraňovanie drobných záhad zariadení MaRT v obj.32 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti: - denný personal: Denná kontrola stavu uistrenej EPS objektov JE A-1 - dozora obj.32 Denná kontrola stavu operátorskych počítačov a zariadení TI.S - dozora obj.32 Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dávkových príkonov objemových aktivít aerosolov, otočov v určených priestoroch obj.32 pred povolením prac opráv a údržby na zariadeniach v obj.32 na R-priekaz Zabezpečenie prevádzky hygienickej služky na vstupe do K-P v HVB</p> <p>OPUD:</p>	<p>kontrola riadiaceho systému RIS kontrola funkčnosti nútového osvetlenia</p> <p>oprava osvetlenia v m.č. 174 odstránenie poruchy na napájaní osvetlenia v rozvádzaci RS32.14 oprava osvetlenia na chodbe podl. +21 m účasť na PKV pola C29 R6 kV projektu A5.A2</p> <p>kontrola hasiacich prístrojov v rozvodniach a kablových priestoroch odstránenie poruchy na osvetleni v m.č. 181.02a.b</p> <p>OPOS rozvádzacé RS32.13, RS32.14 a prislušnej svetelnej inštalácie konfigurácia a nastavenie ochrany pre pripojenie DG v R6 kV a R110 kV</p> <p>skuška ochran na DG32.1 inštalácia kábla pre napájanie MRDS01 z rozv. ĀNG1/V1 záťažová skuška prepoja z R6-7/3 W3/V1 do R6 kV/A priponenkovanie programu KV pre DG32.1</p>
30353	<p>Správa TECHO-HVB, obj. 34, HVB- Strojovna</p> <p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha zariadení VS v obj.34, manipulácie na potrubných rozvodoch pozáamo-pitnej vody, vakuovacej vody, chladacej vody, dem. vody, stačeniaho vzduchu v obj.34 Pochôdzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj.34 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšani.</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El zastúvanie a odstraňovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 Pochôdzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 Odstraňovanie drobných záhad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.34. Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.34 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti: - denný personal: Odstraňovanie drobných záhad zariadení MaRT v obj.34 výmenou. Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dávkových príkonov objemových aktivít aerosolov, otočov v určených priestoroch obj.34 pred povolením prac opráv a údržby na zariadeniach v obj.34 na R-priekaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ŽP</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inštalacia káblor z DG do rozvodne R6 kV - kontrola hasiacich prístrojov v rozvodniach a kablových priestoroch - kontrola funkčnosti nútového osvetlenia <p>SKR:</p> <p>OPUD Výroba montažnych kladiv na rozoberanie prevedových skriň na FRG pracovisku</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
30354	Správa TECHO-ŠOV. prevádzkový električiar HVB - zmenový: obj. 41 a zar.	pravidelné prevádzkové električiar HVB - zmenový: EI zaistovanie a odstránenie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a udžívy napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 Odstraňovanie drobných závad vymenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 mechanik MaRZ - zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 41 Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 41 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 41 Obsluha zariadenia MaRT v obj. 41 Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozornič obj. 41 Zabezpečenie predpisaneho monitorovania davykových príkonov, objektových aktivít aerosolov, otierov v určených priečestoch obj. 41 pred povolením prací opráv a udžívy na zariadeniach v obj. 41 na R-priekaz	operativne - elektró: - oprava napájania pracoviska palenia zásobníkov CO2 - bezna oprava rozvádzacov MR41_1, MR41_1_1, 12GF14005, PR1 - odstranenie závady poruchovej signálizácie na pulte č. 4 vo veľme - prenášenie zariadení poruchovej signálizácie na pulte č. 4 - odstraňovanie poruchivých závad v rozvádzaci MR41_1 - kontrola funkčnosti nádzového osvetlenia
30355	Správa TECHO- Pomočné objekty objektov, obj. 42, 55, 50	prevádzkový zámostník PO - zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj. 42 Pochôdzková kontrola technol. zariadení v obj. 42 a potrubných kanálov PK- 1, PK-18 a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiarovo-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Technol. zariadenie pred opravou a odstranie po oprave a odsúšaní prevádzkový električiar HVB - zmenový: EI: zaistovanie a odstránenie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a udžíby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42 Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42 Odstraňovanie drobných závad vymenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 42 mechanik MaRZ - zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiarovo-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18 a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiarovo- pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT vymenou.	m.č. 6 oprava automatický prečerpávania z jany J1, HZ 77/2015 m.č. 35, preverenie súmčačka hladiny v odpárke - elektró: - oprava osvetlenia v potrubnom kanáli APK1 - kontrola funkčnosti nádzového osvetlenia v obj. 50 - oprava káblevej trasy v potrubnom kanále APK1 - oprava osvetlenia v potrubnom kanále APK1 - oprava osvetlenia v potrubnom kanále APK1
30356	Správa TECHO- Zložisko PRAO a KRAO obj. 44/10	prevádzkový električiar HV-B - zmenový: EI zaistovanie a odstránenie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a udžíby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstraňovanie drobných závad vymenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 mechanik MaRZ - zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 vymenou ostatné pravidelné činnosti - denný personál	elektro: - určovanie elektrozariadení na likvidáciu - zaistenie napájania rozvádzacá MR44_1, rozvádzac je určený na demonštaž - oprava osvetlenia v m.č. 110

KO	Názov KO	Cinnosť
	pravidelné	operativne
	Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dävkovych príkonov, objemovych aktivít aerosólov, otočov v určenych prieskoch obj.44/10 pred povolenim prac opráv a údržby na zariadeniach v obj.44/10 na R-prikaz	
30357	Správa TECHO-obj. 76B, Experimentálna spaľovna VÚJE	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: Pochôdzková kontrola el zariadení napajania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.76B
30358	Správa TECHO-obj. Sanacné čerpanie SO 106, par č 704/8	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: El záistovanie a odstránenie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozводu vlastnej spotreby SO 106 Pochôdzková kontrola el zariadení napajania 0,4kV SO 106 mechanik MaRZ- zmenový: Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106 Odstraňovanie drobných západ zariadení MaRT výmenou
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: El záistovanie a odstránenie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozводu vlastnej spotreby v obj.839 a 44/20 Pochôdzková kontrola el zariadení napajania 0,4kV / obj. 839 a 44/20 Odstraňovanie drobných západ výmenou na el zariadení napajania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.839 a obj.44/20 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/20 Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20. Odstraňovanie drobných západ zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou. Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dävkovych príkonov, objemovych aktív aerosólov, otočov v určenych prieskoch obj.839 a obj.44/20 pred povolenim prac oprav a údržby na zariadeniach v obj 839 a obj.44/20 na R-prikaz
30360	Správa TECHZ-VDL	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: El záistovanie a odstránenie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL Pochôdzková kontrola el zariadení linky VDL Odstraňovanie drobných západ výmenou na el zariadeniach linky VDL mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT linky VDL Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL Odstraňovanie drobných západ zariadení MaRT linky VDL výmenou ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dävkovych príkonov v určených prieskoch linky VDL pred povolenim prac opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demoniza a triedenie	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: El záistovanie a odstránenie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky. Pochôdzková kontrola el zariadení fragmentačnej linky Odstraňovanie drobných západ výmenou na el zariadeniach fragmentačnej linky mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky
		elektro: - bežna oprava rozvadzacov MR34_11_1, MR34_11_11, MR34_12, MR34_12_1, MR34_12_2

KO	Názov KO	Činnosti
	pravidelné	operativne
30362	Správa TECHZ- Demontáž a montáž	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: Pochôdzková kontrola el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby.
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: El zaistovanie a odstraňovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHR. Pochôdzková kontrola el zariadení linky VICHR. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach linky VICHR. mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT linky VICHR. Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHR. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHR výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHR pred povolením prac opráv a údržby na zariadeniach linky VDL n-R-priekaz
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: El zaistovanie a odstraňovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVb a ost technologii HVb (špeciálna kanalizácia,...) Pochôdzková kontrola el zariadení VZT systémov HVb a ost technologii HVb (špeciálna kanalizácia,...) Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach VZT systémov HVb a ost technologii HVb (špeciálna kanalizácia,...) mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVb a ost technologii HVb (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...). Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVb a ost technologii HVb (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...). Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVb a ost technologii HVb (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...) výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVb pred povolením prac opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVb a ost technologii HVb (špeciálna kanalizácia,...) na R-priekaz
30365	Správa TECHZ-TTC	prevádzkový elektrikár HVb- zmenový: El zaistovanie a odstraňovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technologii TTC (DS a technologii v RS). Pochôdzková kontrola el zariadení technologii TTC (DS a technologii v RS). Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach technologii TTC (DS a technologii v RS).

KO	Názov KO	Činnosti	
	pravidelné	operativne	
	mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRZ technológií TTČ (DS a technológií v RS) Pochodzková kontrola obvodov a zariadení MaRZ technológií TTČ (DS a technológií v RS) Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRZ technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dátovových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a udržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-priekaz	- m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signálizácie prevyšenia koncentrácie vodíka v odtahu z DLS podľa 15-PVD-501, mer. obvod 7 QRA44	
30370	ELZ- obj. 45, kanály sili kab.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochodzková kontrola stavu kanálov EK.	
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zastúvanie a odstraňovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby obj. 528 Pochodzková kontrola el.zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach obj. 528	elektro: - kontrola nátokov v príehodzích kálových kanáloch - montáž EPS v EK V41 - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zastúvanie a odstraňovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby rozvodne 220kV Pochodzková kontrola el.zariadení rozvodne 220kV	elektro: - čistace práce u kompresorovej stanici - kontrola kompresora K1 kompresor odkusaný a uvedený do prevádzky - odistenie a uvedenie kompresora K1 do prevádzky po oprave - kontrola kompresorovej stanice po výpadku kompresora K1, kompresor po kontrole uvedený do prevádzky - kontrola kompresorovej stanice po výpadku kompresora K4, kompresor po kontrole uvedený do prevádzky - kontrola kompresorovej stanice po portučke, zistený unik vzduchu na posúšnom ventile P23 - zistený a odstravený z prevádzky
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zastúvanie a odstraňovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby rozvodne 110kV Pochodzková kontrola el.zariadení rozvodne 110kV	elektro: - kontrola domčeka ochrán po signalizácii ponuchy ochrany REL511, odkvitovanie ponuchy na ochranu REL511 vedenia V8763 - kontrola a meranie ochrán rozvodne R110 kV - kontrola rozvodne po signalizači ponuchy "detection miroveho vedenia" na vedeni V8753 ((neuspešny OZ na vedeni 8743)) - oprava ochrany REF 545 pre transformátor T19
40100	obj. 701 Novy jadrový zdroj	El. zastúvanie a odstraňovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochodzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro:

KO	Názov KO	Činnosti	
	pravidelné	operativne	
30373	obj. 25. Vankajšie osvetlenie	Osterahovanie drobných závad vymenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: pochôdzková kontrola el. zariadení napájania vankajšieho osvetlenia JE A- 1.	elektro: - kontrola funkčnosti vankajšieho osvetlenia trasy A, B, C, K

Vypracoval:

Ing. Boris Stolarik
vedúci odboru elektro a SKR JZ

Ing. Ladislav Babík
vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií

BABÍK
11.02.2015