

05/A/15/JAVYS

518 731,48 EUR

meno:

podateľ A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>6/05/501/2015</b> Obdobie: <b>august</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000270</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/15/JAVYS</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 august				518 731,48
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>518 731,48</b>


Prílohy:

Rekapitulácia činností Zostavy zo SAP - u na objekty JE V1 podľa rekapitulácie
---

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	21. 09. 2015	21. 09. 2015	21. 09. 2015
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal  
346100 648601  
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt. a daní



útvár		prevádzka		údržba		POPIS
činnosti		PPr	ROK	NAZOV		
3300	<ul style="list-style-type: none"><li>Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1,</li><li>zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity,</li><li>činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1</li></ul>					
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	3363	2015	Oprava klávesnice a myši výmenným spôsobom.		Oprava klávesnice a myši výmenným spôsobom na technologickej OS
						V PK 11. vymeniť 2x 90° koleno DN200. Realizácia cez deň pracovného voľna .
		3713	2015	Výmena 2 ks kolen DN200 rozvod pitnej vody.		Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracov
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1					Zemné práce pri odvodňovacej batérii číslo 5 parovodu z NaRK V 1 na V 2. V priestore OB vykonať plošnú úpravu zeminy z dôvodu bezpečnej obsluhy batérie.
		4057	2015	Zemné práce pri odvodňovacej batérii číslo 5 parovodu z NaRK V 1 na V 2.		
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.					OPaOS: el. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.66 /2015
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	4132	2015	OPaOS: dieselgenerátora STSO/DGS/DG16.5-5:00		
		4373	2015	Vyčistenie častí fasády		Požadujem odstránenie omietky na bočnej strane steny vo výške cca 25m.
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.					Vizuálna kontrola, hm 1725
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami , platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF C7-B, D2.	4393	2015	Vizuálna kontrola, 9TG22S13		
		4394	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 9TM62S11		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1726

útvár	prevádzka		PPr	ROK	údržba		POPIS
	činnosti	NAZOV					
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF		4395	2015	Vizuálna kontrola, 9TM62S11	Vizuálna kontrola, hm 1727	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1		4441	2015	Oprava zariadenia na vyhľadávanie káblov pod napätím - časť C p.č. 3	Oprava vyhľadávača káblov, nesignalizuje	
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.		4476	2015	Strojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1 - august 2015	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHUV JE V-1 v prebehu kalendárneho mesiaca.	
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.		4477	2015	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - august 2015	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v prebehu kalendárneho mesiaca.	
4400	vydávanie a zabezpečovanie pracovných príkazov		4481	2015	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj 441:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.	
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, večná a finančná kontrola dod. faktúr		4484	2015	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj 589:V1	Prevádzková kontrola PUZ	
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,		4486	2015	Plánovaná kontrola komplexná ročná obj 590:V1	Prevádzková kontrola PUZ	
	evidencia dodávateľských zmlúv		4489	2015	OPaOS elektrických spotrebičov obj.532:V1-príloha č.2 por.č.1.1	Vykonať OPaOS elektrických spotrebičov obj.532:V1-podľa prílohy č.2 por.č.1.1	
	- vypracovavanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania		4490	2015	OPaOS elektrických spotrebičov obj.631B:V1-príloha č.2 por.č.1.1	Vykonať OPaOS elektrických spotrebičov obj.631B:V1 - podľa prílohy č.2 por.č.1.1	
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP – PS		4502	2015	Oprava 4ks motorov a prevodoviek mikroveží	Oprava 4ks motorov a prevodoviek mikroveží na základe zmluvy č.OZ-35-14-1-00428-04420.	
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS		4509	2015	Diagnostické merania 08/15	Vykonať vibrodiagnostické meranie podľa 8-HMG-801 v mesiaci august	
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT					Diagnostické merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 8-HMG-801 a na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.	
	Komunikácia a rokovania s ÚJV SR		4510	2015	Diagnostické merania 8/2015	Vykonať OPaOS podľa vyhlášky 508/2009, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č. 4.1	
			4512	2015	OPaOS kompresora podľa vyhlášky 508/2009		

útvár	prevádzka		PPr	ROK	údržba		POPIS
	činnosti				NAZOV		
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1		4513	2015	OPaOS kompresora podľa vyhlášky 508/2009		Vykonať OPaOS podľa vyhlášky 508/2009. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č. 4.1
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1						Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch (prístupových cestách), vrátane zákazu neoprá
			4514	2015	Výmena skorodovaného potrubia prívodu vzduchu do aktivačných nádrží		
	Poskytovanie služieb radiácie ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1		4519	2015	Kontrola teplot 08/15 - pol.č.968		Kontrola teplot
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1						
			4520	2015	Kontrola chvenia 08/15 - pol.č.971		Skuška plynotesnosti
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiácie kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiácie bezpečnosti, ekonomiky a efektivity						
			4521	2015	Kontrola teplot 08/15 - pol.č.804		Kontrola teplot
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti		4522	2015	Kontrola chvenia 08/15 - pol.č.800		Skuška plynotesnosti
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1		4536	2015	Oprava trasy pitného vodovodu		Požadujem vymeniť vodovodnú umývadlovú batériu 1/2"x100 v miestnosti E337/2
			4552	2015	Odborná prehliadka podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.1,2		Odborná prehliadka strojnej a elektro časti
							Odborná prehliadka strojnej časti /OP/ a elektro časti /OPS/ podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.
			4553	2015	Odborná prehliadka brány podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.13,14		Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.
							Odborná prehliadka strojnej časti /OP/ a elektro časti /OPS/ podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.
			4556	2015	Odborná prehliadka brány podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.7,8		Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.
							Odborná prehliadka strojnej časti /OP/ a elektro časti /OPS/ podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.
			4557	2015	Odborná prehliadka brány podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.5,6		Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.
			4563	2015	OPOS bleskozvodu. obj.942:V1		Žiadam vykonať OPOS bleskozvodu obj. SO 942M:V1. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 4.1

úvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	
					Vykonať kontrolu výťahov v medziobdobí OP v objektoch V1 podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 27 4002 č.49 Výsledok kontroly zapísať do knižky kontrol výťahu. Zoznam výťahov bude prílohou Pracovného príkazu.
		4573	2015	Kontrola výťahov v medziobdobí OP / V1/.	
		4576	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/15B.SK017A	skúška tesnosti, hm 2471
		4577	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/125.SK017A	skúška tesnosti, hm 2469
		4578	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/123.SK017A	skúška tesnosti, hm 2467
		4579	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/122.SK017A	skúška tesnosti, hm 2463
		4580	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/122A.SK017A	skúška tesnosti, hm 2465
		4581	2015	Vizuálna kontrola, 0.24.1 TRASAR1/122A.SK017A - pol.č.778	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 2466
		4582	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/121.SK017A	skúška tesnosti, hm 2461
		4583	2015	Vizuálna kontrola, 0.24.1 TRASAR1/06A.SK017A - pol.č.772	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 2460
		4584	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/06A.SK017A	skúška tesnosti, hm 2459
		4585	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/574.SK201	skúška tesnosti, hm 2439
		4586	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/573.SK201	skúška tesnosti, hm 2437
		4587	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/571.SK201	skúška tesnosti, hm 2435
		4588	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/570.SK201	skúška tesnosti, hm 2433
		4589	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/548.SK201	skúška tesnosti, hm 2431
		4590	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/547.SK201	skúška tesnosti, hm 2429



útvár		prevádzka činnosti		údržba NAZOV		POPIS	
PPr	ROK						
4591	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/546.SK201		skúška tesnosti, hm 2427	
4594	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/545.SK201		skúška tesnosti, hm 2425	
4595	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/544.SK201		skúška tesnosti, hm 2423	
4596	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/543.SK201		skúška tesnosti, hm 2421	
4597	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/542.SK201		skúška tesnosti, hm 2419	
4598	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/541.SK201		skúška tesnosti, hm 2417	
4599	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/540.SK201		skúška tesnosti, hm 2415	
4600	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/534.SK201		skúška tesnosti, hm 2413	
4601	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/533.SK201		skúška tesnosti, hm 2411	
4602	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/532.SK201		skúška tesnosti, hm 2409	
4603	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/531.SK201		skúška tesnosti, hm 2407	
4604	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.515.21		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1684	
4605	2015			Vizuálna kontrola, 2.11.3.469.3		Vizuálna kontrola, hm 1679	
4606	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.469.3		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1679	
4607	2015			Vizuálna kontrola, 2.11.2.409.1		Vizuálna kontrola, hm 1647	
4608	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.2.409.1		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1645	
4609	2015			Vizuálna kontrola, 2.03.4. BA60 A-9		Vizuálna kontrola, hm 1552	
4610	2015			Skušanie tesnosti NDT LT 2, . BA60 A-9		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1551	

prevádzka		údržba		PP	ROK	NÁZOV	POPIS
útvár	činnosti						
		4611	2015		Vizuálna kontrola, 2.03.4. BA60 A-10	Vizuálna kontrola, hm 1550	
		4612	2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, . BA60 A-10	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1549	
		4613	2015		Vizuálna kontrola, 19A-2/ZT80A-15	Vizuálna kontrola, hm 1544	
		4614	2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT80A-15	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1543	
		4615	2015		Vizuálna kontrola, 15A-4/ZT80A-21	Vizuálna kontrola, hm 1542	
		4616	2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT80A-21	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1541	
		4617	2015		Vizuálna kontrola, 1.11.3.801.1 ČN11A-2	Vizuálna kontrola, hm 1530	
		4618	2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ČN11A-2	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1529	
		4619	2015		Vizuálna kontrola, 1.11.3.469.4	Vizuálna kontrola, hm 1524	
		4620	2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.469.4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1523	
		4621	2015		Vizuálna kontrola, 1.11.3.BA10A-9	Vizuálna kontrola, hm 1536	
		4622	2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.BA10A-9	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1535	
		4623	2015		Vizuálna kontrola, 1.11.3.BA10A-10	Vizuálna kontrola, hm 1534	
		4624	2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, .BA10A-10	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1533	
						Vykonať opravu výťahu OTAN 500 v č.2054/01 Sek. V1/needchádza zo stanice č.2 /.	
		4627	2015		Oprava nefunkčného výťahu.		
						Oprava nekorektného merania teploty ložiska čerpadla T004. Čerpadlo vypadáva od vysokej teploty. Teplota narastá až na 300 °C a v krátkom čase cca 5 sekúnd klesne. Pravdepodobne závada v odporovom teplomere.	
		4637	2015		Preverenie teplomera T004		

útvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
					Žiadam vykonať OPOS elektrobezpečovacieho systému v obj. SO 641:V1.
		4639	2015	OPOS elektrobezpečovacieho systému obj. 641:V1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadení
					Žiadam vykonať OPOS elektrobezpečovacieho systému v obj. SO 636:V1
		4640	2015	OPOS - elektrobezpečovacieho systému obj. 636	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadení
		4675	2015	Výmena kolena DN-200 potrubie surovej vody do ČR B.	Porez na kolene potrubie surovej vody. Výmenné koleno DN 200. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto prac. pri. boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správaní sa na pracovisku a okolitých priestoroch
		4691	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.18:AA - položka č. 18	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-18
		4692	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.19:AA - položka č. 19	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-19
		4693	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.20:AA - položka č. 20	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-20
		4694	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.21:AA - položka č. 21	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-21
		4695	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.22:AA - položka č. 22	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-22
		4696	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.5:AA - položka č. 23	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-23
		4697	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.6:AA - položka č. 24	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-24
		4698	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.7:AA - položka č. 25	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-25
		4699	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.8:AA - položka č. 26	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-26



prevádzka		údržba		POPIS	
úvar	PPr	ROK	NAZOV		
	4700	2015	Vizuálna kontrola 0.09.1.15.401.9:AA - položka č. 27	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-27	
	4701	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.01.01.401.10:AA - položka č. 28	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-28	
	4702	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.01.01.401.11:AA - položka č. 29	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-29	
	4703	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.01.01.401.12:AA - položka č. 30	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-30	
	4704	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.01.01.401.5:AA - položka č. 31	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-31	
	4705	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.01.01.401.6:AA - položka č. 32	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-32	
	4706	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.01.01.401.7:AA - položka č. 33	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-33	
	4707	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.01.01.401.8:AA - položka č. 34	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarovhm-34	
	4708	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.01.01.401.9:AA - položka č. 35	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-35	
	4709	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 0.09.2.01.06.1:NN - položka č. 36	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm -36	
	4710	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 0.09.2.01.06.2:NN - položka č. 37	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk hm-37	
	4711	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 0.09.2.01.06.3:NN - položka č. 38	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk hm-38	
	4712	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 0.09.2.01.06.4:NN - položka č. 39	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk hm- 39	
	4713	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 0.09.2.16.06.1 - položka č. 40	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm- 40	
	4714	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.16.2.1:AA - položka č. 41	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-41	
	4715	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.16.2.2:AA- položka č. 42	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-42	
	4716	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 0.09.2.21.06.1:AA - položka č. 43	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-43	
	4717	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 0.09.2.21.06.2:AA - položka č. 44	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm- 44	

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	PPr	ROK	NAZOV		
	4718	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubk 0.09.2.21.06.3:AA - položka č. 45	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-45	
	4719	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.21.3.10:AA - položka č. 46	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-46	
	4720	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.21.3.5:AA - položka č. 47	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-47	
	4721	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.21.3.6:AA - položka č. 48	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-48	
	4722	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.21.3.7:AA - položka č. 49	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-49	
	4723	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.21.3.8:AA - položka č. 50	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-50	
	4724	2015	Vizuálna kontrola 0.09.2.21.3.9:AA - položka č. 51	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-51	
	4725	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.R040/2 - položka č. 889	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1860	
	4726	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.R041/1 - položka č. 890	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1861	
	4727	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.R110/1 - položka č. 891	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1862	
	4728	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.R206/1 - položka č. 892	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1863	
	4729	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.R207/1 - položka č. 893	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm - 1864	
	4730	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.R308/1 - položka č. 894	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1865	
	4731	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.R502/1-1 - položka č. 895	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1866	
	4732	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.R502/1-2 - položka č. 896	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1867	
	4733	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V106/1 - položka č. 897	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1868	
	4734	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V205/1-1 - položka č. 898	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm - 1869	
	4735	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V205/1-2 - položka č. 899	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm - 1870	

útvár		prevádzka činnosti		údržba		POPIS
PPr	ROK	NAZOV				
4736	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V205/1-3 - položka č. 900			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1871	
4737	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V206/1-1 - položka č. 901			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1872	
4738	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V206/1-2 - položka č. 902			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1873	
4739	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V206/1-3 - položka č. 903			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm - 1874	
4740	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V206/2-1 - položka č. 904			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1875	
4741	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V206/2-2 - položka č. 905			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1876	
4742	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V208/1-1 - položka č. 906			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1877	
4743	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V208/1-2 - položka č. 907			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1878	
4744	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V208/2-1 - položka č. 908			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1879	
4745	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V208/2-2 - položka č. 909			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1880	
4746	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V303/1-1 - položka č. 910			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1881	
4747	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV12.V303/1-2 - položka č. 911			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1882	
4748	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.R002/1 - položka č. 913			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1883	
4749	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V102/1 - položka č. 914			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1884	
4750	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V201/1 - položka č. 915			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1885	
4751	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V205/1 - položka č. 916			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1886	
4752	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V208/1-1 - položka č. 917			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1887	
4753	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V208/1-2 - položka č. 918			kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1888	

úvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		4754	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V208/2-1 - položka č. 919	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1889
		4755	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V208/2-2 - položka č. 920	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1890
		4756	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V210/1-1 - položka č. 921	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1891
		4757	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V210/1-2 - položka č. 922	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1892
		4758	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V210/1-3 - položka č. 923	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1893
		4759	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V210/1-4 - položka č. 924	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1894
		4760	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V211/1-1 - položka č. 925	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1895
		4761	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V211/1-2 - položka č. 926	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1896
		4762	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V213/1-1 - položka č. 927	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1897
		4763	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V213/1-2 - položka č. 928	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1898
		4764	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V213/1-3 - položka č. 929	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1899
		4765	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V304-1 - položka č. 930	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm-1900
		4766	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V304-2 - položka č. 931	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm - 1901
		4767	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V304-3 - položka č. 932	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm - 1902
		4768	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V304-4	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm - 1903
		4769	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V304-5	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm - 1904
		4770	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.TRASASV14.V305 - položka č. 933	kontrola prírubových spojov rozoberateľných kontrola zvarov hm- 1905
		4771	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.13.401.17 - položka č. 799	kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-1394

úvar		prevádzka činnosti		údržba NAZOV		POPIS	
PPr	ROK						
4772	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 1.09.1.14.06.1 - položka č. 807		Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm- 1402			
4773	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 1.09.1.14.06.2 - položka č. 808		Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm- 1404			
4774	2015	Kontrola stavu ložisk 1.09.1.16.01.1:TA		Kontrola stavu ložisk hm 1446			
4775	2015	Kontrola stavu ložisk 1.09.1.16.01.2:TA		Kontrola stavu ložisk hm 1448			
4776	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 1.09.1.16.06.1 - položka č. 857		Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-1451			
4777	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 1.09.1.16.06.2 - položka č. 858		Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm1453			
4778	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 1.09.1.16.06.3 - položka č. 859		Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm- 1455			
4779	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 1.09.1.16.06.4 - položka č. 860		Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-1457			
4780	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk 1.09.1.16.06.5 - položka č. 861		Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-1459			
4781	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.400.1:TA - položka č. 868		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-1466			
4782	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.402.1 - položka č. 879		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm- 1477			
4783	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.402.2 - položka č. 880		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm- 1478			
4784	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.402.3 - položka č. 881		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm- 1479			
4785	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.402.4 - položka č. 882		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-1480			
4786	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.402.5 - položka č. 883		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-1481			
4787	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.402.6- položka č. 884		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm- 1482			
4788	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.402.7 - položka č. 885		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm- 1483			
4789	2015	Vizuálna kontrola 1.09.1.16.402.8 - položka č. 886		kontrola prírubových spojov kontrola stavu vonkajšieho povrchu kontrola zvarov hm-1484			







prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	PPr	ROK
			NAZOV
			POPIS
		4811	2015
			OPa OS - OVP v.č. 5143 - pol.č.58
			Vykonať OVP na zariadení bod. 3.1 - p.č. 58
		4812	2015
			OPa OS - OVP v.č. 5145 - pol.č.59
			Vykonať OVP na zariadení bod. 3.1 - p.č. 59
		4813	2015
			OPa OS - OVP v.č. 5146 - pol.č.60
			Vykonať OVP na zariadení bod. 3.1 - p.č. 60
		4814	2015
			OPa OS - OVP v.č. 5148 - pol.č.61
			Vykonať OVP na zariadení bod. 3.1 - p.č. 61
		4815	2015
			OPa OS - OVP v.č. 5147 - pol.č.62
			Vykonať OVP na zariadení bod. 3.1 - p.č. 62
		4827	2015
			Montáž uzemnenia - časť A, p.č.3.
			Žiadam o opravu a montáž uzemnenia rozvádzača v obj. SO 760-II.11.
		4842	2015
			Oprava čerpadla CHV 22 - TYP: A-300-CVFEV-400-52/3
			Na základe diagnostického merania sa odporúča, kontrola závesného ložiska čerpadla a výmenu vodiaceho ložiska. Protokol o meraní je k dispozícii u správcu zariadenia.
			Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámen
			Netesnosť na príruby armatúry
			Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracovišťa, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových ce
		4843	2015
			Prešesnenie príruby na armatúre kondenzátu 16/15
			Oprava v rámci odstraňovania väd a nedorobkov D3.3 a DZM 5233/2014
		4850	2015
			Oprava v rámci odstraňovania väd a nedorobkov D3.3 a DZM 5233/2014
			Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracovišťa od správcu zariadenia
		4853	2015
			Oprava osvetlenia areálu V1 vetva "E" - časť C p.č. 3
			Oprava 7ks svietidiel areálu V1 vetva "E" a vyrovnanie stôžiarov osvetlenia.
		4855	2015
			Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.
			Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podf

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPR	ROK	
		4857	2015	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		4860	2015	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Vykonalenie BO a PP zapísať do denníka ZZ. Pr
		4861	2015	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Vykonalenie BO a PP zapísať do denníka ZZ. Pr
		4862	2015	Demontáž vzduchotechnického zariadenia
		4864	2015	Tlaková skúška, 0.24.1.30.1:N - pol.č.496
		4866	2015	OPaOS:v zmysle vyhlášky č.508/2009 el zariadenia ro08.203 - prostredie 325. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.133 /2015
		4871	2015	Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.63 /2015
		4872	2015	Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.62 /2015.
		4886	2015	Montáž /demontáž/ lešenia k výmene kolena potrubia surovej vody do ČR B
		4893	2015	Požadujem vyčistenie poškodennej steny na objekte 800A (priechod etážerka)
		4929	2015	Demontáž 7 ks elektromotorov z kovoobrábacích strojov a následná nakładka na nákladné auto ktoré vykoná odvoz. Pracovníci zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného spr

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		4936	2015	OPaOS: rozvádzača rm350.04	OPaOS: el. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.16
		4937	2015	OPaOS: rozvádzača rm350.03	OPaOS: el. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.15 /2015.
		4938	2015	OPaOS: rozvádzača rm350.02	OPaOS: el. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.14 /2015
		4939	2015	OPaOS: rozvádzača rm350.01	OPaOS: el. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.13 /2015
		4962	2015	Bežná oprava rou585a - časť C p.č. 1.2	Bežná oprava rou585a
		4963	2015	Bežná oprava rou585b - časť C p.č. 1.2	Bežná oprava rou585b
		4964	2015	Bežná oprava rou585a - časť C p.č. 1.2	Bežná oprava rou585a
		4979	2015	Strojný odvodnenie kalov z CHÜV JE V-1 - september 2015	Servicečná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÜV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
		4980	2015	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - september 2015	Servicečná zmluva s EBO JE V-2 - invariý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
		4991	2015	Oprava netesnej príruby na klapke ČD31A-2.	Netesná príruha na klapke ČD31A-2, Typ: C23 407-025-50 Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých p

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 03.09.2015

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 03.09.2015

*Handwritten signature*  
10.09.2015