

11A/11/JAVYS Dod. č. 6

302 911,37 EUR

nemw

produčt A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 6/01/104/2015 Obdobie: máj 2015
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000270
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 6
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 máj 2015				302 911,37
Spolu za práce a služby				302 911,37

Prílohy:

Rekapitulácia činností Zostavy zo SAP - u na objekty JE A1 podľa rekapitulácie

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	23. jún 2015	23. jún 2015	23. jún 2015
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal

346100 648600

Zákazka FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní

A-2 M4

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.5.2015 - 31.5.2015			Činnosti	
KO	Názov KO		pravidelné	operatívne
30305	Správa TECHNO - prevádzková budova, obj. 47		<p>prevádzkový zámočník PO- zmenov: Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po opravě a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47</p> <p>mechanik MaRZ- zmenov: Obsluha zariadení MaRT v obj. 47 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 47 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri radiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p>	<p>elektro: kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia oprava osvetlenia v m.č. 106 oprava osvetlenia v m.č. 203b</p> <p>- výroba predživacej šnúry pre kávorar - zaistenie výťahu z dovodu poruchy výťahu, odistenie výťahu po odstránení poruchy - oprava osvetlenia v m.č. 203</p> <p>OPUD: Oprava sanít - vod. batérii, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sifónov</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1		<p>prevádzkový zámočník Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.- pitná voda) v obj. 27, 38, 52, 66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66. Odstraňovanie drobných závad sanít v obj. 27, 38, 52, 66.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Správovská činnosť: technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovská činnosť: technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovská činnosť: technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66.</p>	
30350	Správa TECHNO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO		<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení, pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p>mechanik MaRZ- zmenov:</p>	<p>elektro: kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- obhliadka m.č. 18c pre montáž nového osvetlenia - obhliadka rozvádzačov v obj. 28 pre ich výmenu - oprava osvetlenia v m.č. 18c</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v obj. 28 Zabezpečenie služieb osbornej dozimetrie (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20. Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz</p>	<p>oprava osvetlenia v m.č. 18, 75, 76</p>
30351	Správa TECHNO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovna	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistavovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 30 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie nastavenia a kalibrácii prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR Zabezpečenie predmontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30 Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosólov z ventilačného komína (obj. 46) do ŽP Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-prikaz</p>	<p>elektro</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - odstránenie poruchy na svetelnom okruhu v rozvádzači RS30.51 - oprava osvetlenia v m.č. 721 - odstránenie poruchy na napájaní zásuvkovej skrine z RS30.51 - odstránenie poruchy na napájaní rozvádzača RS30.32 - výroba predízovacej šnúry 0.4 kV pre demag na podl. - 10 m - nahodený prúdový chránič v rozvádzači RS30.24 - výroba predízovacej šnúry pre sudové čerpadlo LUTZ v m.č. 425 - oprava zásuvkového okruhu na schodisku 353 - odstránenie poruchy na napájaní rozvádzača RS30.10 <p>SKR:</p>
			<p>OPUD: Navarenie dorazu na dráhu zdvíhacieho zariadenia v m.č. 219 Pretistenie kanaliz. potrubia z WC v m.č. 533 Oprava zámku dverí v m.č.318</p>
30352	Správa TECHNO-HVB, obj. 32.HVB-Medzistrojovna	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistavovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - týždenné a mesačná kontrola a údržba staničnej akumulácie 220 V DC - odstraňovanie závad a nedorobkov v R6 kV a DG32.1 z projektu A5-A2 - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia



KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozorná obj.32</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.32</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.32 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1- dozorná obj.32</p> <p>Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorná obj.32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.32 na R-prikaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>R6kV – manipulácie na rozvodni R6kV – zaistenie vývodu R6-C28 podľa „B“ príkazu č. 85/2015, odistovanie pracoviska a uvedenie rozvodne do pôvodného stavu po ukončení prác.</p> <p>R6kV – manipulácie na rozvodni R6kV – zapnutie vývodu do 713W3 v R6-C29 na žiadosť MEL</p> <p>V1</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 189</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 174</p> <p>- skúška ochrán a blokad v R6 kV v poli A06 pre transformátor T136</p> <p>- skúška ochrán a blokad v R6 kV v poli A05 pre transformátor T112</p> <p>- odstránenie poruchy na napájaní rozvádzača RS32.12</p> <p>SKR:</p> <p>- m.č.55, oprava nabíjačky RAVAS paletového vozíka. HZ 589/2015</p>
			<p>OPUD:</p> <p>Demontáž VZT potrubia a následné zaslepenie otvoru.</p>
30353	Sprava TECHO-HVB, obj. 34, HVB-Strojovňa	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení VS v obj.34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj.34</p> <p>Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj.34</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po opravě a odskúšaní.</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.34</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.34</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.34 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.34 na R-prikaz</p>	<p>elektro:</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- oprava vadnej signalizácie v rozvádzači MR34.11.1</p> <p>SKR:</p> <p>OPUD:</p> <p>Výroba stojanov na vrecia na spaľiteľný odpad</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
		Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do Zp	operatívne
30354	Správa TECHO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 41 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 41 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 41 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorná obj. 41</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 41 na R-prikaz</p>	<p>elektro: - oprava osvetlenia v m.č. 50 - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 48, 49 - zaistenie a odpojenie armatúr M29, M30, M41</p>
			<p>SKR: - m.č. 12, výmena manostatov na výtlaku čerpadiel poz. 30/1 a 30/2 z dôvodu kalibrácie</p>
			<p>OPUD Úprava redukcii na pripojenie manostatov Výroba plastových štítkov na označenie meracích obvodov</p>
30355	Správa TECHO-Pomocné okruhy objektov, obj. 42, 55, 50	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj. 42 Pochádzková kontrola technol. zariadení v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dem. vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 42</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dem. vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch</p>	<p>elektro: - oprava osvetlenia v APK1 - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia v obj. 50</p>
			<p>SKR:</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro- plnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.44/10. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.44/10 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.44/10 na R-príkaz	elektro: - určenie elektrozariadení pre demontáž - obhliadka káblových trás pri nadržkách 1/1, 1/2 a určenie elektrozariadení pre demontáž SKR: - zaistenie meracích obvodov pred ich vyradením z dôvodu vyradenia objektu
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spaľovňa VÚJE	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:
30358	Správa TECHNO- Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV SO 106 mechanik MaRZ- zmenový: Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30359	Správa TECHNO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj.839 a 44/20 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV v obj.839 a 44/20 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.839 a obj.44/20 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.44/20 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.44/20 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.44/20 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.839 a obj.44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.839 a obj.44/20 na R-príkaz	elektro:
30360	Správa TECHZ-VDL	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL. Pochádzková kontrola el.zariadení linky VDL. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VDL. mechanik MaRZ- zmenový:	elektro: - zaistenie a odpojenie čerpadla 1D v MR34 14 - zaistenie čerpadla C1 v rozvážači MR34 14 - odistenie čerpadla 1D a 1E v rozvážači MR34 14

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach fragmentačnej linky</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VICHHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VICHHR.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	<p>elektro:</p> <p>- vizualizácia linky VICHHR v TIS, montáž ethernetového prepojenia SAJA- TIS</p> <p>SKR:</p>
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p>	<p>elektro:</p> <p>- zaistenie a odpojenie VZT systému O12b/2</p> <p>- zaistenie VZT systému O12b/2 v rozvádzači R0.4-30.2 a odpojenie elektromotora z dôvodu opravy</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		<p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia...) na R-príkaz</p>	
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p>SKR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m.č.700, DLS, týždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani - m.č.700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odrahu z DLS podľa 15-PVD-501, mer. obvod 7QRA44
30370	ELZ- obj. 45, kanály síl káb	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30 - Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov - odstraňovanie väd a nedorobkov z projektu A5-A2
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení obj. 528</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach obj.528</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čerpanie olejového kalu z jímky kompresorovej stanice - kontrola kompresora K1 po poruche, odskušanie kompresora a jeho uvedenie do skúšobnej prevádzky
30372	obj. 35, RZ 220 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení rozvodne 220kV</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola a oprava skratovacích súprav pre rozvodňu R220 kV - zaistenie rozvodne R220 kV do bežnej opravy - bežná oprava rozvodne R220 kV firmou PPA Ergo - výmena analyzátoru siete vedenia V073 - kontrola ochrán rozvodne R220 kV

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti	
			operatívne	
			- R220kV – manipulácie na rozvodni R220kV na príkaz UD V2, uvedenie rozvodne pod napätie po BO, vypnutie zemných nožov, zapnutie vývodových odpojovačov a pripojnicových odpojovačov a zapnutie vypínačov na vedeniach V073 a V284	
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 110kV	elektro:	- kontrola ochrany REF 545 v domčeku ochrán R110 kV - výmena pohonu odpojovača 6Q6 v R110 kV - výmena plynu SF6 v prístrojových transformátoroch prúdu v R110 kV - odstránenie úniku oleja z transformátora T18 - R110kV – manipulácie na rozvodni R110kV na základoch nadradeného dispečingu – vypnutie vypínača SQM1 – rozokruhovanie vedení V8853 a V8763 - R110kV – zaistenie pracoviska podľa „B“ príkazu č. 87/2015 – Výmena pohonu odpojovača 6Q6, výmena plynu SF6 v PTP, odstránenie úniku oleja z T18. Počas prác, v termíne od 4.5.2015 od 8.25 začala plnú limitu L3 5.1 2A - R110kV – manipulácie na rozvodne R110kV na príkaz nadradeného dispečingu, vypnutie vypínača SQM1 a rozokruhovanie vedení V8853 a V8763
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro:	
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el. zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro:	- Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K
Vypracovali:			 Ing. Boris Stoharik vedúci odboru elektro a SKR JZ	
			 Ing. Ladislav Bábik vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií	