

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 10/01/104/2015 Obdobie: júl 2015
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433




Číslo zmluvy	30000270
--------------	-----------------

Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 6
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 júl 2015				303 008,32
Spolu za práce a služby				303 008,32


Prílohy:

Rekapitulácia činností Zostavy zo SAP - u na objekty JE A1 podľa rekapitulácie

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	20. 08. 2015	20. 08. 2015	20. 08. 2015
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648600
Zákazka FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní



Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.7.2015 - 31.7.2015		Činnosti	
KO	Názov KO	pravidelné	operatívne
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenov: Obsluha zariadení VS v obj.47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj.47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po opravě a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47</p> <p>mechanik MaRZ- zmenov: Obsluha zariadení MaRT v obj.47 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.47 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.47 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj.47 pri rádiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p>	<p>elektro: - oprava osvetlenia na schodisku - oprava osvetlenia v m.č. 203 - oprava napájania zásuvkového okruhu na 3. poschodí - oprava osvetlenia v m. č. 61</p> <p>OPUD: Oprava sanity - vod. batérii, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových síťonov</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámočník Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pltná voda) v obj.27,38,52,66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj.27,38,52,66 Odstraňovanie drobných závad sanity v obj.27,38,52,66</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod.faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.27,38,52,66.</p>	
30350	Správa TECHO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28</p> <p>mechanik MaRZ- zmenov:</p>	<p>elektro: - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - oprava osvetlenia v m. č.67 a 71 - čistenie rozvodne R0 4-28</p>



KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		Obsluha zariadení MaRT v obj.28. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.28 výmenou. Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.28 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v obj.28 Zabezpečenie služieb osobnej dozimetrie (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj.28, 41, 44/10 a 44/20. Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prac opráv a údržby na zariadeniach v obj.28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz	
30351	Správa TECHO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Ei. zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30 Pochádzková kontrola el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Odstaňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.30 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.30. Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.30 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie nastavenia a kalibrácii prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR Zabezpečenie predremontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj.30 Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosolov z ventilačného komína (obj.46) do ŽP Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.30 na R-prikaz	elektro - oprava osvetlenia v m.č. 712 - odstránenie poruchy na napájaní výťahu č. 11 - kontrola funkčnosti NO v HVB - výmena signálnych žiaroviek vo VICHR SKR:
			OPUD: Oprava požiarneho hydrantu na podl. +6m sch. 353 Oprava potrubia PPV na chodbe m.č.905 Pripevnenie plechov na podlahe v m.č.505-sekčné armatúry
30352	Správa TECHO-HVB, obj. 32,HVB-Medzistrojovňa	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Ei. zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32 Pochádzková kontrola el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32 Odstaňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32	elektro: - týždenné a mesačná kontrola a údržba stanickej akubaterie 220 V DC - týždenné kontroly dieselgenerátora DG32.1 so štartom - bez štartu DG - oprava osvetlenia v m.č. 180

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
30354	Správa TECHNO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.41. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.41. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.41 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorníka obj.41 Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.41 na R-prikaz</p>	<p>operatívne elektro: kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p>
30355	Správa TECHNO-ŠOV, obj. 42, 55, 50	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj.42 Pochádzková kontrola technol. zariadení v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	<p>elektro: oprava svetelnej a zásuvkovej inštalácie výmenou v potrubnom kanáli PK18 obhliadka el. inštalácie obj. 50 pre jej rekonštrukciu s dodávateľom kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>SKR: -obj.41, m.č.17, preverenie merania prútokov 11FRI26 a 11FRI63 -obj.41, m.č.17, oprava signalizácie koncových polôh armatúr O-47 a O-75, HZ 85/2015 -obj.44, rušenie obvodov MaR VZT O-91 z dôvodu likvidácie objektu, HZ 97/2015</p> <p>SKR: -obj.718, nastavenie koncových polôh na servopohone armatúry prívodu chladiacej vody z V1, HZ 898/2015</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
30356	Správa TECHO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>Odsťahovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.44/10.</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none">- oprava osvetlenia v m.č. 203- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia- zaistenie VZT systému O91 v rozvádzači MR44.1- odpojenie ventilátora O-91a pre jeho demontáž- zaistenie systémov M44.0003, M44.0004; M44.0005; M44.0006; M44.0007 a M44.0008 v rozvádzači MR44.1 <p>SKR:</p>
30357	Správa TECHO-obj. 76B, Experim. spalovňa VUJE		<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>elektro: OPUD Výroba držiaku na kameru</p>
30358	Správa TECHO- Sanačné Čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV SO 106</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odsťahovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj.839 a 44/20</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV v obj.839 a 44/20</p> <p>Odsťahovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.839 a obj.44/20</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.44/20.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.44/20 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.839 a obj.44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.839 a obj.44/20 na R-prikaz</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none">- oprava poškodeného bleskozvodu
30360	Správa TECHZ-VDL	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení linky VDL.</p> <p>Odsťahovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VDL.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odsťahovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p>	<p>elektro:</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky. Pochádzková kontrola el.zariadení fragmentačnej linky. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p>mechanik MaRT- zmenový: Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demontáž a triedenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHHR. Pochádzková kontrola el.zariadení linky VICHHR. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VICHHR.</p> <p>mechanik MaRT- zmenový: Obsluha zariadení MaRT linky VICHHR. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHHR. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	<p>elektro: - výmena signálnych žiaroviek vo VICHHR</p> <p>SKR: -m.č.714, oprava signalizácie hladiny fridexu v odlučovači, HZ 969/2015 -m.č.710, oprava merania hladiny demivody v nádrži KP J14BB01, HZ 968/2016 -m.č.710, oprava merania hladiny kondenzátu v nádrži KP J16BB01, HZ 967/2017</p>
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení VZT systémov HVB a ost technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach VZT systémov HVB a ost technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>mechanik MaRT- zmenový: Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...)</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...) výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p>	<p>elektro: - pripojenie a odistenie VZT systému O13c/2</p> <p>- výmena prúdového prevodníka pre VZT systém O-17</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a osti technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-prikaz	
30365	Správa TECHZ-TTC	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTC (DS a technológií v RS). Pochádzková kontrola el.zariadení technológií TTC (DS a technológií v RS). Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach technológií TTC (DS a technológií v RS). mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií v RS) Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií v RS) Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií v RS) výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTC (DS a technológií v RS) na R-prikaz</p>	<p>SKR: - m.č. 700, DLS, lýždemá kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani - m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa 15-PVD-501, mer. obvod 7QPA44</p>
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil.káb.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p>elektro: - Kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30 - Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov</p>
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochádzková kontrola el zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach obj. 528</p>	<p>elektro: - čistiace práce v kompresorovej stanici pre R220 kV</p>
30372	obj. 35, RZ 220 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola el zariadení rozvodne 220kV</p>	<p>elektro: - čistiace práce v domčeku ochrán pre R220 kV</p>
30374	obj. 35, RZ 110 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el zariadení rozvodne 110kV</p>	<p>elektro: - kontrola ochrán a transformátora T19 po začínaní rozdielovej ochrany - skúška UPS pre RIS - meranie prúdových obvodov transformátora T19 - údržba brán a zámkov</p>

KO	Nazov KO	pravidelné	Činnosti	
			operatívne	
			-	preverenie prúdových spojov v meniči vo fáze L1 pre transformátor T19
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro:	obhliadka káblových tras v areáli JESS
30373	obj. 25. Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB - zmenový: Pochádzková kontrola el. zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro:	čistiace práce v rozvodni RO.4-45 - Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K
<p>Vypracoval:</p> <p> Ing. Bohus Slovák vedúci odboru elektro a SKR JZ</p> <p> Ing. Ladislav Babik vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií</p>				

10.05.2015 09