

5/A/15/JAVYS aktual. pre r 2015 minr.
543 120,82 EUR príloha A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 8/05/501/2015 Obdobie: október
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000270
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, aktualizácia pre rok 2015
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 október				543 120,82
Spolu za práce a služby				543 120,82


Prílohy:

Rekapitulácia činností Zostavy zo SAP - u na objekty JE V1 podľa rekapitulácie

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	22. 11. 2015	22. 11. 2015	22. 11. 2015
Podpis			

Učtovný záznam MD Daň
346100 648601
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní



útvár	prevádzka činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
3300	<ul style="list-style-type: none"> Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a sfiedania zmenového personálu potrebného pre proces i etapy vyradovania JZ JE V1. zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces i etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces i etapy vyradovania JZ JE V1 	3194	2015	Oprava ovládania CD 61 C-1, CD62 C-1 - časť C p.č. 3	<p>CERPADO JIMKY UNIKOV CD 61 C-1, CD62 C-1 nejdú spustiť</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a j</p>
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese i etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese i etapy vyradovania JZ JE V1.	3195	2015	Oprava ovládania CD 61 C-1 - časť C p.č. 3	<p>CERPADO JIMKY UNIKOV CD 61 C-1 nejde spustiť</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápis</p>
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese i etapy vyradovania JZ JE V1	3199	2015	Výmena nožových poistiek - časť C p.č. 3	Výmena vadných nožových poistiek 160A typ EFEN gR pre FA01 10ks
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese i etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese i etapy vyradovania JZ JE V1.	4125	2015	Oprava HDD na PC systému montážka	Potrebný nový HDD
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese i etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese i etapy vyradovania JZ JE V1.	4485	2015	Kontrola PUZ 590A:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnú v procese i etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese i etapy vyradovania JZ JE V1.	4888	2015	Výmena aerosolových filtrov a predfiltrov na SV14	Požadujem kontrolu uchopenia doľadacích zariadení 5 aerosolových filtračných stanic na systéme SV14. Požadujem vyčistenie betnovej šachty a premazanie zariadenia príliacania filtrov systému SV14. Výmena filtrov na VZ JE V1, BT-IIIj v zmysle vyhl.43
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese i etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon radiačnej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese i etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSf C7-B, D2.	4890	2015	Výmena aerosolových filtrov a predfiltrov na SV64	Požadujem kontrolu uchopenia doľadacích zariadení 5 aerosolových filtračných stanic na systéme SV64. Požadujem vyčistenie betnovej šachty a premazanie zariadenia príliacania filtrov systému SV64. Výmena filtrov na VZ JE V1, BT-IIIj v zmysle vyhl.43

útvár	prevádzka činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF	4932	2015	Úprava filtračnej komory na SV12	Požadujem opravu 2ks filtračných komôr na systéme SV12
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1	4933	2015	Úprava filtračnej komory na SV62	Požadujem opravu 2ks filtračných komôr na systéme SV62
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1.	4969	2015	Bežná oprava MS585a - časť C p.č. 1.2	
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajúcej JZ JE V1.	4970	2015	Bežná oprava MS585b - časť C p.č. 1.2	
4400	výdanie a zabezpečovanie pracovných príkazov	4972	2015	Bežná oprava T72 - časť C p.č. 1.3	
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	5215	2015	Bežná oprava X.mrd09.211 - časť C p.č. 1.2	
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,				Sezónny servis pre chladiace jednotky YORK systému nezaistených chladiacej vody. Zadať servis absorbčnej chladiacej jednotky YORK.
	evidencia dodávateľských zmlúv	5376	2015	Zakonzervovanie absorbčnej chladiacej jednotky YORK	
	- vypracovanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	5406	2015	Kontrola PUZ 585A:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS	5407	2015	Kontrola PUZ 350-M:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	výrobenie zosťav v aplikácii SAP-PS	5408	2015	Kontrola PUZ 801:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT	5409	2015	Kontrola PUZ 532:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	5411	2015	Kontrola PUZ 800:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyrábajúcej JE V1	5412	2015	Kontrola PUZ 490:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyrábajúcej JE V1	5413	2015	Kontrola PUZ 713:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyrábajúcej JE V1	5414	2015	Kontrola PUZ 585B:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
		5523	2015	Oprava vadného merania hladiny vody	Neprechádza signál od elektrody

prevádzka		PPr	ROK	NAZOV	POPIS
úvar	činnosti				
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradenia JE V1	5664	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 136
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiácie kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradenia JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiácie bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	5665	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-4	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 138
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	5666	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-5	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 140
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	5667	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN21A-11	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 142
		5668	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN22A-11	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 144
		5669	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN23A-11	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 146
		5670	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN21A-12	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 148
		5671	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN22A-12	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 152
		5672	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN23A-12	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 154
		5675	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-4	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 169
		5676	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-61	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 173
		5677	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN40A-6	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 175
		5678	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-8	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 177
		5679	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN76A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 179
		5680	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN77A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 181
		5681	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN57A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 183
		5682	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 187
		5683	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN77A-2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 189
		5684	2015	Vizuálna kontrola ČN56A-2	Vizuálna kontrola, hm 194
		5685	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN56A-2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 193
		5686	2015	Vizuálna kontrola, 0.11.3.121.1 M10A-8	Vizuálna kontrola, hm 204
		5687	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, M10A-8	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 203
		5688	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, M20A-7	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 209
		5689	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN76A-4	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 211
		5690	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN77A-4	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 213
		5691	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN76A-3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 219
		5692	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN77A-3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 221
		5700	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 274
		5701	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 276

útvár		prevádzka		činnosti	
PPi	ROK	NAZOV	POPIS		
5702	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-5	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 278		
5703	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-7	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 280		
5704	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-6	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 289		
5705	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-7	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 291		
5706	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-10	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 293		
5707	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-11	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 297		
5708	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-9	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 299		
5709	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN23A-3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 301		
5710	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.406.4AA	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 303		
5711	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 309		
5712	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN20A-13	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 311		
5713	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN21A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 313		
5714	2015	Skušanie tesnosti NDT LT	Skušanie tesnosti NDT LT, hm 315		
5715	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 317		
5716	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 319		
5717	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.411.2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 329		
5718	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-13	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 331		
5719	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN40A-11	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 333		
5720	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN40A-13	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 335		
5721	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-22	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 337		
5722	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-23	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 339		
5723	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-33	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 341		
5724	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-34	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 343		
5725	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-35	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 345		
5726	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-27.	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 347		
5727	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN32A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 353		
5728	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN31A-3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 357		
5729	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.16AA	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1039		
5730	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.15AA	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1037		
5731	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-31	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1035		
5732	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2/ 0.24.1.409.13AA	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1033		
5733	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2/ZT44A-25	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1031		
5734	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2/0.24.1.409.10AA	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm, 1027		
5772	2015	Bežná oprava X.rmd09.211 - časť C p.č. 1.2			

prevádzka		činnosti		úvar	
PPR	ROK	NAZOV	POPIS		
5852	2015	Kontrola stavu ložísk 1.09.1.16.01.1.TA	Vykonať meranie stavu ložísk metódou obálky zrýchlenia ENV3 (Gs)		
5853	2015	Kontrola stavu ložísk 1.09.1.16.01.2.TA	Vykonať meranie stavu ložísk metódou obálky zrýchlenia ENV3 (Gs)		
5854	2015	Kontrola stavu ložísk 2.09.1.14.01.2.TA	Vykonať meranie stavu ložísk metódou obálky zrýchlenia ENV3 (Gs)		
5855	2015	Kontrola stavu ložísk 2.09.1.16.01.1.TA	Vykonať meranie stavu ložísk metódou obálky zrýchlenia ENV3 (Gs)		
5856	2015	Kontrola stavu ložísk 2.09.1.16.01.2.TA	Vykonať meranie stavu ložísk metódou obálky zrýchlenia ENV3 (Gs)		
5915	2015	OPOS rozvádzača. RS1:EO	OPOS rozvádzača. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4, p.č.4.1 (náhrada za p.č. 117).		
5916	2015	OPOS rozvádzača. RS 68:ER	OPOS rozv. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.68.		
5960	2015	Oprava pojazdu mostu žeriava.	Žiadam o opravu pojazdu mostu mostového podvesného žeriava 5t, nefunkčný motor na jednej strane / pravdepodobne zhoršely motor / . Vadný motor previnúť.		
5961	2015	Oprava pojazdu mačky.	Žiadam o opravu pojazdu mačky mostového podvesného žeriava 5t. Vadný motor previnúť.		
5962	2015	Odstánenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro4-18.01 - časť C p.č. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-527/15		
5963	2015	Odstánenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro590.01 - časť C p.č. 2	odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-529/15		
5964	2015	Odstánenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro590.01 - časť C p.č. 2	odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-528/15		
5974	2015	Bežná oprava ro08.101 - časť C p.č. 1.2			
5977	2015	Bežná oprava ro08.201 - časť C p.č. 1.2			
5978	2015	Bežná oprava ro08.202 - časť C p.č. 1.2			
5979	2015	Bežná oprava ro08.203 - časť C p.č. 1.2			

úvar	prevádzka		PPi	ROK	NAZOV	POPIS
	činnosti					
			6003	2015	Strojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1 - október 2015	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHUV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P).
			6004	2015	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - október 2015	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P).
			6007	2015	OPaOS rozvádzača ro401.08	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 10vyvodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.30
			6012	2015	Oprav tepelnej izolácie	Zaizolovanie cca 2x3m odkalovacieho potrubia zo vzdušnikov č.1 a 3. DN 25
			6015	2015	Oprava tepelnej izolácie	Zaizolovanie 2 x RV pary pre ACHJ. DN 100.
			6029	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-43	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1041
			6030	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-44	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1043
			6031	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-41	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1045
			6032	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2 / ZT44A-15	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1049
			6033	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-42	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1049
			6034	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-17	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1051
			6035	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2 / ZT44A-19	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1053
			6036	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2 / ZT44A-21	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1055
			6037	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.6	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1057
			6038	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.8.AA	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1061
			6039	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-33	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1063
			6040	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-1	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1065
			6041	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-11	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1067
			6042	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-13	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1071
			6043	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-16	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm
			6044	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-3	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1075
			6045	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm
			6046	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-5	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1079
			6047	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-14	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1089
			6048	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.414.1	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1097
			6049	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.414.2	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1099

úvar		prevádzka		činnosti		POPIS	
PPr	ROK	NAZOV		POPIS		POPIS	
6050	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT40A-6		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1101		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1101	
6051	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT53A-2		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1103		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1103	
6052	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT53A-1		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1105		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1105	
6053	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24, 1.416.3.AA		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1107		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1107	
6054	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-8		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1109		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1109	
6055	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-9		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1111		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1111	
6056	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-6		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1113		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1113	
6057	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-7		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1115		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1115	
6058	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24, 1.417.5.AA		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1117		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1117	
6059	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-45		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1119		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1119	
6060	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-4		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1131		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1131	
6061	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-5		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1133		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1133	
6062	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-39		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1137		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1137	
6063	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-40		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1137		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1137	
6064	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-41		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1139		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1139	
6065	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-42		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1141		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1141	
6066	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-13		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1143		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1143	
6067	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-14		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1145		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1145	
6068	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-15		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1147		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1147	
6069	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-16		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1149		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1149	
6070	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-17		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1151		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1151	
6071	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-18		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1153		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1153	
6072	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT51A-1		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1155		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1155	
6073	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT52A-1		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1157		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1157	
6074	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT51A-2		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1159		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1159	
6075	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT52A-2		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1161		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1161	
6076	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT53A-3		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1163		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1163	
6077	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, V31A-5		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1181		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1181	
6078	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT30A-1		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1185		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1185	
6079	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT30A-2		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1187		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1187	
6080	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT31A-1		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1189		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1189	
6081	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT32A-1		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1191		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1191	
6082	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-45		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1193		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1193	
6083	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT31A-3		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1195		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1195	
6084	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT32A-3		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1197		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1197	

útvár		prevádzka		činnosti		ROK		NAZOV		POPIS	
6085		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT31A-4				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1201			
6086		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT32A-4				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1203			
6087		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2 ZT30A-13				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1205			
6088		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2 ZT30A-14				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1207			
6089		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT30A-11				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1209			
6090		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT30A-12				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1211			
6091		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.444.1:AA				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1213			
6092		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.444.2:AA				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1215			
6093		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT60A-1				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1217			
6094		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT61A-1				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1219			
6095		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT62A-1				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1221			
6096		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-1				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1229			
6097		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-2				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1231			
6098		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-24				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1233			
6099		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-21				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1235			
6100		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-11				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1237			
6101		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-12				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1239			
6102		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-13				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1241			
6103		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-14				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1243			
6104		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.461.1:AA				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1267			
6105		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-2				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1271			
6106		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.10				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1279			
6107		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.2				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1281			
6108		2015		Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.2				Vizuálna kontrola, hm 1282			
6109		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.4				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1287			
6110		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-55				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1293			
6111		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.9				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1299			
6112		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT44A-1				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1309			
6113		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.470.2				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1313			
6114		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.470.3				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1315			
6115		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.470.4				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1317			
6116		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.470.5				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1319			
6117		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.470.6				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1321			
6118		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.470.8				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1325			
6119		2015		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.470.9				Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1327			

útvár		prevádzka činnosti		PPt ROK		NAZOV		POPIS	
6120	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT40A-2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1329					
6121	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-22		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1341					
6122	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT40A-8		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1343					
6123	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-21		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1345					
6124	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.600.1		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1365					
6125	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT54A-3		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1369					
6126	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-24		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1373					
6127	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT31A-2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1375					
6128	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT32A-2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1377					
6129	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT61A-2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1379					
6130	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.802.2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1381					
6131	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, V31A-2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1383					
6132	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-15		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1385					
6133	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.805.2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1387					
6134	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, PR28A-38		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1389					
6135	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, DZ50A-89		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1391					
6136	2015	Vizuálna kontrola, 5A-2/ZT80A-10 - pol.číslo. 1105		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1713					
6137	2015	Testovná skúška, 0.24.1.24.2:NF / ZT50Z-4 - pol.číslo. 494		tesnostná skúška, hm 891					
6138	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby ZT50Z-4 - pol.číslo. 495		kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nárubkov po hraniciu arm. kontrola kvality povrchu nádoby, hm 893					
6139	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.2.423.1		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1489					
6140	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, M20A-14		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1491					
6141	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN10A-1		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1503					
6142	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN10A-2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1505					
6143	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN11A-1		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1507					
6144	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN12A-1		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1509					
6145	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1511					
6146	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN12A-3		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1513					
6147	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN30A-11		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1515					
6148	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.469.1		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1517					
6149	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, M20A-15		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1519					
6150	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.469.3-AA		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1521					
6151	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.482.1		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1527					
6152	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN12A-2		Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1531					

prevádzka					
útvár	činnosti	PPi	ROK	NAZOV	POPIS
		6153	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 13A-1 / ČK24A-28	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1537
		6154	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČK24A-30	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1539
		6155	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ZT80A-2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1545
		6156	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1A-2ZT80A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1547
		6157	2015	'Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.2.423.1AA	'Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1648
		6158	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.2.423.2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1650
		6159	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN60A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1662
		6160	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN60A-2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1664
		6161	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN61A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, HM 1666
		6162	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN62A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1668
		6163	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN61A-3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1670
		6164	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN62A-3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1672
		6165	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.469.1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1674
		6166	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.469.2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1676
		6167	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.480.1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1680
		6168	2015	'Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.482.1	'Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1682
		6169	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, ČN61A-2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1686
		6170	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.801.2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1688
		6171	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2A-1ZT81A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1694
		6172	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2A-2ZT82A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1696
		6173	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 3A-1ZT81A-2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1698
		6174	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 3A-2ZT82A-2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1700
		6175	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 3A-3 / ZT80A-4	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1702
		6176	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 3A-4ZT80A-3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1704
		6177	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 4A-1ZT80A-5	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1706
		6178	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 4A-2ZT80A-6	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1708
		6179	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 5A-1ZT80A-7	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1710
		6180	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 5A-2ZT80A-10	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1712
		6181	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 5A-4ZT80A-9	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1716
		6182	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 6A-1ZT80A-11	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1716
		6183	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 7A-1ZT80A-12	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1718
		6184	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 8A-1ZT80A-20	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm
		6185	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 9A-1ZT80A-13	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1722
		6186	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, KPC2AA24	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1751
		6187	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, KPC2AA36	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 1757

prevádzka		činnosti		ROK		NAZOV		POPIS	
úvar	PPr	ROK	NAZOV	POPIS					
	6188	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA02ZT50A-50	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1767					
	6189	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA03ZT43A-22	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1769					
	6190	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA05ZT43A-21	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1769					
	6191	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA07ZT20A-36	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1771					
	6192	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA08AA	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1773					
	6193	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA09ZT43A-19	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1775					
	6194	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA11 / ZT54A-4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1777					
	6195	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA12ZT20A-35	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1779					
	6196	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA13ZT43A-20	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1781					
	6197	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA15ZT43A-23	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1783					
	6198	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA-16 / ZT50A-49	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1785					
	6199	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT20A-34	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1787					
	6200	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-17	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1792					
	6201	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT43A-18	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1794					
	6202	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, V31A-22	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1796					
	6203	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ZT50A-47	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1798					
	6204	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, V31A-23	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1800					
	6229	2015	SV62Č-3 Ventilátor - Kontrola teplot 11/2015 - čís. položky: 968	SV62Č-3 Ventilátor - Kontrola teplot 11/2015					
	6230	2015	SV62Č-3 Ventilátor - Kontrola chvenia 11/2015 - pol.č.971	SV62Č-3 Ventilátor - Kontrola chvenia 11/2015					
	6231	2015	SV12Č-3 Ventilátor - Kontrola teplot 11/2015 - čís. položky: 804	SV12Č-3 Ventilátor - Kontrola teplot 11/2015					
	6232	2015	SV12Č-3 Ventilátor - Kontrola chvenia 11/2015 - čís. položky: 800	SV12Č-3 Ventilátor - Kontrola chvenia 11/2015					

útvár		prevádzka		činnosti		PPt		ROK		NAZOV		POPIS	
6241	2015	OPaOS rozvádzača	rm401.01	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 elektrického zariadenia - 6 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.31									
6242	2015	OPaOS rozvádzača	rm401.02	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 elektrického zariadenia - 4 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.32									
6243	2015	OPaOS rozvádzača	rm401.04	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 elektrického zariadenia - 5 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.34									
6244	2015	OPaOS rozvádzača	rm401.06	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 elektrického zariadenia - 5 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.35									
6245	2015	OPaOS rozvádzača	rm401.07	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 elektrického zariadenia - 5 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.36									
6246	2015	OPaOS rozvádzača	rm401.08	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 elektrického zariadenia - 5 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.37									
6249	2015	OPaOS rozvádzača	ro401.05	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EI. zariadenia - 10 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.28									
6250	2015	OPaOS rozvádzača	ro401.02	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EI. zariadenia - 10 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.29									
6272	2015	DZM5240/2014 - Inštalácia hydrantu H61		Inštalácia hydrantu H61 zo obj. SO633 na základe ZôD ZM-35-15-2-00235-03410 a realizačného projektu DZM5240/2014. Práce bude realizovať ROBO Pleštiny, a.s., vedúci prac Šmelcer Roman.									
6298	2015	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.532		Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 532									
6299	2015	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.589		Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 589									
6300	2015	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.585a,b		Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 585a,b									
6301	2015	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.377		Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 377									
6302	2015	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.900		Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 900									
6303	2015	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.800		Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 800 A,B,C,D									
6304	2015	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.490		Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 490									
6305	2015	Čistenie strechy v BPP		Požadujem vyčistenie strechy v BPP									
6323	2015	Diagnostické merania 10/15											

prevádzka		činnosti		útvár	
PPr	ROK	NAZOV	POPIS		
6325	2015	Diagnostické merania 10/2015	Diagnostické merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.		
6348	2015	OPaOS rozvádzača rm401.03	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 elektrického zariadenia - 3 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.33		
6350	2015	Bežná oprava osvetlenia ventilu komína a chlad.veži - časť C p.č. 1.6			
6357	2015	Bežná oprava ro01.115 - časť C p.č. 1.2			
6359	2015	Bežná oprava ro01.211 - časť C p.č. 1.2			
6360	2015	Bežná oprava ro01.222 - časť C p.č. 1.2			
6362	2015	Bežná oprava ro01.221 - časť C p.č. 1.2			
6364	2015	Bežná oprava ro01.225 - časť C p.č. 1.2			
6365	2015	Bežná oprava ro08.102 - časť C p.č. 1.2			
6366	2015	Bežná oprava ro08.103 - časť C p.č. 1.2			
6368	2015	Bežná oprava ro01.201 - časť C p.č. 1.2			
6370	2015	Vyhľadanie skratu na osvetlení areálu V1 - časť C p.č. 3			
6371	2015	Oprava verejného osvetlenia - časť C p.č. 1.5			
6382	2015	Odstranenie porev. závad bleskozvodu časť B, p.č. 2.1	Žiadam o odstránenie nedostatkov zistených pri OPOS ev. č. 4360-310/15.		
6386	2015	Preventívna údržba rozv. HDS - časť A, p.č. 5.2	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. HDS.		
6392	2015	Oprava podlahoviny PVC	Žiadam Vás o nalepenie PVC do šatne.		
6400	2015	Oprava UK	Požadujem vykonať opravu systému UK - nefunkčné kompresory /nefunkčná automatika komp. M04/2/ zabezpečujúce tlak v systéme. Oprava pravdepodobne výmenným spôsobom. Zdôvodu začiatku vykurovacej sezóny požaduje zabezpečiť 1 ks kompresora čo najskôr. Kompres		
6402	2015	Tesnosťná skúška.únik F plynov.	KLIMA TREND - požadujem vykonať skúšku tesnosti v zmysle vyhlášky 286/2009		
6403	2015	Oprava otvárania dverí výtahu.	Žiadam o opravu výtahu OTAN 630 1860/01. / neotvárajú dvere /.		

úvar		prevádzka činnosti		PPr		ROK	NAZOV	POPIS
6445		2015					Overenie ochranných, pracovných pomôcok	
6447		2015					Odborná skúška kladkostroja el. 5t podľa Vyhl.508/2009	Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-
6448		2015					Odborná skúška kladkostroja el. 5t podľa Vyhl.508/2009	1.Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.43. 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, d
6449		2015					Odborná skúška kladkostroja el. 5t podľa Vyhl.508/2009	1.Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.45. 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, d
6450		2015					Odborná skúška kladkostroja el. 5t podľa Vyhl.508/2009	1.Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.47 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, de
6458		2015					Kryt CO - dopruženie klinových remeňov na vzduchotech.	Požadujem vykonať opravu ventilátora - prešmykujú remene.
6459		2015					Kryt CO - dopruženie klinových remeňov na vzduchotech.	Požadujem vykonať opravu ventilátora - prešmykujú remene.
6461		2015					Zazimovanie chlad.jed. Chiller	KLIMA TREND - požadujem vykonať odstavenie zariadenia, vydenážovanie časti vodného okruhu vo vonkajšom prostredí a zabezpečenie proti poškodeniu mrazom.
6470		2015					Preventívna údržba rozv. RO 633.02.O - časť A, p.č. 5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. ^ZM-35-13-1-00035-04420 časť 2.1, p.č. 5.2.
6471		2015					Preventívna údržba rozv. RO 633.01.O - časť A, p.č. 5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv.
6472		2015					Preventívna údržba rozv. RM 26.05.O - časť A, p.č. 5.2.	Žiadam vykonať preven. údržbu rozv.
6484		2015					OPaOS rozvádzača m350.70	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 16 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.67
6485		2015					OPaOS rozvádzača m350.71	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 13 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.68
6486		2015					OPaOS rozvádzača ro350.70	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 10 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.70

prevádzka		činnosti		úvar	
PPr	ROK	NAZOV	POPIS		
6487	2015	OPaOS rozvádzača ro350.71	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 10 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.71		
6488	2015	OPaOS rozvádzača ro401.51	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 5 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.72		
6489	2015	OPaOS rozvádzača rm401.51	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 3 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.69		
6490	2015	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.			
6491	2015	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.		
6492	2015	OPaOS el. časti kladkostroja podvesného el. 5t podľa Vyhl.508/2009	1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľsky Í ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.42 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p		
6493	2015	OPaOS el. časti kladkostroja podvesného el. 5t podľa Vyhl.508/2009	Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľsky Í ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.44 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p		
6494	2015	OPaOS el. časti kladkostroja podvesného el. 5t podľa Vyhl.508/2009	Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľsky Í ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.46 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p		
6495	2015	OPaOS el. časti kladkostroja podvesného el. 5t podľa Vyhl.508/2009	1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľsky Í ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.48 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a		
6496	2015	Preventívna údržba rozv. RM/750.12:ER - časť A, p.č. 5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv.		

titul		prevádzka činnosti		PPi		ROK		NAZOV		POPIS	
				6499		2015		Merania účinnosti na SV12, SV62, SV14, SV64		Požadujem vykonať meranie účinnosti aerosolových filtrov na VTS - SV12, SV62, SV14, SV64. Vypracované programy 1-PRG-24/3320/2015, 1-PRG-25/3320/2015, 2-PRG-26/3320/2015, 2-PRG-27/3320/2015. Vykoná firma ROBO Piestany na zmluvu ZM-44-12-2-00021-03140. Podľa	
				6513		2015		Pravidelná kontrola a oprava tesnosti 11 kusov odv.bat.pred zim.prevážk.		V zmysle PGR na zimné vykurovacie obdobie 2015/ 2016 vykonať pravidelnú kontrolu tesnosti 11 kusov odvodňovacích batérií (prirubové spoje, armatúry, upchávky) na trase kondenzátu NaRK V 1, strojovňa V 1 po hraničné armatúry JE V 2. Vykonať fyzickú obhliadku	
				6514		2015		Oprava osvetlenia- obj. 340, parkov. - lokalizácia poruchy - časť C p.č. 3			
				6518		2015		Úprava terénu pri obj. 581		Úprava terénu - uloženie betónových panelov pod UNIMO bunku pri objekte 581. Panele uložiť na rozmer min. 3x2,5m (projekt BISF :C15-A. Prevoz UNIMO bunky na určené miesto. Ďalšie informácie podľa Ing. Tománek t.č. 4565	
				6521		2015		Ustavenie hriadelov zariadenia do osi laserovou metódou		Požadujem ustavenie hriadelov zariadenia do osi laserovou metódou	
				6523		2015		Oprava strojnej a elektro časti žeriava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľ	
				6524		2015		Oprava strojnej časti kladkostroja súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy	
				6525		2015		Oprava strojnej a elektro časti žeriava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľ	
				6531		2015		Odborná prehliadka		Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška tabla a protipožiarnych klapiek PPK TROX v časti SO JE V-1 odborným spôsobilým pracovníkom s osvedčením. Záznam o prehliadkach evidovať v Knihe prehliadok PPK u správcu zariadenia.	

prevádzka		činnosti		úvar	
PPr	ROK	NAZOV	POPIS		
6532	2015	Oprava textílnych podláh	Oprava textílnych podláh v kancelárii 413.414.415.		
6533	2015	Oprava podlahoviny PVC	Oprava podlahoviny PVC na podesty a medzipodesty na sekundárnom schodisku.		
6534	2015	Oprava podlahoviny PVC	Oprava podlahoviny PVC na podeste vstupného schodiska.		
6542	2015	Overenie určeného meradla - prietokomer pitnej vody			
6554	2015	Oprava nesúladu signalizácie D3.3	Oprava nesúladu signalizácie D3.3 v RIS a INV 112 a INV 221		
6591	2015	Oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu IBO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku PPI podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonať BO a PP zapísať do denníka ZZ.		
6592	2015	Oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu IBO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku PPI podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonať BO a PP zapísať do denníka ZZ.		
6598	2015	Oprava osvetlenia obj. 590 - časť C p.č. 3	Vymeniť vypálené žiarovky vo vstupnej hale cca 20ks za výbojky zmesové 250W -typ ML E090+doplniť chýbajúce ochranné kryty na svietidlá a v prípade potreby vymeniť poškodené svietidlá+múdzové.		
6601	2015	Oprava výťahu	Oprava osvetlenia kabíny výťahu ,vymena 2ks osvetľovacích telies.		
6602	2015	Oprava EKM obv. S265 a S266	Nespolahlivé meranie. EKMý robia skrat.		
6651	2015	Výmena aerosolových filtrov a predfiltrov SV03	Požadujem vymeniť 9 aerosol. filtračných stanic SV03Z-1,2,3,4,5,6,7,8,9. Aerosolové filtre a predfiltre typu ABSOLUTE, AIROPAC 3CP dodá Nádasky Peter č.t. 2670. Požadujem vyčistenie betónovej šachty a premazanie zariadenia prútičania filtrov systém S		
6740	2015	Demontážne a montážne práce	Žiadam o vystavenie PPr na úpravu priestorov v obj. 640 - demontáž plechového oplozenia jednotlivých pracovísk - montáž predeľovacej priečky oddeľujúcej prenajaté priestory spol. SE ENEL - demontáž nástrojov - stojanových vŕtačiek, lisov a pod. - vysprave		

prevádzka		PPri		ROK		NAZOV		POPIS	
útvár	činnosti								
		6749	2015			Oprava elektromotora kalofilera v SO 900A/1:V1 - časť C p.č. 3		Preverenie stavu elektromotora príp. oprava motora kalofilera.	
		6750	2015			Výmena poškodeného ventilátora v miestnosti dýchadiel - časť C p.č. 3		Nefunkčný ventilátor vetrania miestnosti. Potrebná výmena.	
		6759	2015			Výmena klinových remeňov na O-21/2		Požadujem výmenu klinových remeňov na systéme O21/2 o rozmere 9,5x1413mm	
		6761	2015			Výmena aerosolových filtrov na P1sČ-1		Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sČ-1 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádasky Peter č.t.2670	
		6762	2015			Výmena aerosolových filtrov na P1Č-2		Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sČ-2 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádasky Peter č.t.2670	
		6764	2015			OPaOS rozvádzača ro562		OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 20 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.59	
		6765	2015			OPaOS rozvádzača rm377		OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 17 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.23	
		6766	2015			OPaOS rozvádzača ro377.01		OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 6 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.24	
		6767	2015			OPaOS rozvádzač FM28.01:EAVR		OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 10 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.61	
		6768	2015			OPaOS rozvádzača rm28.01		OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 EL. zariadenia - 89 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.60	
		6795	2015			OPOS rozvádzača RM 26.05.0		Žiadam vykonať OPOS rozvádzača prostredie základné. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.5.	
		6796	2015			OPOS rozvádzača RO 633.01:0		Žiadam vykonať OPOS rozvádzača prostredie základné. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.6.	
		6800	2015			Oprava 2ks motorov a prevodoviek mikroveží		Oprava 4ks motorov a prevodoviek mikroveží na základe zmluvy č.OZ-35-14-1-00428-04420.	
		6802	2015			Oprava poškodeného spoja panelov na EK31		Požadujem opravu poškodeného panelu na EK31	
		6804	2015			Oprava ochrany a spojovacej cesty v rd6-08. 12/3 pole			
		6814	2015			Predčistenie upchateho písoaru v m.č. V102/1		Ponuka ochrany a spojovacej cesty v rd6-08. 12/3 pole.	
		6815	2015			Oprava pH sondy		Požadujem predčistenie upchateho písoaru v V102/1	

prevádzka		činnosti		útvár	
PPr	ROK	NAZOV	POPIS		
6826	2015	Výčistenie dna šachty výťahu.	Žiadam o vyčistenie dna šachty výťahu , v šachte sa nachádza cca 5cm vody. Pred začiatkom prác sa ohlásiť u správcu , ktorý zabezpečí vstup do šachty		
6834	2015	Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR.	Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR.		
6838	2015	Oprava poškodeného potrubia ventilátora - VZT č.35 sklad hydrazinu	Poškodené potrubie odsávania .Materiál. HPS. Profil: štvorhran. Realizuje odb. 4420.		
6839	2015	Oprava poškodeného potrubia ventilátora -VZT 38 sklad NaCl	Poškodené potrubie odsávania .Materiál. HPS. Profil: štvorhran. Zrealizuje odb. 4420.		
6842	2015	Demontáž a montáž merania teploty vynútia	Demontáž a montáž merania teploty vynútia		
6854	2015	Oprava osvetlenia v miestnosti SK105	Doplniť vypálené žiarovky 100W cca 25ks-nrúdzové 40W cca 10ks.		
6901	2015	Odborná prehliadka el.časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.	Odborná prehliadka el. časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 č. p.č.28 Zodpovedný majster Martin Štofi. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.		
6902	2015	Odborná prehliadka el.časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.	Odborná prehliadka el. časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 čast 1.6 c , p.č.26 Zodpovedný majster Martin Štofi. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.		
6903	2015	Odborná prehliadka el.časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.	Odborná prehliadka el. časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 čast 1.6 c , p.č.24 Zodpovedný majster Martin Štofi. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.		

prevádzka		činnosti		PPr		ROK		NAZOV		POPIS	
útvár											
				6904	2015			Odborná prehliadka el časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka el. časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 časť 1.6 c, p.č.22 Zodpovedný majster Martin Štoff. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.	
				6905	2015			Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 ZM-45-13-1-00213-04420 časť 1.6 c, p.č.27 Zodpovedný majster Martin Štoff. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.	
				6906	2015			Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 ZM-45-13-1-00213-04420 časť 1.6 c, p.č.25 Zodpovedný majster Martin Štoff. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.	
				6907	2015			Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 ZM-45-13-1-00213-04420 časť 1.6 c, p.č.23 Zodpovedný majster Martin Štoff. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.	
				6908	2015			Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 ZM-45-13-1-00213-04420 časť 1.6 c, p.č.21 Zodpovedný majster Martin Štoff. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.	
				6915	2015			Oprava ukazovacieho prístroja Orbit Meret		Sekund. prístroj Orbit Meret neukazuje - bliká, nutná oprava prístroja.	
				6916	2015			Oprava nefunkčného osvetlenia na chodbe pred vstupom na BD2. bloku. - časť C p.č. 3		Skrat v obvodoch osvetlenia	
				6920	2015			Kalibrácia pH metrov		Kalibrácie pH metrov, oximeter, spektrofotometer - 10ks	
				6928	2015			Špeciálne čistenie jímky obj. 880		Požadujem čistenie jímky v obj.880.	
				6950	2015			Oprava osvetlenia areálu likvidácie odpadných vôd - časť C p.č. 3		Výmena žiaroviek na vonkajšom osvetlení...	

Schválil: Ing. Bábik Ladislav
dňa: 02.11.2015
Overil: Ing. Vrtoch Marián
dňa: 02.11.2015

Schválil: Ing. Pavol Hekel
dňa: 10.11.2015

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 02.11.2015

Overil: Ing. Vrtoch Marian

dňa: 02.11.2015

Schválil: Ing. Pavel Hekel

20. október 2015

dňa: 10.11.2015