

11A/11/JAVYS dod 6.1  
318 299,06 EUR

min.  
podľa A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>14/01/104/2015</b> Obdobie: <b>september</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433




Číslo zmluvy	<b>30000270</b>
--------------	-----------------

Číslo žiadosti	<b>01/A/11/JAVYS, dodatok č. 6.1</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 september				318 299,06
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>318 299,06</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností  
Zostavy zo SAP - u na objekty JE A1 podľa rekapitulácie

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	20.10.	20.10.	20.10.
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648600

Zákazka

FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt. a daní



Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.09.2015 - 30.09.2015		Činnosti	
KO	Názov KO	operatívne	elektro:
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	<p><b>pravidelné</b> <b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b> Obsluha zariadení VS v obj.47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj.47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad sanitý v obj.47 výmenou. <b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI, zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Pochádzková kontrola el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT v obj.47. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.47. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.47 výmenou. <b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj.47 pri rádiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p>	OPUD: Oprava sanitý - vod. batérii, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sifónov
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p><b>prevádzkový zámočník</b> Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pitná voda) v obj.27,38,52,66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj.27,38,52,66. Odstraňovanie drobných závad sanitý v obj.27,38,52,66. <b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod.faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.27,38,52,66.</p>	
30350	Správa TECHO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI, zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Pochádzková kontrola el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p>	elektro:

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>Odsraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetrie (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20.</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-príkaz</p>	
30351	Správa TECHNO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>EI. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odsraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Odsraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácii prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosólov z ventilačného komína (obj. 46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-príkaz</p>	<p>elektro</p> <p>SKR:</p> <p>- m. č. 240, 1/4-ročná skúška signalizácie úniku, skupina č. 6, obvod 6LA30 7</p> <p>OPUD:</p> <p>Oprava čerpadla C-kanalizácie - slabý výtlak</p> <p>Oprava WC na podlaži +6m na sch. 353.</p> <p>Výmena predfiltrov na VZT O-16/2</p> <p>Oprava požiarneho hydrantu na podl. +6m sch. 353</p> <p>elektro:</p> <p>tyždenné a mesačná kontrola a údržba staničnej akubaterie 220 V DC</p>
30352	Správa TECHNO-HVB, obj. 32 HVB-Medzistrojovňa	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>EI. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Odsraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p>	

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		<p>El. zaisťovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozornia obj. 32</p> <p><b>mechanik MaRZ - zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 32</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 32</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 32 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1- dozornia obj. 32</p> <p>Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozornia obj. 32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 32 na R-prikaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v HVB</p>	
			<p><b>OPUD:</b></p> <p>Výčistenie kanalizačných odtokov z umyvadiel a WC, výčistenie perliátorov</p>
30353	Správa TECHNO-HVB, obj. 34, HVB- Strojovňa	<p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení VS v obj. 34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj. 34</p> <p>Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 34</p> <p>Technol. zaisťovanie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní.</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p><b>mechanik MaRZ - zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 34</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 34</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 34 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 34 na R-prikaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <p><b>SKR:</b></p> <p>-oprava kontrolných manometrových ventílov na nádobách SS200 čerpadiel C1, C3, Cč a C5, HZ 1217/2015</p> <p><b>OPUD:</b></p> <p>Oprava a montáž prístrešku na plynové fľaše</p>





KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro- pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10.  Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou.  ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-príkaz	elektro:
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spaťovňa VÚJE	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:
30358	Správa TECHNO- Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV SO 106 mechanik MaRZ- zmenový: Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30359	Správa TECHNO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV v obj. 839 a 44/20 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/20. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz	elektro:
30360	Správa TECHZ-VDL	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL. Pochádzková kontrola el. zariadení linky VDL. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL. mechanik MaRZ- zmenový:	elektro:



KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demontaž a triedenie	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demontaž a triedenie	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napajania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení linky VICHHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VICHHR.</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHHR výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <p><b>SKR:</b></p> <p>- m.č.714, oprava merania teploty 30TIR38 na ľavnej nádobe, výmena termočlánku</p>
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO...)</p>	<p><b>elektro:</b></p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...).</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia ...) na R-príkaz výmenou.</p>	
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p><b>SKR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- m.č. 700, DLS, týždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani</li> <li>- m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odľahu z DLS podľa 15-PVD-501, mer. obvod 7QRA44</li> <li>- výmena filtrov na sani čerpadiel meraní koncentrácie vodíka, 7QRA18, 7QRA19 a 7QRA20</li> </ul>
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil. káb.	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola elektronštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30</li> <li>- Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov</li> </ul>
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení obj. 528</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528</p>	<p><b>elektro:</b></p>
30372	obj. 35, RZ 220 kV	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV</p>	<p><b>elektro:</b></p>



KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti	
			operatívne	elektro:
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el.zariadení rozvodne 110kV		
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro:	
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el.zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro:	- Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K
<div> <div>   Ing. Boris Stolarik  vedúci odboru elektro a SKR JZ </div> <div>   Ing. Ladislav Bábik  vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií </div> </div> <div> Schránka zastupca MVF: Ing. Róbert Hekel  09.10.2015 </div>				