

11A/11/JAVYS Dod. č. 5.1
300 563,20 EUR
mimo,
produkt A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 18/01/104/2014 Obdobie: december
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberteľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Micrová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5.1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 december 2014				300 563,20
Spolu za práce a služby				300 563,20

Prílohy:

Rekapitulácia činností za november 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			

Poznámka: Fakturácia do výšky schválenej žiadosti

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1. 11.12.2014 - 31.12.2014			
KO	Nazov KO	Činnosti	
	pravidelné	operatívne	
30305	Správa TECHNO - prevádzková budova, obj. 47	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrebných rozvodov v obj. 47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odstúpenie po oprave a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad saní v obj. 47 výmenou. prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odsťovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj. 47 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 47 výmenou Odstraňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 47 ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri radiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do kontrolovaného pásma</p>	
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámočník Pochádzková kontrola potrebných rozvodov (kúrenie, pož.-pílna voda) v obj. 27, 38, 52, 66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej, a dažďovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66 Odstraňovanie drobných závad saní v obj. 27, 38, 52, 66 ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Spracovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Spracovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Spracovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod.faktúr kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66</p>	
30350	Správa TECHNO-obj. 28, Plynovo hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odsťovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 mechanik MARZ- zmenový:</p>	
		<p>elektro: - PKV zariadení pre kompenzáciu účinníka - odstránenie závad na elektronistálach z kontroly BOZP - oprava osvetlenia v m.č. 75</p>	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochoďzová kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Odsťraňovanie drobných zavad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej služby na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetre (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok) pri akciách opráv a údržby technol zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20.</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dawkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-príkaz</p>	
30351	Správa TECHNO-HVB, obj. 30, 43, 46, HVB-Reaktorovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov:</p> <p>El. zaisťovanie a odsťtovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochoďzová kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odsťraňovanie drobných zavad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>mechanik MaRZ - zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30</p> <p>Pochoďzová kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30</p> <p>Odsťraňovanie drobných zavad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácií prvkov MaRT v rámci preventívnej a operaívnej údržby obvodov MaRT v laboratoriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj.30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosolov z ventilačného komína (obj.46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dawkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-príkaz</p>	<p>elektro</p> <p>- PKV zariadení pre kompenzáciu účinníka</p> <p>- oprava osvetlenia v m. č. 923</p> <p>- pripojenie prívodov v RS30 60 v m. č. 901</p> <p>- zaisťenie napájania rozvádzača RS30 60 v rozvádzači RS0 4-32, odsťstvenie rozvádzača po ukončení prác</p> <p>- oprava napájania zdvínacieho zariadenia DEMAG</p> <p>SKR:</p> <p>- m. č. 240, 1/4-ročná skúška signalizácie úniku, skupina č.6, obvod 6LA30 7</p>
		OPUD: Oprava saníty - sociálnych zariadení	
30352	Správa TECHNO-HVB, obj. 32, HVB-Medzistrojovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov:</p> <p>El. zaisťovanie a odsťtovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochoďzová kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p>	<p>elektro:</p> <p>- mesačná a týždenné kontroly a údržba štančnej akubaterie 220 V DC</p> <p>- PKV zariadení pre kompenzáciu účinníka</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
		<p>Odstaňovanie drobných zavad výmenou na el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochoďzková kontrola el zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozorná obj.32</p> <p>mechanik MarZ- zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.32</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.32</p> <p>Odstaňovanie drobných zavad zariadení MaRT v obj.32 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1 - dozorná obj.32</p> <p>Denná kontrola stavu operačných počítačov a zariadení TIS - dozorná obj.32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.32 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>operatívne</p> <ul style="list-style-type: none"> - R6kV – manipulácie na rozvodni – premanipulovanie napájania úsekových rozvodní z dôvodu skúšky funkčnosti kompenzácie účinníka. Uvedenie rozvodní do pôvodného stavu po ukončení prác - Ťahanie káblov 6kV od DG do poľa C29 a montáž koncoviek kábľa - pripojenie káblov PKV pre DG a poľa C29 v rámci projektu AS-A2 - mesačná kontrola a údržba staníc akumulácie Z20 v DC - OPOS rozvážača RS32.1 a príslušnej svetelnej inštalácie
30353	Správa TECHNO-HVB-obj. 34, HVB-Strojovňa	<p>prevádzkový zámocník PO- zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení VS v obj.34 manipulácie na potrubných rozvodoch požiarne-pitnej vody, vykurovacej vody, chladickej vody, demn vody, stlačeného vzduchu v obj.34</p> <p>Pochoďzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj.34</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistavenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34</p> <p>Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34</p> <p>Odstaňovanie drobných zavad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34</p> <p>mechanik MarZ- zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.34.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.34.</p> <p>Odstaňovanie drobných zavad zariadení MaRT v obj.34 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.34 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inštalácia káblov z DG do rozvodne R6 kV - zapojenie a odistavenie čerpadla M340001d v MR34.14 <p>OPUD:</p> <p>Výmena filtrov na potrubí špeciálnej kanalizácie</p> <p>SKR:</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30354	Správa TECHNOŠOV obj. 41 a zar	Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ŽP prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie ei. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Pochádzková kontrola ei. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj.41 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj.41 Odstraňovanie drobných závad zariadení MART v obj.41 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorníka obj.41 Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.41 na R-prikaz	elektro:
30355	Správa TECHNO- Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj.42 Pochádzková kontrola technol. zariadení v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pítnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie ei. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Pochádzková kontrola ei. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pítnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pítnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MART výmenou. Odstraňovanie drobných závad zariadení MART výmenou.	elektro: odstraňovanie porievňných závad v rozvážzaci RS50 1 odstraňovanie závad z kontroly BOZP
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie ei. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 Pochádzková kontrola ei. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj.44/10.	elektro:

KO		Činnosti	
Názov KO		operatívne	
		pravidelné	
		<p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dŕavkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-prikaz</p>	SKR:
30357	Správa TECHO-obj. 76B, Experim. spalovňa VÚJE	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 76B</p>	
30358	Správa TECHO-Sanacne čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>El. zaistiťovanie a odsťaňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV SO 106</p> <p>mechanik MaRZ - zmenový:</p> <p>Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zlozisko KRAO a PRAO	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>El. zaistiťovanie a odsťaňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20</p> <p>Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20</p> <p>mechanik MaRZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/20</p> <p>Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dŕavkových príkonov objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-prikaz</p>	<p>elektro:</p> <p>odsťaňovanie porievizných závad v rozvázdzci RM01 pre MOFIS</p>
30360	Správa TECHZ-VDL	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>El. zaistiťovanie a odsťaňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL</p> <p>Pochôdzková kontrola el. zariadení linky VDL</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL</p> <p>mechanik MaRZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL</p> <p>Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dŕavkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	elektro:
30361	Správa TECHZ-Fragmentačná linka, demontaž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>El. zaistiťovanie a odsťaňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky</p> <p>Pochôdzková kontrola el. zariadení fragmentačnej linky</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach fragmentačnej linky</p> <p>mechanik MaRZ - zmenový:</p>	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT fragmentácie linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentácie linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentácie linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentácie linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHR.</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení linky VICHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VICHR</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHR</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHR</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p>
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, ...)</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, ...).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, ...)</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, ...).</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky RaO ...).</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, ...)</p>	<p>elektro:</p>
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p>	<p>SKR:</p>

KO	Názov KO	pravidelné	operatívne	Činnosti
		Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS); mechanik MaRZ- zmenov: Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz	- m č 700, DLS, lyžďenná kontrola stavu unikov PDS v zbernej vani - m č 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevyšenia koncentrácie vodíka v odtrahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 70RA44	
30370	ELZ- obj. 45. kanály síl kab.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.	elektro: Kontrola elektronizácie a natokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30 Montáž EPS v káblovom kanáli EKV 41	
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: El. zaisťovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochádzková kontrola el. zariadení obj. 528 Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528	elektro: - čistiacie práce v kompresorovej stanici - kontrola kompresorovej stanice po poruche na kompresore K1, kompresor odskúšaný a uvedený do prevádzky	
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: El. zaisťovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV	elektro: - čistiacie práce v domčeku ochrán	
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: El. zaisťovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 110kV	elektro: - zaisťovanie transformátora T18 podľa „B“ príkazu č. 226/2014 z dôvodu pokladky káblov pre DG. Počas prác. od 15.12.2014 od 13.30 hod. : plynie limit L 3.5 1.2A. R110kV – manipulácie na rozvodni R110kV na príkaz nadradeného dispečingu – zokupovanie vedení V88530 a V 87763, uvedenie rozvodne do pôvodného stavu po ukončení prác.	
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	El. zaisťovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro:	

KO		Činnosti	
Názov KO		pravidelné	operatívne
		Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	
30373	obj. 25. Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: 1. Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-	elektro:
Vypracovali:			
		Ing. Boris Stolarík vedúci odboru elektro a SKR JZ	
		Ing. Anton Haring vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií	

13. 01. 2015

Stolarík