

5/A/15/JAVYS dod. 1.1

540 382,70 EUR

neinv.

podúcel A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 6/05/501/2016 Obdobie: august
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Císlo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1.1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 august				540 382,70
Spolu za práce a služby				540 382,70

Prílohy:

Rekapitulácia činností za august 2016 Zostava SAP - u
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648601
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní



útvár	prevádzka činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	august 2016
3300	<ul style="list-style-type: none"> Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a sfiedania zmenového personálu potrebného pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1 					
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania.Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	846	2016	Montáž 2 ks odvzdušňovacích nádobiek do trasy ÚK	Žiadam o vystavenie PPr na montáž - navarenie 2 ks odvzdušňovacích nádobiek do trasy ÚK v obj. 68. Pre výkon bude potrebná slaba lešenia. Odvzdušňovacie nádoby si zabezpečí odbor 4410.	
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1	4519	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.117.1:AA ČN76A-2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 99	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	4520	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.117.2:AA ČN77A-2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 100	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	4521	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.123.1 M20A-7	skúška tesnosti, hm 113	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	4522	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.123.1 M20A-7	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 112	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnú v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	4523	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.124.1:AA ČN76A-4	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 115	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF.	4524	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.124.2:AA ČN77A-4	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 117	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF	4525	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.125.1:AA ČN76A-3	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 123	

	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obsluhy zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obsluhy zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1	4526	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.125.2:AA ČN77A-3	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 124
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obsluhy zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1.	4527	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.13.1:TA ČN31Č-1	vizuálna kontrola, hm 131
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1.	4528	2016	Testovacia skúška, 0.11.3.13.1:TA ČN31Č-1	Testovacia skúška (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 130
4400	výdanie a zabezpečovanie pracovných príkazov	4529	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.13.2:TA ČN32Č-1	vizuálna kontrola, hm 132
	- rozúčtovanie dodávateľských faktúr, večná a finančná kontrola dod. faktúr	4530	2016	Testovacia skúška, 0.11.3.13.2:TA ČN32Č-1	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 133
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	4531	2016	Testovacia skúška, 0.11.3.13.5:TA ČN80Č-1	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 135
	evidencia dodávateľských zmlúv	4532	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.13.5:TA ČN80Č-1	vizuálna kontrola, hm 134
	- vypracovanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania				kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby vid. príloha č. 1, 2 a 3 PPK PO 10 hm 136
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS	4533	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.14.1 ČN50Z-5	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby, hm 142
	vytvorenie zosáv v aplikácii SAP-PS	4534	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov, 0.11.3.16.1 M10Z-1	tesnosť skúška, hm 143
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT	4535	2016	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrubkometerom, 0.11.3.16.1 M10Z-1	kontrola hrúbky základného materiálu, hm 141
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	4536	2016	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrubkometerom, 0.11.3.17.1 M10Z-2	kontrola hrúbky základného materiálu, hm 146
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradenia JE V1	4537	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov, 0.11.3.17.1 M10Z-2	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby, hm 144
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradenia JE V1	4538	2016	Testovacia skúška, 0.11.3.17.1 M10Z-2	tesnosť skúška, hm 145
	Poskytovanie služieb radiácie ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradenie JE V1	4539	2016	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrubkometerom, 0.11.3.17.2 M10Z-3	kontrola hrúbky základného materiálu, hm 151
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a napravných údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradenia JE V1	4540	2016	Testovacia skúška, 0.11.3.17.2 M10Z-3	tesnosť skúška, hm 150
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiácie kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradenia JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiácie bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	4541	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov, 0.11.3.17.2 M10Z-3	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby, hm 149

Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	4543 2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubku, 0.11.3.18.1 M10Z-4	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú am. kontrola kvality povrchu nádoby, hm 152
Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom vyradenia JE V1	4544 2016	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom, 0.11.3.18.1 M10Z-4	kontrola hrúbky základného materiálu, hm 154
	4545 2016	Testovacia skúška, 0.11.3.18.1 M10Z-4	tesnostná skúška, hm 156
	4546 2016	Tlaková skúška, 0.11.3.18.1 M10Z-4	hm 153
	4547 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.19.1:TA M10Č-1	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú am. kontrola kvality povrchu vývevy, hm 157
	4548 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.30.1:AA ČN30A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 168
	4549 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.30.2:AA ČN30A-3	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 170
	4550 2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.30.3.1:AA ČN30A-5	skúška tesnosti, hm 171
	4551 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.30.3.1:AA ČN30A-5	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 172
	4552 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.30.4.1 ČN30A-7	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 174
	4553 2016	Testovacia skúška, 0.11.3.33.1:TA ČN23Č-1	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 179
	4554 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.33.1:TA ČN23Č-1	vizuálna kontrola, hm 180
	4555 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.40.6.3 ČN23A-3	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 194
	4556 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.40.6.4 AA	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 196
	4557 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.40.7.5 ČN20A-12	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 202
	4558 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.40.7.6 ČN20A-13	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 203
	4559 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.40.9.1 ČN21A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 206
	4995 2016	Výmena aerosolových filtrov na P9	Výmena filtračných vložiek
	5000 2016	Výmena aerosolových filtrov na SV64	Požadujeme kontrolu uchopenia dotlačiacich zariadení 5 aerosolových filtračných stanic na systéme SV64. Požadujeme vyčistenie betónovej šachty a premazanie zariadenia prítlačia filtra systém SV64. Výmena filtrov na VZ JE V1, BT-III v zmysle vyhl. 43
	5001 2016	Výmena aerosolových filtrov na SV62	Požadujeme vymeniť 2 aerosolové filtračné stanice na systéme SV62. Nové filtre a predfiltre typu ABSOLUTE, AIROPAC dodá Nadasky Peter č.t. 2670. Požadujeme vyčistenie betónovej šachty a premazanie zariadenia prítlačia filtra systém SV62. Výmena filtrov

5002	2016	Výmena aerosolových filtrov na SV14	Požadujem kontrolu uchopenia dotlačiacich zariadení 5 aerosolových filtračných staníc na systéme SV14 . Požadujem vyčistenie betónovej šachty a premazanie zariadenia prtláčania filtrov systému SV14. Výmer filtrov na VZ JE V1, BT-IIIj v zmysle vyhl.43
5003	2016	Výmena aerosolových filtrov na SV12	Požadujem vymeniť 2 aerosolové filtračné stanice na systéme SV12. No filtre a predfiltre typu ABSOLUTE, AIROPAC dodá Nádaszký Peter č.t. 2670. Požadujem vyčistenie betónovej šachty a premazanie zariadenia prtláčania filtrov systému SV12. Výmena filtrov
5005	2016	Výmena aerosolových filtrov na SV03	Požadujem vymeniť 9 aerosol. filtračných staníc SV03Z-1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aerosolové filtre a predfiltre typu ABSOLUTE, AIROPAC 3CP dodá Nádaszký Peter č.t. 2670. Požadujem vyčistenie betónovej šachty a premazanie zariadenia prtláčania filtrov systému S
5006	2016	Výmena aerosolových filtrov na V1s	Požadujem vymeniť 4 aerosolové filtračné stanice na systéme V1s. Nové filtre a predfiltre typu ABSOLUTE, AIROPAC dodá Nádaszký Peter č.t. 2670. Požadujem vyčistenie betónovej šachty a premazanie zariadenia prtláčania filtrov systému V1s.Výmena filtrov na
5007	2016	Výmena aerosolových filtrov na V16s	Požadujem vymeniť 1 aerosolový filtračnú stanicu na systéme V16s. No filtre a predfiltre typu ABSOLUTE, AIROPAC dodá Nádaszký Peter č.t. 2670. Požadujem vyčistenie šachty a premazanie zariadenia prtláčania filtrov systému V16s. Výmena filtrov na VZ J
5419	2016	OPaOS na bleskozvode v obj.368	Požadujem OPaOS na bleskozvode strechy na objekte 368 - 1 zvod . Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5509	2016	OPaOS bleskozvodu obj.510	OPaOS bleskozvodu mreža 4 zvody ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5597	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov. ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5598	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov. ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5599	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5600	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5601	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5602	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5603	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1

5604 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5605 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5606 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5607 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5608 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5609 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5612 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5613 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5614 2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS 1 privod 8 vývodov Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		Zvýšená korózna agresivita. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, (42 €).
5671 2016	OPaOS elektrického zariadenia	ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č. 50.
5672 2016	OPaOS elektrického zariadenia	
5882 2016	Výmena oleja a filtračných vložiek po 4500 hod.	Výmena oleja po 4500 hod. Vymeniť sacie filtre.
5937 2016	BEŽNÁ OPRAVA Kladkostroja č.590 115	Vykonať bežnú opravu strojnej časti kladkostroja a pravidelnú prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu Zmluva č.ZM-44-13-1-00084-04420 Pril.č.2por.č.2
5938 2016	Bežná oprava kladkostroja č.800 016	Vykonať bežnú opravu strojnej a elektro časti kladkostroja a pravidelnú prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu Zmluva č.ZM-44-13-1-00084-04420 Pril.č.2por.č.2
5942 2016	Bežná oprava žeriava č.801 047	Vykonať bežnú opravu strojnej a elektro časti žeriava a pravidelnú prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu Zmluva č.ZM-44-13-1-00084-04420 Pril.č.2 por.č.1

5943	2016	Bežná oprava žeriava č.801 048	Vykonať bežnú opravu strojnej a elektro časti žeriava a pravidelnú prehliadku podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu Zmluva č.ZM-44-13-1-00084-04420 Pril.č.2 por.č.1
5944	2016	Odborná prehliadka žeriava č.640 094.	Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.59. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD.
5999	2016	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - august 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
6000	2016	Strojné odvodnenie kalov z CHÚV JE V-1 - august 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÚV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca.
6063	2016	Oprava fancoilov na moste 803-800 vrátane pripojenia	Požadujem vykonať opravu fancoilov /12 ks/ vrátane pripojenia na potrubia, elektro zapojenia a odskúšania na moste z 803 do 800 výmenníkov spôsobom
6066	2016	Štvrťročná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h
6067	2016	Štvrťročná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h
6069	2016	OPaOS elektrického žeriava	2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť protokol o OPaOS.

6107	2016	Diagnostické merania 08/16		Kontrola chvenia
6108	2016	Kontrola chvenia 08/16		Kontrola teplot
6109	2016	Kontrola teplot 08/16		Kontrola teplot
6110	2016	Kontrola teplot 08/16		Kontrola chvenia
6111	2016	Kontrola chvenia 08/16		Žiadam Vás o vykonanie opravy PVC v miestnosti a na chodbe v pracovni na prizemi objektu a opravy PVC v kancelárii 825.
6120	2016	Oprava PVC podlah		Žiadam Vás o vykonanie opravy poškodených schodiskových hrán na obidvoch schodiskách a opravy PVC v kancelárii 322
6121	2016	Oprava PVC podlahy		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 1 vývod vplyv AD3. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6133	2016	OPaOS rozvádzača rou585a		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 1 vývod vplyv AD3. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6134	2016	OPaOS rozvádzača rou585a		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 9 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6135	2016	OPaOS rozvádzača rm09.204		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 9 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6136	2016	OPaOS aku-batérie ATB1		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6137	2016	OPaOS aku-batérie ATB2		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6138	2016	OPaOS dieselgenerátora DGA1		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6139	2016	OPaOS dieselgenerátora DGA2		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6140	2016	OPaOS rozvádzača rm09.102		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 18 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6141	2016	OPaOS rozvádzača rm09.103		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 25 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6142	2016	OPaOS rozvádzača rm09.101		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 17 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6143	2016	OPaOS rozvádzača rm09.201		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 26 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6144	2016	OPaOS rozvádzača rm09.203		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 9 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6145	2016	OPaOS rozvádzača ro585a		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 7 vývodov vplyv AD3. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
6146	2016	OPaOS rozvádzača ro585b		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 - 7 vývodov vplyv AD3. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1

6151	2016	Oprava počítačového serveru MM8000 V1 pre EPS	Počítačový server MM8000 V1 pre EPS-vadný(zamrza)
6153	2016	OPaOS elektrického zariadenia RO 760.1	13 vývodov. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č. 140.
6154	2016	OPaOS elektrického zariadenia SM7603.1	ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1. (42 €)
6155	2016	OPaOS elektrického zariadenia RM3.	ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.141.
6179	2016	Preveriť snímač do regulácie.	Pri nízkom odbere pary sa regulácia rozkmitáva.
6188	2016	Oprava zaseknutého pojazdu kladkostroja	Je potrebné opraviť zaseknutý pojazd kladkostroja. Pred prácou je potrebné postaviť 6m lešenie.
6189	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave kladkostroja	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave kladkostroja
6196	2016	Oprava poistných ventilov na vykurovacej vode výmenníku tepla VT1 a VT2.	Netesné 2ks PV na vykurovacej vode výmenníku tepla VT1 a VT2 v o VS631A - IPK ZM-35-13-1-00192-04410 - Ziadam vykonať bežnú opravu nastaviť 2ks poistných ventilov, PV su zaradené v systeme UK,PV. pruzinovýP16217616 v.c.95006580.v.c8900721.DN65.PN16.n
6204	2016	Oprava upchávky regulačného ventilu	Oprava upchávky regulačného ventilu
6205	2016	Výčistenie a oprava čerpadla odpadových vôd	Výčistenie a oprava čerpadla odpadových vôd
6210	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave kladkostroja	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave kladkostroja
6219	2016	Demontáž /montáž/ tep. izolácie potrubia z dôvodu lokalizácie netesnosti.	Demontáž a po oprave spätná montáž tep. izolácie na vratnom potrubí z chladniča VZT P4a.
6222	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelne prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonalanie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
6229	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave strešného vtoku v obj.590	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave strešného vtoku v obj.590
6230	2016	Oprava netesnosti na potrubí od DR10A-6 ku DR10A-18	Požadujem opravu netesnosti zaslepenej trubky DN 16 MaR na trase od DR10A-6 ku DR10A-18
6233	2016	Preverenie teploty T037	Nekorektné meranie teploty T037 ložiska motora čerpadla CHV 0.16.4. (od - 200 do +74 stupňov C) Výpadok čerpadla a stav čerpadla v OS P zmenený na "NEZNAMY"
6237	2016	Oprava pohonu regulačného ventilu ÚJK	PPA požadujem vykonať opravu pohonu ANT 40.1 reg. ventila ÚJK v (výmenným spôsobom

6238	2016	Oprava cirkulačného čerpadla TUV	požadujem vykonať opravu cirkulačného čerpadla TUV TOP Z 50/7 v OST vymenným spôsobom
6240	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.410.7 / ZT43A-8	hm 1188
6241	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.410.6 / ZT43A-7	hm 1186
6242	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.410.2 / ZT43A-2	hm 1178
6243	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.7-AA	hm 1164
6244	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.11-AA / ZT44A-40	hm 1134
6245	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.409.11-AA / ZT44A-40	hm 1135
6246	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.407.2 / ZT44A-12	hm 1106
6247	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.407.2 / ZT44A-12	hm 1107
6248	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.407.1 / ZT44A-11	hm 1105
6249	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.407.1 / ZT44A-11	hm 1104
6250	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.70	hm 1099
6251	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.70	hm 1098
6252	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.69	hm 1095
6253	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.69	hm 1094
6254	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.20 / ZT10A-24	hm 1057
6255	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.20 / ZT10A-24	hm 1056
6256	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.15 / ZT10A-19	hm 1045
6257	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.15 / ZT10A-19	hm 1044
6258	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.14 / ZT10A-18	hm 1042
6259	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.14 / ZT10A-18	hm 1043
6260	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.13 / ZT10A-17	hm 1040
6261	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.13 / ZT10A-17	hm 1041
6262	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.12 / ZT10A-16	hm 1039

6263	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.12 / ZT10A-16	hm 1038
6264	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.11 / ZT10A-15	hm 1037
6265	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.11 / ZT10A-15	hm 1036
6266	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.402.5 / ZT20A-25	hm 1029
6267	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.402.5 / ZT20A-25	hm 1028
6268	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubk, 0.24.1.31.1:NN	hm 1007
6269	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.301.1:A/ZT50A-20	hm 1005
6270	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.301.1:A/ZT50A-20	hm 1004
6271	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.1AA06/ZT21A-6	skúška tesnosti, hm
6272	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.1AA05/ZT21A-5	skúška tesnosti, hm 2032
6273	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.411.2	skúška tesnosti, hm 222
6274	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.406.4:AA	skúška tesnosti, hm 195
6275	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.498.1	skúška tesnosti, hm 433
6276	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.430.4	skúška tesnosti, hm 353
6277	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.809.1	skúška tesnosti, hm 509
6278	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.430.5	skúška tesnosti, hm 356
6279	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.498.2	skúška tesnosti, hm 435
6280	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.430.6	skúška tesnosti, hm 357
6281	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.6.429.1:AA	skúška tesnosti, hm 885
6282	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.431.2	skúška tesnosti, hm 365
6346	2016	Oprava splachovacieho zariadenia v obj.364	Požadujem opravu resp. vymenu splachovacieho zariadenia v objekte 364
6350	2016	Oprava merania - silikomer	Vypisuje chybu Calibračný max. varovný limit.
6368	2016	Montáž (6 ks) prírubových záslepiek na rA drenáži chladičov VTZ.	Osadenie 6ks prírubových záslepiek na rA drenáži chladičov VTZ.
6369	2016	Montáž (6 ks) prírubových záslepiek na rA drenáži chladičov VTZ.	Osadenie 6 ks prírubových záslepiek na rA drenáži chladičov VTZ.
6393	2016	Nastavenie nožov na minimodule recyklačnej linky	Nastavenie nožov na minimodule recyklačnej linky
6413	2016	Čistenie stavebnej časti obj.880	Požadujem čistenie stavebnej časti obj.880. Blížšie informácie ing. Šiška č. t.2372, mobil 0910834417

6450	2016	Demontáž a montáž klimatizácií	ENERGOCLIMA ZM-35-15-1-00316-04420 - požadujem demontovať 2 ks klimatizačné zariadenie v obj. 750-IX.5 a namontovať na objekt - veľin SBČ BONUL a POLÍCIA - info. Mišo kl. 3663
6455	2016	Oprava nefunkčnej UPS11	
6457	2016	Oprava nefunkčnej UPS12	
6474	2016	OPaOS - OVP - Výmenník tepla VV-1S, v.č.57567 - bod. 57	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6475	2016	OPaOS - OVP - Výmenník tepla VV-1S, v.č.57566 - bod. 56	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6476	2016	OPaOS - OVP - OHRIEVAČ VODY STOJATÝ V-66 - bod. 54	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6477	2016	OPaOS - OVP - Expanzná nádoba, v.č. 0003538 - bod.58	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6478	2016	Opakovaná vonkajšia prehliadka - Výmenník tepla VV-1S - bod. 64	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6479	2016	Opakovaná vonkajšia prehliadka - Výmenník tepla VV-1S - bod. 63	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6480	2016	Opakovaná vonkajšia prehliadka - Výmenník tepla VV-1S - bod. 61	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6481	2016	Opakovaná vonkajšia prehliadka - Výmenník tepla VV-1S - bod. 62	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6482	2016	Opakovaná vonkajšia prehliadka - Ohrievač vody stojaty - bod. 66	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6483	2016	Opakovaná vonkajšia prehliadka - Exp. tlaková nádoba stabilná s vakom - bod.60	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6484	2016	OPaOS - OVP - Exp.tlaková nádoba stabilná s vakom - bod. 59	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6485	2016	OPaOS - OVP - Ohrievač vody stojaty - bod. 65	Vykonať OVP podľa 508/2009.
6521	2016	Výmena vadného prietokového spínača 21F010.01 na potrubí pre YORK.	Výmena vadného spínača.Náhradný kus máme na sklade.
6529	2016	Ohrievač vody stojaty - oprava netesnosti na trubke DN25	Vykonať opravu netesnosti - Poréz na prívoде k manometru
6530	2016	Výmena netesnej jímky na teplomery.	
6541	2016	Oprava netesnosti na deliacej rovine armatúry prívodu pary do ŠP	Oprava netesnosti na deliacej rovine armatúry prívodu pary do ŠP

6546	2016	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiaromotechnických zariadení a zariadení
6547	2016	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiaromotechnických zariadení a zariadení
6562	2016	Lokálna oprava strešnej izolácie na obj.490	Požadujem opravu odlepenej strešnej izolácie na objekte 490.
6582	2016	Diagnostické merania	Diagnostické merania točivých strojov na sekundámom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
6586	2016	Oprava armatúry na prívoде vody na KF 2	Oprava armatúry.
6612	2016	Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave klimatizácií.	Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave klimatizácií. - objekt velin SBS BONUI a POLICIA - info. p. Danko 0905279562
6626	2016	Identifikácia netesnosti na potrubí rozvodu požiarnej vody	Identifikácia netesnosti potrubia požiarnej vody vyhladávacou metódou.
6628	2016	Výčistenie dna šachty výťahu	Žiadam vyčistiť dno šachty výťahu. Na dno šachty potrebné náradie na odčerpanie natečenej dažďovej vody, metla, lopata vedro, savé handry. Pre strojovňu potrebné drôtenné kefy na očistenie stropu, kóli olupujúcej farby, metla, lopata, malý dvojlitý rebrík, ve
6644	2016	Stavebné opravy v bývalej miestnosti prípravy mrazenej stravy	Žiadam Vás o vykonanie stavebných opráv v bývalej miestnosti prípravy mrazenej stravy na prizemí objektu.
6645	2016	Oprava dažďového zvodu na obj.589	Požadujem opravu poškodeného zvodu dažďovej vody na objekte 589.
6646	2016	Bežná oprava strojnej časti kladkostroja	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. Vykonanie BO a

6647	2016	Bežná oprava strojnej časti kladkostroja	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. Výkonanie BO a
6648	2016	Bežná oprava strojnej časti kladkostroja	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. Výkonanie BO a
6649	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti žeriava	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. Vyko
6650	2016	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - september 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
6651	2016	Strojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1 - september 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHUV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
6652	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti žeriava	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. Vyko
6654	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti kladkostroja	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. Vyko

				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. Výkonanie BO a
6655	2016	Bežná oprava strojnej časti žeriava		
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. Výko
6656	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti univ. traverzy		
6663	2016	Oprava textilnej podlahy na chodbe obj.639		Oprava textilnej podlahy na chodbe m.č.118
6665	2016	Kontrola stavu ložísk, 0.24.1.08.2:TA / ZT42č-1		Kontrola stavu ložísk, hm 945
6666	2016	Kontrola chvenia, 0.24.1.08.1:TA / ZT41č-1		Kontrola chvenia, hm 940
6667	2016	Kontrola stavu ložísk, 0.24.1.08.1:TA / ZT41č-1		Kontrola stavu ložísk, hm 938
6668	2016	Kontrola chvenia, 0.24.1.08.2:TA / ZT42č-1		Kontrola chvenia, hm 943
6669	2016	Kontrola chvenia, 0.24.1.14.1:TA / ZT51č-1		Kontrola chvenia, hm
6670	2016	Kontrola stavu ložísk, 0.24.1.14.1:TA / ZT51č-1		Kontrola stavu ložísk
6671	2016	Kontrola stavu ložísk, 0.24.1.14.2:TA / ZT52č-1		Kontrola stavu ložísk
6672	2016	Kontrola chvenia, 0.24.1.14.2:TA / ZT52č-1		Kontrola chvenia, hm 978
6673	2016	Diagnosticke merania 09/16		
6678	2016	Diagnosticke merania		Diagnosticke merania točivých strojov na sekundámom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
				Pripravné práce VNP, TLS, SKT. Demontáž a montáž izolácie. Prílohou PP bude technologický postup na realizáciu prác. Závady vzniknuté počas realizácie OÚS odstrániť. Technologické zariadenie odovzdať prevádzkyschopné. Vyhlička MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. p
6693	2016	Pripravné práce k OÚS - Ohrievač vody stojatý		SR č. 508/2009 Z.z. p
6727	2016	Oprava chodníka k objektu 760-I.3		Žiadam Vás o vykonanie opravy chodníka k objektu 760-I.3.
6728	2016	Výkopové práce		Žiadam Vás o vykonanie búracích a výkopových prác k oprave prevälenej daždovej kanalizácie pri objekte 653:V1.

6731	2016	Odborná prehliadka kladkostroja č.800 016	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.2.1 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, de
6732	2016	Odborná prehliadka žeriava č.801 046	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.33 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD,
6733	2016	Odborná prehliadka žeriava č.8001 047	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.35 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD,
6734	2016	Odborná prehliadka kladkostroja č.364 129	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.69. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
6735	2016	Odborná prehliadka kladkostroja č.364 130	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.70 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, de
6736	2016	Odborná prehliadka kladkostroja č.364 132	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.71. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
6737	2016	Odborná prehliadka žeriava č.800 001	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.1. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD

6738/2016	Odborná prehliadka uni. traverzy	1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.SKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.106 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD
6788/2016	Oprava riadiacej skrinky SKR-FC1ds.18.1.25	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily.
6789/2016	Oprava riadiacej skrinky SKR-FE1ds18.1.26	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily.
6790/2016	Oprava riadiacej skrinky SKR-I-1ds18.1.27	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily.
6791/2016	Oprava riadiacej skrinky SKR-J-1ds18.1.28	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily.
6792/2016	Oprava riadiacej skrinky SKR-K-1ds18.1.29	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily.
6795/2016	Oprava prasknutej hadičky do pisoára v m. č.V102/2	Požadujem opravu prasknutej hadičky privodu vody na splachovanie pisoára v miestnosti č. V102/2
6862/2016	Oprava zadiabavacieho zámku na dverách v obj.460	Požadujem opravu poškodeného zadiabavacieho zámku na dverách v objekte 460

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 07.09.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 07.09.2016

Schválil zástupca NJF:

12.09.2016