

05/A/15/JAVYS dod 1  
488 937,19 EUR

miriam  
manuál A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>2/05/501/2016</b> Obdobie: <b>apríl</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000269</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 apríl				488 937,19
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>488 937,19</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činnosti za apríl Zostava SAP-u
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	19.5.	23.5.	23.5.
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal  
346100 648601  
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt. a daní



útvár	prevádzka		ROK	NAZOV	POPIS	apríl 2016
	činnosti	PPr				
3300	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1.</li><li>• zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvíhacích zariadení, potrebných pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity,</li><li>• činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1</li></ul>	1531	2016	Oprava ložísk el.motora čerp. demivody 0,4 MPa výmenou	Potvrdené diagnostickým meraním, poškodené ložiská elektromotora. vymeniť po dodaní ložísk odb. 4410.	
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2238	2016	Kalibrácia mer.obvodov SKR		
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1	2246	2016	Kalibrácia systému ČP	S339/000 - P odplynení pred ČP22Č-1 S344/000 - P odplynení za ČP21Č-2	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2247	2016	Kalibrácia systému ČN30	64ks	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2248	2016	Oprava výpadkov komunikácie terminálu pre VZT 2.bloku	Vypadáva komunikácia na server SICLIMAT-X VZT 2.bloku	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2739	2016	Kontrola stavu ložísk 2.09.1.16.01.2.TA	Kontrola stavu ložísk hm- 1871	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF.	2741	2016	Kontrola stavu ložísk 2.09.1.16.01.1.TA	Kontrola stavu ložísk hm- 1869	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF	2744	2016	Kontrola stavu ložísk 1.09.1.14.01.1.TA	Kontrola stavu ložísk hm-1740	

prevádzka				NAZOV		POPIS	
útvár	činnosti	PPr	ROK				
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1	2745	2016	Kontrola chvenia 04/2016		Kontrola chvenia 04/2016	
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2746	2016	SV12Č-3 Ventilátor - Kontrola teplot 04/2016		Kontrola teplot 04/2016	
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2748	2016	Kontrola stavu ložisk 1.09.1.16.01.1:TA		Kontrola stavu ložisk hm-1769	
4400	vydávanie a zabezpečovanie pracovných príkazov	2749	2016	Kontrola stavu ložisk 1.09.1.16.01.2:TA		Kontrola stavu ložisk hm-1771	
	- rozúčtovanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	2750	2016	Kontrola chvenia 04/2016		Kontrola chvenia 04/2016	
	- zabezpečenie obsluhovania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obsluhovania, evidencie dodávateľských zmlúv	2751	2016	Kontrola teplot 04/2016		Kontrola teplot 04/2016	
	- vypracovovanie podkladov, zdôvodnení k obsluhovaniu pre sekciu obsluhovania	2754	2016	Kontrola stavu ložisk 2.09.1.14.01.2:TA		Kontrola stavu ložisk hm-1840	
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS	2787	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.401.1. / ZT20A-9		skúška tesnosti, hm 1008	
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS	2788	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.401.2. / ZT20A-10		skúška tesnosti, hm 1010	
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT	2789	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.401.3. / ZT20A-7		skúška tesnosti, hm 1012	
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	2790	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.401.4. / ZT20A-8		skúška tesnosti, hm 1014	
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1	2791	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.402.1 / ZT20A-3		skúška tesnosti, hm 1020	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	2792	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.402.2 / ZT20A-6		skúška tesnosti, hm 1023	
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	2793	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.402.3 / ZT20A-5		skúška tesnosti, hm 1024	
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	2794	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.402.4 / ZT20A-4		skúška tesnosti, hm	
		2795	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.402.6 / ZT20A-26		skúška tesnosti, hm 1031	

apríl 2016

prevádzka		PPr	ROK	NÁZOV	POPIS	april 2016
útvár	činnosti					
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradenia JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	2796	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.22 / ZT10A-11	skúška tesnosti, hm 1059	
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	2797	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.25 / ZT43A-6	skúška tesnosti, hm 1064	
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom vyradenia JE V1	2798	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.27 / ZT10A-12	skúška tesnosti, hm 1067	
		2799	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.68 / ZT44A-57	skúška tesnosti, hm 1093	
		2800	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.12 / ZT44A-25	skúška tesnosti, hm 1136	
		2801	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.17 / ZT44A-43	skúška tesnosti, hm 1146	
		2802	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.9 / ZT44A-33	skúška tesnosti, hm 1169	
		2803	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.410.11 / ZT43A-13	skúška tesnosti, hm 1174	
		2804	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.416.1 / ZT53A-2	skúška tesnosti, hm 1209	
		2805	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.416.2 / ZT53A-1	skúška tesnosti, hm 1211	
		2806	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.417.1 / ZT50A-8	skúška tesnosti, hm 1214	
		2807	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.417.2 / ZT50A-9	skúška tesnosti, hm 1217	
		2808	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.417.3 / ZT50A-6	skúška tesnosti, hm 1218	
		2809	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.417.4 / ZT50A-7	skúška tesnosti, hm 1220	
		2810	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.430.1 / V31A-5	skúška tesnosti, hm 1286	
		2811	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.451.1 / ZT20A-1	skúška tesnosti, hm 1335	
		2812	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.451.2. / ZT20A-2	skúška tesnosti, hm 1336	
		2813	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.451.3 / ZT20A-24	skúška tesnosti, hm 1338	

prevádzka							
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	apríl 2016	
		2814	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.455.1 / ZT20A-11	skúška tesnosti, hm 1343		
		2815	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.455.2 / ZT20A-12	skúška tesnosti, hm 1344		
		2816	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.455.3 / ZT20A-13	skúška tesnosti, hm 1346		
		2817	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.455.4 / ZT20A-14	skúška tesnosti, hm 1348		
		2818	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.455.5 / ZT20A-27	skúška tesnosti, hm 1351		
		2819	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.455.6 / ZT20A-28	skúška tesnosti, hm 1353		
		2820	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.455.7 / ZT20A-29	skúška tesnosti, hm 1354		
		2821	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.457.1 / ZT30A-9	skúška tesnosti, hm 1357		
		2822	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.457.2 / ZT30A-10	skúška tesnosti, hm 1358		
		2823	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.459.1 / ZT30A-7	skúška tesnosti, hm 1361		
		2824	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.459.2 / ZT30A-8	skúška tesnosti, hm 1362		
		2825	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.461.1:AA	skúška tesnosti, hm 1372		
		2826	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.600.3 / ZT54A-3	skúška tesnosti, hm 1472		
		2827	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1A-1ZT80A-2	skúška tesnosti, hm 1832		
		2828	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 1.09.1.14.06.1	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-1767		
		2829	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 1.09.1.14.06.2	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-1768		
		2830	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 1.09.1.16.06.1	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-1773		
		2831	2016	Prevádzkové kontroly 1.09.1.16.06.2	hm-1774		
		2832	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 1.09.1.16.06.3	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-1775		



prevádzka		PPR		ROK		NAZOV		POPIS		apríl 2016	
útvár	činnosti										
		2833	2016			Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 1.09.1.16.06.4		kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-1776			
		2834	2016			Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 1.09.1.16.06.5		kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-1777			
		2835	2016			Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.469.2 M20A-15		skúška tesnosti, hm 1805			
		2836	2016			Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2A-1ZT81A-1		skúška tesnosti, hm 1923			
		2837	2016			Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2A-2ZT82A-1		skúška tesnosti, hm 1924			
		2838	2016			Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 2.09.1.14.06.1		kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-1867			
		2839	2016			Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 2.09.1.14.06.2		kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-1868			
		2967	2016			prechod na letnú sezónu - obj. 631B:V1		Prechod na letnú sezónu - príloha 3 E 1.7			
		2968	2016			prechod na letnú sezónu		Prechod na letnú sezónu			
		2969	2016			prechod na letnú sezónu - obj. 803		Prechod na letnú sezónu - príloha 3 E 1.7			
		2972	2016			prechod na letnú sezónu - obj. 631A:V1		Prechod na letnú sezónu - príloha 3 E 1.7			
		2974	2016			prechod na letnú sezónu - obj. 653:V1		Prechod na letnú sezónu - príloha 3 E 1.7			
		2975	2016			prechod na letnú sezónu - obj. 760-II.11		Prechod na letnú sezónu			
		2976	2016			prechod na letnú sezónu - obj. 760-II.13		Prechod na letnú sezónu - príloha 3 E 1.7			
		2977	2016			prechod na letnú sezónu - obj. 942		Prechod na letnú sezónu - príloha 3 E 1.7			
		2988	2016			Vizuálna kontrola, 0.11.3.111.1:AA ČN30A-9		hm 83			
		2989	2016			Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.116.4:AA ČN56A-1		hm 96			
		2990	2016			Vizuálna kontrola, 0.11.3.116.4:AA ČN56A-1		hm 97			
		2991	2016			Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.117.3:AA ČN57A-2		hm 102			
		2992	2016			Vizuálna kontrola, 0.11.3.117.3:AA ČN57A-2		hm 103			
		2993	2016			Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA15ZT43A-23		skúška tesnosti, hm 2002			
		2994	2016			Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ01AA17 ZT20A-34		skúška tesnosti, hm 2006			
		2995	2016			Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ02AA1 / ZT43A-17		skúška tesnosti, hm 2011			
		2996	2016			Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ02AA2 / ZT43A-18		skúška tesnosti, hm 2012			

prevádzka		april 2016			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		2997	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ03AA4 / ZT50A-47	skúška tesnosti, hm 2017
		2998	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ03AA9 / ZT20A-32	skúška tesnosti, hm 2021
		2999	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ04AA11/DZ50A-111	skúška tesnosti, hm 2022
		3000	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05AA-1/ZT44A-46	skúška tesnosti, hm, 2070
		3001	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.1AA02/ZT21A-2	skúška tesnosti, hm 2027
		3002	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.1AA03/ZT21A-3	skúška tesnosti, hm 2028
		3003	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.1AA04/ZT21A-4	skúška tesnosti, hm 2030
		3004	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.1AA07/ZT21A-7	skúška tesnosti, hm 2036
		3005	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.2AA011	skúška tesnosti, hm 2056
		3006	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.2AA04	skúška tesnosti, hm 2063
		3007	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, KPJ05.2AA05	skúška tesnosti, hm 2064
		3008	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.1.15.06.1	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-1
		3010	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.1.15.06.3	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-3
		3012	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.1.15.06.5	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-5
		3015	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.1.15.06.8	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-8
		3016	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.1.15.06.9	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-9
		3017	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.2.01.06.1.NN	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-10
		3018	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.2.01.06.2.NN	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-11
		3019	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.2.01.06.3.NN	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-12
		3020	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrub. - 0.09.2.01.06.4.NN	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby hm-13

prevádzka				april 2016	
útvár	činnosti	PPř	ROK	NAZOV	POPIS
		3021	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 0.09.2.16.06.1	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-14
		3022	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 0.09.2.21.06.1:NN	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-15
		3023	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 0.09.2.21.06.2:NN	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-16
		3024	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrub. - 0.09.2.21.06.3:NN	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý hm-17
		3025	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.ČN20A-14	skúška tesnosti, hm 549
		3026	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.ČN20A-15	skúška tesnosti, hm 551
		3027	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.124.1:AA ČN76A-4	skúška tesnosti, hm 114
		3028	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.124.2:AA ČN77A-4	skúška tesnosti, hm 116
		3029	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.301.1:AA ČN30A-1	skúška tesnosti, hm 167
		3030	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.302.1:AA ČN30A-3	skúška tesnosti, hm 169
		3031	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.405.1 ČN20A-10	skúška tesnosti, hm 186
		3032	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.405.2 ČN20A-11	skúška tesnosti, hm 187
		3033	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.410.2 ČN20A-40	skúška tesnosti, hm 212
		3034	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.3	skúška tesnosti, hm 277
		3035	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.5	skúška tesnosti, hm 281
		3038	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.423.2	skúška tesnosti, hm 293
		3039	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.423.3	skúška tesnosti, hm 295
		3040	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.423.4	skúška tesnosti, hm 297
		3041	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.424.1	skúška tesnosti, hm 299
		3042	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.425.1	skúška tesnosti, hm 303
		3043	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.425.2	skúška tesnosti, hm 305
		3045	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.426.2	skúška tesnosti, hm 310
		3046	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.426.3	skúška tesnosti, hm 311
		3047	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.426.4	skúška tesnosti, hm 313



útvar		prevádzka		činnosti		POPIS		april 2016	
PPr	ROK	NAZOV							
3048	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.427.2				skúška tesnosti, hm 317			
3049	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.428.2				skúška tesnosti, hm 321			
3050	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.11				skúška tesnosti, hm			
3051	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.2				skúška tesnosti, hm 331			
3052	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.3				skúška tesnosti, hm 333			
3057	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.8				skúška tesnosti, hm 343			
3058	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.9 ČK73A-7				skúška tesnosti, hm 345			
3059	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.430.1				skúška tesnosti, hm 347			
3060	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.430.3				skúška tesnosti, hm 351			
3061	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.465.1 PR24A-13				skúška tesnosti, hm 385			
3062	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.465.2 PR24A-14				skúška tesnosti, hm 387			
3063	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.469.6 M10A-19				skúška tesnosti, hm 391			
3064	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.501.1 M20A-6				skúška tesnosti, hm 437			
3065	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.508.4				skúška tesnosti, hm 447			
3066	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.508.5				skúška tesnosti, hm 449			
3067	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.508.6				skúška tesnosti, hm 451			
3068	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.805.1 ČN30A-12				skúška tesnosti, hm 498			
3069	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.805.2 ČN30A-14				skúška tesnosti, hm 499			
3070	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.806.1 ČN31A-2				skúška tesnosti, hm 504			
3071	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.806.2 ČN32A-2				skúška tesnosti, hm 506			
3072	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.817.1 PR25A-7				skúška tesnosti, hm 520			
3073	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.6.425.1 M20A-3				hm 883			
3074	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.6.425.1 M20A-3				hm 884			
3075	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.6.429.2.AA				hm 887			
3076	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.6.429.2.AA				hm 888			
3224	2016	Profylaktická prehliadka automatických dverí - vstup z vonku.				Profylaktická prehliadka automatických dverí			
3225	2016	Profylaktická prehliadka automatických dverí							
3271	2016	do Expandera - 2 x zvar				do Expandera - 2 x zvar			

prevádzka			april 2016	
útvár	PPF	ROK	NAZOV	POPIS
	3297	2016	Strojné odvodnenie kalov z CHÚV JE V-1 - apríl 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÚV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
	3298	2016	Spracovanie odlejšovanej vody z odlejšovača V-1 - apríl 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - iný odber a spracovanie odlejšovanej vody z odlejšovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
	3301	2016	Opakovaná úradná skúška podľa Vyhl.508/2009 Z.z.	Výkonat' opakovanú úradnú skúšku výťahu podľa Vyhl.508/2009 Z.z.priľoha 1.4b JZ-V1-2016, Por.č.7
	3302	2016	Opakovaná úradná skúška podľa Vyhl.508/2009 Z.z.	Výkonat' opakovanú úradnú skúšku výťahu podľa Vyhl.508/2009 Z.z.priľoha 1.4b JZ-V1-2016, Por.č.6
	3304	2016	Opakovaná úradná skúška podľa Vyhl.508/2009 Z.z.	Výkonat' opakovanú úradnú skúšku výťahu podľa Vyhl.508/2009 Z.z.priľoha 1.4b JZ-V1-2016, Por.č.3
	3306	2016	Výmena upchávky na elek. amat. prečerpávania kond zo ZNK 1.bl. do JE V 2	Netesná upchávka na EA prečerpávania kond zo ZNK 1.bl. do JE V 2. Výmena upchávky na EA. Médium kondenzát, T 90 C. Nutné lešenie.
	3307	2016	Bežná oprava a servis presných klimajednotiek	Výkonat' servis 2 ks presných klimajednotiek
	3309	2016	Oprava odpadového kanalizačného potrubia na mužskej šatni - kontrované pásmo	Žiadam Váo o opravu odpadového kanalizačného potrubia na mužskej šatni na +11,4m v kontrovanom pásme.
	3322	2016	Oprava poškodených energokanálov a poklopop na EK - M2.	Požadujem opravu poškodených energokanálov a poklopop na EK - M2 obj.350
	3458	2016	Oprava vodorovného dopravného značenia - vnútorné komunikácie JAVYS	Oprava vodorovného dopravného značenia - vnútorné komunikácie JAVYS
	3508	2016	Oprava roštov na nádržiach splaškovej stanice v obj. 364	Požadujem výmenu roštov na nádržiach stanici splaškovej vody v objekte 364
	3512	2016	Oprav sociálneho zariadenia v obj. 590	Požadujem opravu WC - výmena splachovacieho zariadenia + tečie rúk napájajúci WC s kanalizačným potrubím a 0m miestnosť č.10 v obj.590.
	3513	2016	Oprava zámkov na unikových východoch - 800/5,7,9	Požadujem opravu poškodených zadlábavacích zámkov na unikových východoch -800/5,7,9-nezapadá jazyček
	3517	2016	Odstánenie porev. závad rozv. - časť A, p.č. 2.	Žiadam o odstránenie závad z OPOS rozv. R2.
	3518	2016	Oprava chybného paketového prepínača - časť C p.č. 3	Vadný paketový prepínač pre ovládanie ventilátora pre PK11.
	3521	2016	Bežná oprava prvkov SKR v obj. 532.V1	RV, snímače, prevodníky, skrinky,... (čistenie, mazanie, kontrola spojov, a pod) 40ks

prevádzka		činnosti		PPr		ROK		NAZOV		POPIS		apríl 2016	
útvár													
				3534	2016			Oprava osvetlenia v R112/1 - časť C p.č. 3		Vymeniť vypálené žiarovky 100W cca 10ks. Použiť LED zdroje			
				3535	2016			Oprava osvetlenia v SK201 - časť C p.č. 3		Potrebná výmena žiaroviek cca30ks v SK201			
				3536	2016			Nastavenie koncovkej polohy pohonu armatúry 900.31 - časť C p.č. 3		Nastavenie koncovkej polohy pohonu armatúry 900.31.			
				3537	2016			Nastavenie koncovkej polohy pohonu armatúry 900.29 - časť C p.č. 3		Nastavenie koncovkej polohy armatúry 900.29			
				3538	2016			Oprava automatiky klapky na saní P-2sČ-1 - časť C p.č. 3		Požadujem opravu nefunkčnej automatiky otvorenia sacej klapky P2s (0.09.2.101.1) typ 52550.0052			
				3548	2016			Oprava osvetlenia v R030/2 - časť C p.č. 3		Zreviďovať nedostatkové osvetlenie. Použiť LED zdroje			
				3549	2016			Oprava osvetlenia v R030/1 - časť C p.č. 3		Použiť LED zdroje			
				3551	2016			Výmena poškodennej armatúry na výtl.čér. 18.166 /stáč. HNO3/_2		Výmena armatúry stáčania HNO3.			
				3552	2016			Oprava strojnej a elektro časti brány v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu.Vykonať BO a PP zapísať do denníka ZZ.			
				3553	2016			Oprava strojnej a elektro časti brány v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu.			
				3554	2016			Odborná prehliadka strojnej a el.časti brány podľa Vyhl.508/2009 Z.z.		Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti /OP/ a elektro časti /OPS/ podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.			
				3555	2016			Odborná prehliadka strojnej a el.časti brány podľa Vyhl.508/2009 Z.z.		Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti /OP/ a elektro časti /OPS/ podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.			
				3556	2016			Kontrola stavu ložísk, 0.24.1.08.2:TA / ZT42č-1		Kontrola stavu ložísk, hm 944			
				3557	2016			Kontrola stavu ložísk, 0.24.1.08.1:TA / ZT41č-1		Kontrola stavu ložísk, hm 939			
				3558	2016			Kontrola chvenia, 0.24.1.08.1:TA / ZT41č-1		Kontrola chvenia, hm 941			
				3559	2016			Kontrola chvenia, 0.24.1.08.2:TA / ZT42č-1		Kontrola chvenia, hm 942			
				3560	2016			Kontrola chvenia, 0.24.1.14.1:TA / ZT51č-1		Kontrola chvenia , hm 974			
				3561	2016			Kontrola stavu ložísk, 0.24.1.14.1:TA / ZT51č-1		Kontrola stavu ložísk, hm 975			

prevádzka		činnosti		april 2016	
útvár	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	
	3562	2016	Kontrola stavu ložísk, 0.24.1.14.2.TA / ZT52č-1	Kontrola stavu ložísk, hm 980	
	3563	2016	Kontrola chvenia, 0.24.1.14.2.TA / ZT52č-1	Kontrola chvenia, hm 978	
	3565	2016	Oprava osvetlenia v m.č.804 - časť C p.č. 3	Vymeniť LED žiarovky 19ks E14 6W(450lm) R50 teplá biela 3000K.	
	3570	2016	Špeciálne čistiace práce v elektrorozvodni	Žiadam o vyčistenie elektro rozvodne.	
	3572	2016	Špeciálne čistiace práce v elektrorozvodni	Žiadam o vyčistenie elektrickej rozvodne.	
	3573	2016	Špeciálne čistiace práce v elektrorozvodni	Žiadam o vyčistenie elektrickej rozvodne.	
	3574	2016	Špeciálne čistiace práce v elektrorozvodni	Žiadam o vyčistenie elektrickej rozvodne.	
	3575	2016	Špeciálne čistiace práce v elektrorozvodni	Žiadam o vyčistenie elektrickej rozvodne.	
	3576	2016	Špeciálne čistiace práce v elektrorozvodni	Vyčistenie a upratovanie elektro rozvodne.	
	3578	2016	Odborná prehliadka el.časti žeriava po oprave podľa Vyhl.508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku el.časti žeriava podľa Vyhl.508/2009 Z.z. po oprave nefunkčného KV zdvíhu a poškodeného krytu lanového bubna. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420, p.č.6a.11	
	3579	2016	Odborná prehliadka žeriava po oprave podľa Vyhl.508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti žeriava podľa Vyhl.508/2009 Z.z. po oprave nefunkčného KV zdvíhu a poškodeného krytu lanového bubna. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420, p.č.6a.11	
	3580	2016	Bežná oprava a servis duchadla Aerzen	Servis zoprava duchadla Aerzen po 4500 hod.	
	3581	2016	Oprava poklopu v obj.527a	Požadujem doplnenie úchyty na poklop vchodu do káblového priestoru v obj. 527a	
	3595	2016	Výmena kolena na trase parného kondenzátu z PK30Z 1 do Expandera	Výmena kolena 90st. priemer DN/PN 89 x 3,2mm, teplota - 90 C, tlak 0,50MPa, médium parný kondenzát, materiál kov 11.3.5.3.	
	3603	2016	Demontáž /montáž/ tep. izolácie k oprave porezu na trase parného kondenzátu	Demontáž /montáž/ tep. izolácie k oprave porezu na trase parného kondenzátu priemer DN/PN 89 x 3,2mm, teplota - 90 C, tlak 0,50MPa, médium parný kondenzát, materiál kov 11.3.5.3.	
	3606	2016	Oprava osvetlenia NaRK obj.441 - časť C p.č. 3	Vymeniť vypálené žiarovky reflektorové 60W 10ks žiarivkové trubice 18W(60cm) 15ks žiarivkové trubice 36W(120cm) 15ks+núdzové 40W 3ks(chodba,vchod). Použiť LED zdroje	

prevádzka		POPIS		april 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
					Kvapková netesnosť holendra hladinoznaku nadžre PR28N-1, aj po zatvorení ra. na trase k hladinoznaku. Typ: sklenená trubička v holendri, médium HNO3, tlak 0.05 Mpa, teplota 30°C
		3617	2016	Oprava netesného stavoznaku PR28N-1 zásobná nádrž HNO3.	
		3618	2016	Oprava vypínača v miestnosti V113 - časť C p.č. 3	
		3717	2016	Oprava isťiča FA02 výmenou - časť C p.č. 3	Výmena isťiča
		3738	2016	Oprava osvetlenia v R002/2 - časť C p.č. 3	Nedostatočné osvetlenie v R002/2 - nesvieti cca 70ks žiaroviek. Použiť LED zdroje
					Dodávka a výmena ventilátora MU3.2 vetrania rozvádzača 10CL03. Porucha na ventilátore MU3.2 vetrania rozvádzača 10CL03. Vadný ventilátor - vyraža isťič.
		3788	2016	Oprava ventilátora MU3.2 vetrania rozvádzača 10CL03	
		3812	2016	Oprava merania H213/001 - tlak demivody	Nechodi signalizácia od vysokého a nízkeho tlaku.
		3911	2016	Oprava ponorného čerpadla splaškových vôd - časť C p.č. 3	Na základe merania izolačného stavu servisným technikom skonštatovaný nevyhovujúci stav ponorky. Požadujem opravu výmenným spôsobom
		3936	2016	Oprava netesného potrubia 60 % HNO3 do HVB_2	Oprava netesného potrubia 60%HNO3.
		3937	2016	Utesnenie protipož. prepážok na +5,4m od E209/1 - 7 ks. - časť C p.č. 3	
		3938	2016	Oprava poškodeného (nefunkčného) núdzového osvetlenia - časť C p.č. 3	Výmena 10ks poškodených svietidiel núdzového osvetlenia Prevedenie: Násenné, len núdzový režim, Autonómnosť 3h, len na osvetlenie (nie piktogram), IP do vnútra 42, 43, svetelný zdroj LED
		3941	2016	Upratovanie kábelových priestorov +5,4m obj 800/a, 800/b a priestorov etažerok +0m, E119/1, E126/2	Čistiace práce podľa požiadavky správcu
		3942	2016	Doplnenie hladiny oleja v olejovej vani závesného ložiska čerpadla	Minimálna hladina oleja v olejovej vani závesného ložiska čerpadla. Doplniť hladinu oleja na požadovanú hladinu.
		3943	2016	Oprava výmenným spôsobom amat. drenáže zbernice odvodnení TG11 v KTV	Podchádzať ra drenáže zbernice odvodnení TG11 v KTV. Vymeniť ra za novú DN/IPN 40/40, ale treba si ju isť pozrieť.
		3944	2016	Oprava výmenným spôsobom netesného ventilu stavoznaku ZNK 1.blok	Kvapka voda, nedá sa doliahnuť. Oprava výmenným spôsobom netesného ventilu stavoznaku ZNK 1.blok

prevádzka		činnosti		útvár	
PPr	ROK	NAZOV	POPIS	apríl 2016	
3945	2016	Oprava porezu pred amatúr. prepoj zbernic odvodn.do ZNK 1 a 2 bl (od 1 bl)	Porez na potrubí zbernice odvodn.do ZNK medzi stlpom 9-10 na - 4,8m.Nepriechodný kanál.Naljššie prísť pozrieť ešte pred odstavkov pary z V2.		
3984	2016	Oprava klimatizačnej jednotky Toshiba	ZM-35-15-1-00316-04420 Energoclima - požadujem vykonať opravu klimatizačnej jednotky. Nedostatočné chladenie serverovne na veline AKOBOJE v priestoroch vstupu do MSVP.		
3994	2016	Kapilárna skúška zvarov po oprave potrubia0.11.3.337.3 PK31A-2.	Kapilárna skúška zvarov po oprave potrubia		
3999	2016	Oprava porezu na potrubí pred amat. drenáže zbernice odvodneni TG11 v KTV	Porez na potrubí zbernice odvodneni TG11 v KTV pred rA drenáže.Oprava porezu na potrubí pred rA drenáže zbernice odvodneni TG11 v KTV		
4028	2016	Demontáž a montáž ponorného čerpadla splask. vód	Na základe merania izolačného stavu servisným technikom skonštatovaný nevyhovujúci stav ponorky.Požadujem opravu výmenným spôsobom		
4033	2016	OPaOS - VNP - Ohrievač demineralizovanej vody pre ZN demivody	Výkon povinnej OPaOS technického zariadenia tlakového podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5.		
4034	2016	OPaOS - SKT - Ohrievač demineralizovanej vody pre ZN demivody	Výkon povinnej OPaOS technického zariadenia tlakového podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5.		
4040	2016	Kalibrácia obvodov SKR v obj. 532.V1	40ks		
4043	2016	Oprava požiarneho hlásiča 11483181.	Výmena vadného požiarneho hlásiča 11483181.		
4044	2016	Požiarne ústredňa AlgoRex Cerberus-porucha komunikácie na PU 117.	Porucha komunikácie na pož.ústredne 117. Nutná výmena komunikačnej karty E3H020		
4116	2016	Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR	Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR		
4117	2016	Pripravné práce k VNP ohrievača DV pre ZN	Pripravné práce k VNP technického zariadenia tlakového		
4124	2016	Odstánenie porev.závad RSB - časť A, p.č.2.	Žiadam označiť prístroje, vyhladenie a prubežné zakreslenie elektroinštalácie pre zakreslenie DSV-elektro.		
4125	2016	Odstánenie porev. závad RO631.15 - časť A, p.č. 2.			
4171	2016	Oprava osvetlenia - časť C, p.č. 3	Vymeniť vypálené a blikajúce žiarivky 36W 120cm cca 25ks. Použiť LED zdroje		

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 02.05.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián



prevádzka		činnosti		POPIS		april 2016
útvár		PPr	ROK	NAZOV		
						Požadujem opravu 205ks štítkov na potrubíach v objekte 490 rozmerov 50x140mm - smaltované. Opravu treba uskutočniť na základe kontroly BOZP do 15.5.2016 podľa smernice MZ/SM/SM-03 Blížšie informácie a presný zoznam dodá správca zariadenia Nádaszky Peter č.i.
		4177	2016	Oprava štítkov na potrubí v obj.490		
		4183	2016	Nastavenie koncovej polohy pohonu armatúry KPJ05.1AA02.AP - časť C p.č. 3		Pohon armatúry-nevypína v koncovej polohe

dňa: 02.05.2016

Schválil zástupca NJF:

