

11A/11/JAVYS dod. 7

miriam

719 042,57 EUR

modačil A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 2/01/104/2016 Obdobie: január až marec
---	---	--

Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T

IČO: 35946024

Bankové spojenie: Tatra banka

IČ DPH: SK 2022036599

Číslo účtu: 2629106127/1100

DIČ: 2022036599

Konštantný symbol:

Odberteľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Mierová 19

Bratislava

827 15

IČO

30865433

Číslo zmluvy **30000269**

Číslo žiadosti **01/A/11/JAVYS, dodatok č.7**




Názov žiadosti: **Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa**

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 január až marec				719 042,57
Spolu za práce a služby				719 042,57

Prílohy:

Rekapitulácia činností za január až marec 2016

Zostavy SAP-u

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	17. 4	17. 4	17. 4
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648600

Zákazka

FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam

vedúci odboru účt. a daní



KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
	Prijem, výdaj a skladovanie sudov v obj. 809 a 723		operatívne
	Technik správy - elektro BL a VVBK		
	Kontrola núdzového osvetlenia a výmena vypálených žiaroviek		- prekládka zásuvkového okruhu v m.č. 116
	Kontrola elektro zariadení BL v obj. 809		- výmena kontroliek HIS v rozvádzači RM809.35
			- odstraňovanie porievizných závad v rozvádzači RS809.2
			- zaistenie napájania rozvádzača RM809.3 z dôvodu výmeny napájacích káblov rozvádzača v rámci inovácie rozvodu 0,4 kV
			- demontáž privodných káblov do rozvádzača RM809.3 v rámci inovácie rozvodu 0,4 kV
			- oprava osvetlenia v m.č. 34
			- zaistenie rozvádzača RM809.3 a pripojenie nových privodných káblov z R0.4-28.1
			- premanipulovanie napájania rozvádzača RM809.2 na druhý privod z dôvodu prác v rozvádzači R0.4-28.1
			- oprava protipožiarneho prepážok v rozvádzači RM809.3
			- oprava osvetlenia v m.č. 149, 150
			- výmena privodného kábla v rozvádzači RM809.3
			- meranie izolovaných stavov káblov do RM809.3
			- zaistenie rozvádzača RM809.3 a pripojenie nových privodných káblov z R0.4-28.1
			- premanipulovanie napájania rozvádzača RM809.2 na prvý privod z dôvodu prác v rozvádzači R0.4-28.1
			- meranie izolácie stavu motora P21 - v poriadku
			- odistenie čerpadla P21
			- oprava osvetlenia v m.č. 39, 40
			- oprava osvetlenia v m.č. 113
			- oprava osvetlenia v m.č. 16 a 18
	Technológ - plánovania energií		
	Odpočty meradiel energií a médií		
	Plánovanie energií a médií		
	Výpočty a rozúčtovanie energií a médií		
	Technológ - prípravy prevádzky FL a BL		
	Priebežná inventarizácia RAO v obj. 809 a 723, plánovanie tokov RAO		
	Plánovanie transportov sudov na VT lisovanie a spalovanie z obj. 723 do obj. 808		
	Plánovanie preprav RAO medzi obj. 809 a obj. 34		
	Technik správy - bitumenácie RAO		
	Udržiavanie technológie BL v prevádzkyschopnom stave po legislatívnej stránke		
	Kontrola objektu 809 a 723 z hľadiska protipožiarnej ochrany a BOZP		
	Zabezpečovanie bežných plánovaných opráv na BL a objekte 723		
	Prevádzkové kontroly vyhradených a vybraných technických zariadení na objekte 809 a 723		
	Evidencia hlásení o zárade na objektoch 809 a 723		
	Vypracoval:	Ing. Miroslav Miklovič	'RNDr. Róman Jakubec
		vedúci odboru prevádzky spracovateľských technológií TSU RAO	vedúci odboru prevádzky BSC TSÚ RAO
	Schválil:	Ing. Pavel Hekel	

10.03.2019

KO	Názov KO	pravidelné Príjem, výdaj a skladovanie sudov v obj. 809 a 723 Technik správy - elektro BL a VVBK	Činnosti operatívne
		Kontrola núdzového osvetlenia a výmena vypálených žiaroviek	- kontrola elektrozariadení v m.č. 146
		Kontrola elektro zariadení BL v obj.809	- zisťovanie závady na ovládání a signalizácii VZT pohonu M144 (O-34/r)
			- oprava osvetlenia v m.č. 18 a 22
			- zisťovanie závady na ovládání a signalizácii VZT pohonu M144 (O-34/r)
			- oprava osvetlenia v m.č. 18 a 22
			- oprava ovládania ventilátora M142 (O-31)1
			- montáž zásuvky pre dozimetriu v m.č. 122
		Technológ - plánovania energii	
		Odpočty meradiel energií a médií	
		Plánovanie energií a médií	
		Výpočty a rozúčtovanie energií a médií	
		Technológ - prípravy prevádzky FL a BL	
		Priebežná inventarizácia RAO v obj. 809 a 723; plánovanie tokov RAO	
		Plánovanie transportov sudov na VT lisovanie a spaľovanie z obj. 723 do obj. 808	
		Plánovanie prepráv RAO medzi obj. 809 a obj. 34	
		Technik správy - bitumenácie RAO	
		Udržiavanie technológie BL v prevádzkyschopnom stave po legislatívnej stránke	
		Kontrola objektu 809 a 723 z hľadiska protipožiarnej ochrany a BOZP	
		Zabezpečovanie bežných plánovaných opráv na BL a objekte 723	
		Prevádzkové kontroly vybraných a vybraných technických zariadení na objekte 809 a 723	
		Evidencia hláseníek o závale na objektoch 809 a 723	
	Vypracoval:	Ing. Milošlav Miklovic vedúci odboru prevádzky spracovateľských technológií TSÚ RAO	RNDr. Roman Jakubec vedúci odboru prevádzky BSC TSÚ RAO
	Schválil :	Ing. Pavel Hekel	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el.zariadení rozvodne 110kV	elektro: výmena konektora odpojovača 2Q6 a uzemňovača 2QE6 v rozvodni R110 kV
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	EI. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701	elektro:
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el.zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro: - skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K - zisťovanie závady na trase K verejného osvetlenia - zaistovanie a odistovanie verejného osvetlenia podľa potreby z dôvodu zisťovania poruchy na osvetlení trasy C
Vypracoval:		Ing. Boris Stofárik vedúci odboru elektro a SKR JZ	
		Ing. Ladislav Bábik vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií	

11.4.2016 Jan