

57A/15/JAVYS dtd 1
512 701,29 EUR

neim.
produkt A-V7

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 3/05/501/2016 Obdobie: máj
---	---	--

Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T

IČO: 35946024	Bankové spojenie: Tatra banka
IČ DPH: SK 2022036599	Číslo účtu: 2629106127/1100
DIČ: 2022036599	Konštantný symbol:

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Mierová 19
Bratislava 827 15
IČO 30865433

Číslo zmluvy **30000269**




Číslo žiadosti **05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1**

Názov žiadosti: **Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa**

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 máj				512 701,29
Spolu za práce a služby				512 701,29

Prílohy:

Rekapitulácia činnosti za apríl
Zostava SAP-u

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	22.6.	22.6.	22.6.
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648601
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní

5.7.1

útvár	prevádzka činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	máj 2016
3300	<ul style="list-style-type: none">• Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1,• zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvíhacích zariadení, potrebných pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity,• činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1	2650	2016	OPaOS bleskozvodu obj. 585c/V1	OPaOS bleskozvodu - 1 zvod. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.65	
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2651	2016	OPaOS bleskozvodu obj. 585d/V1	OPaOS bleskozvodu - 1 zvod. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.66	
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1	2932	2016	OPaOS rozvádzača PSR6	OPaOS rozvádzača - prostredie vonkajšie. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, (za p.č.170 , 42 €).	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2934	2016	OPaOS rozvádzača R1	OPaOS rozvádzača. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.145.	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2939	2016	OPaOS bleskozvodu obj.BL760-II.11	OPaOS bleskozvodu. Zmluva číslo: ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.2, p.č. 3.	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	2940	2016	OPaOS bleskozvodu obj. BL760-II.12	OPaOS bleskozvodu. Zmluva číslo: ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.2, p.č. 4.	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami , platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF.	2941	2016	OPaOS bleskozvodu obj. BL760-II.13	OPaOS bleskozvodu. Zmluva číslo: ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.2, p.č. 5.	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF	2942	2016	OPaOS bleskozvodu obj.BL803	OPaOS bleskozvodu. Zmluva číslo: ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.2, p.č. 1.	

prevádzka								
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	m		
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1	2943	2016	OPaOS bleskozvodu obj.BL636	OPaOS - aktívny bleskozvod. Zmluva číslo: ZM-45-13-1-00212-04420, (za p.č. 13, 199,50€).			
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1.	2947	2016	OPaOS rozvádzača RMR760:ER	OPaOS rozvádzača. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.132			
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1.	2948	2016	OPaOS rozvádzača R2	OPaOS rozvádzača. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.141			
4400	vydávanie a zabezpečovanie pracovných príkazov	2949	2016	OPaOS rozvádzača R3	OPaOS rozvádzača. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.141			
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	2954	2016	OPaOS rozvádzača RST63	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Stavenisková zásuvková RST63. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.55			
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	2955	2016	OPaOS rozvádzača RST32	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Stavenisková zásuvková RST32. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.54			
	evidencia dodávateľských zmlúv	2956	2016	OPaOS rozvádzača RZ6	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Stavenisková zásuvková RZ6. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.53			
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	2957	2016	OPaOS rozvádzača RZ5	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Stavenisková zásuvková RZ5. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.52			
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ , SAP – PS	2958	2016	OPaOS rozvádzača RZ4	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Stavenisková zásuvková RZ4. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.51			
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS	2959	2016	OPaOS rozvádzača RZ3	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Stavenisková zásuvková RZ3. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.50			
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaníach, práca v PT	2960	2016	OPaOS rozvádzača RZ2	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Stavenisková zásuvková RZ2. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.49			

prevádzka			máj 2016	
útvár	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR				
	2961	2016	OPaOS rozvádzača RZ1	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Stavenisková zásuvková skriňa RZ1. Zmluva ZM-J45-13-1-00212-04420 p.č. 3.1.48
Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1	3009	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrub. - 0.09.1.15.06.2	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádob hm-2
Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	3011	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrub. - 0.09.1.15.06.4	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádob hm-4
Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	3013	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrub. - 0.09.1.15.06.6	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádob hm-6
Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	3014	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrub. - 0.09.1.15.06.7	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádob hm-7
Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	3036	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.6	skúška tesnosti, hm 284
Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	3037	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.423.1	skúška tesnosti, hm 291
Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom vyradovania JE V1	3044	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.426.1	skúška tesnosti, hm 307
	3053	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.4	skúška tesnosti, hm 335
	3054	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.5 ČK23A-9	skúška tesnosti, hm
	3055	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.6 ČK23A-10	skúška tesnosti, hm 340
	3056	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.7 ČK73A-5	skúška tesnosti, hm 341
	3077	2016	Oprava vysokozdvížneho vozíka	Požadujem vykonať opravu vysokozdvížneho vozíka KOMATSU 15 TYP FB 15 M-2R SES, nosnosť 1500 kg, r.v. 2008 Popis poruchy:- rozsvietila sa výstražná kontrolka červená a prestal fungovať (ide iba veľmi pomaly) otoč. posuv lyžín, naklopenie bremena, preska
	3550	2016	Výmena častí potrubia 60 % HNO3 do HVB_2	Výmena 30m potrubia 60% HNO3. DN57x3.5 plus 3ks kolien. Mat- 1.4541 Aisi321.
	3718	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.ČN21A-14	skúška tesnosti, hm 555
	3719	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.ČN23A-1	skúška tesnosti, hm 563

511

prevádzka		PPr		ROK		NÁZOV		POPIS		máj 20
útvár	činnosti									
		3747	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.403.2 ČN20A-7		skúška tesnosti, hm 184				
		3748	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.406.2 ČN20A-9		skúška tesnosti, hm 191				
		3749	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.515.21		hm 1913				
		3750	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.ČN20A-1		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 548				
		3751	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.ČN20A-1		skúška tesnosti, hm 547				
		3752	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.ČN20A-15		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 552				
		3753	2016	Vizuálna kontrola 0.11.3.ČN20A-15		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 552				
		3754	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.103.1:AA ČN20A-2		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 56				
		3755	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.103.2:AA ČN20A-4		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 58				
		3756	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.103.3:AA ČN20A-5		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 60				
		3757	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.104.1:AA ČN21A-11		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 61				
		3758	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.104.2:AA ČN22A-11		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 64				
		3759	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.104.3:AA ČN23A-11		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 66				
		3760	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.403.1 ČN20A-6		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 181				
		3761	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.403.2 ČN20A-7		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 183				
		3762	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.405.1 ČN20A-10		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 185				
		3763	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.405.2 ČN20A-11		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 188				
		3764	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.406.1 ČN20A-8		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 189				
		3765	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.406.1 ČN20A-8		hm 190				
		3766	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.406.2 ČN20A-9		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 192				
		3767	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.515.17		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 486				
		3768	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.813.1		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 512				
		3769	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.813.2		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 513				
		3770	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.830.2		skúška tesnosti, hm 530				
		3771	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.830.2		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 529				
		3772	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.813.2		skúška tesnosti, hm 514				
		3773	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.515.17		skúška tesnosti, hm 467				
		3774	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.813.1		skúška tesnosti, hm 511				
		3776	2016	OPaOS rozvádzača ro340.02		OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia ro340.02 - 14 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.10				
		3777	2016	OPaOS rozvádzača ro533/1		Odborná prehliadka a odborná skúška - 14 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.27				
		3778	2016	OPaOS rozvádzača ro590.01		Odborná prehliadka a odborná skúška - urobiť 7 vývodov prostredie 324, 326. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.38				

máj 2016

prevádzka		máj 2016	
útvár	činnosti	POPIS	
PPr	ROK	NAZOV	
3779	2016	OPaOS rozvádzač r0,4-18.01	Odborná prehliadka a odborná skúška - urobiť 32 vývodov prostredie 324,326. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.36
3780	2016	OPaOS rozvádzača ro340.01	Odborná prehliadka a odborná skúška , 22 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.9
3781	2016	OPaOS rozvádzača mo590.01	Odborná prehliadka a odborná skúška - urobiť 3 vývody v prostredí 324,326. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1 (42euro)
3782	2016	OPaOS rozvádzača rm590.01	Odborná prehliadka a odborná skúška - urobiť 7 vývodov v prostredí 324,326. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.37
3783	2016	OPaOS rozvádzača rmd12.001	OPaOS rozvádzača 13 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1 (168 eur)
3904	2016	Výmena klinových remeňov na VZT P-103.	Roztrhnuté klinové remene 3ks. (A2390LW 13x2360 L).Výmena klinových remeňov a zosúsoenie remenic.
3905	2016	Výmena klinových remeňov na VZT P-152	dp - voľné klinové remene na odsávacom ventilátore.(2187 9L). Výmena klinových remeňov a zosúsoenie remenic.
3956	2016	Výmena klinových remeňov na P-20Č-1	Požadujem výmenu roztrhnutých klinových remeňov na systéme P-20Č-1 (2ks - 17x1825mm)
3965	2016	Oprava klimatizácie sinclair	Vytvára sa námraza na vonkajšej jednotke klimatizácie.
3967	2016	Oprava fancoilu ob.631A, m.č.414	KLIMA TREND - požadujem vykonať opravu fancoilu v kancelárii ing. Vrtocha
3971	2016	Servis klimajednotiek ob.631A.	Vykonať servis 10 ks vonk., 10 ks vnút. jednotiek
3972	2016	Testovacia skúška klimatizácie ob.631A.	Vykonať tesn. skúšku vyhl. 286/2009 4 kusov LG a 1 kus Mitsubishi s objemom plynu nad 3 kg
3973	2016	Servis klimajednotiek a fancoilov ob.631B	Vykonať servis 2 ks vonk. jednotiek, 2 ks vnút. jednotiek a 18 ks fancoilov vrátane
3978	2016	Servis klimatizácie ob.740-VII.16.	Vykonať servis 5 ks vonk. jednotiek, 16 ks vnútorných jednotiek a vzduchotechniky, a servis 1 ks vonkajšej a 2 ks vnútornej klimatizácie v objekte 942M - vrátnica
3979	2016	Servis klimajednotiek a vzduchotechniky	Vykonať servis 1 vonk. jednotky, 3vnút. jednotiek a vzduchotechniky
3999	2016	Oprava porezu na potrubí pred amat. drenáže zbernice odvodnení TG11 v KTV	Porez na potrubí zbernice odvodnení TG11 v KTV pred rA drenáže zbernice odvodnení TG11 v KTV
4110	2016	Výmena armatúry na výtlaku č.900.27	Výmeniť rA na výtlaku č.900.27 poškodená závitnica. Typ ID-JT 16/II DN65
4111	2016	Výmena armatúry na prepojke čerp.18.136-7 (pran.anex.F.)	Roztrhnutá membrána na rA na prepojke čerp.18.136-7 (pran.anex.F.)
4112	2016	Bežná oprava čerpadla odsadenej vody z UN	Výmena upchavky čerpadla.

prevádzka		máj 2016			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		4113	2016	Bežná oprava čerpadlo demivody 0,4 MPa	Netesnosť na telese čerpadla, vymeniť tesnenie medzi prírubou elektromotora a telesa čerpadla, skontrolovať upchávku.
		4114	2016	Bežná oprava čerpadla únikov v SO 900A/1:V1	Výmena upchávky a kontrola obežného kola čerpadla.
		4115	2016	Bežná oprava čerpadla dávkova NaOH	BO čerpadla, výmena oleja, kontrola manžiet, prečistenie potrubí chladienia upchávok
		4116	2016	Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR	Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR
		4117	2016	Pripravné práce k VNP ohrievača DV pre ZN	Pripravné práce k VNP technického zariadenia tlakového
		4124	2016	Odstránenie porev.závad RSB - časť A, p.č.2.	Žiadam označiť prístroje, vyhládanie a prbežné zakreslenie elektroinštalácie pre zakreslenie DSV-elektro.
		4125	2016	Odstránenie porev. závad RO631.15 - časť A, p.č. 2.	
					Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.
		4126	2016	Štvrťročná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neponušenosti vrátane výmeny poškodených h
					Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.
		4127	2016	Štvrťročná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neponušenosti vrátane výmeny poškodených h
		4154	2016	Odborná skúška žeriava mostového podvesného el. 3,2t podľa Vyhl.508/2009	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.SKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.53. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST

útvár	prevádzka činnosti		máj 20	
	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
				1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-4 13-1-00213-04420 p.č.1.6a.55. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
4156	2016		Odborná prehliadka žeriava mostového podvesného el. 3,2t podľa Vyhl.508/2009	
				1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-4 13-1-00213-04420 p.č.1.6a.43. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
4157	2016		Odborná prehliadka žeriava mostového podvesného el. 125/50t podľa Vyhl.508/2009	
				1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-4 13-1-00213-04420 p.č.1.6a.45 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD
4158	2016		Odborná prehliadka žeriava mostového podvesného el. 125/50t podľa Vyhl.508/2009	
				1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-4 13-1-00213-04420 p.č.1.6a.49. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
4159	2016		Odborná prehliadka žeriava mostového podvesného el. 5t podľa Vyhl.508/2009	
				Vymeniť vypálené a blikajúce žiarivky 36W 120cm cca 25ks.
4171	2016		Oprava osvetlenia - časť C, p.č. 3	Použiť LED zdroje
4173	2016		Bežná oprava čerpadla únikov v SO 900A/1:V1.Feka 03/P	Výmena upchávky a kontrola obežného kola čerpadla.
				Požadujem opravu 205ks štitkov na potrubíach v objekte 490 rozmeri 50x140mm - smaltované. Opravu treba uskutočniť na základe kontroly do 15.5.2016 podľa smernice MZ/SM/SM-03 Bližšie informácie a pre: zoznam dodá správcu zariadenia Nádaský Peter č.t.
4177	2016		Oprava štitkov na potrubí v obj.490	Vykonať vibrodiagnostické merania v rámci 8-HMG-801 na rok 2016 mesiaci: máj
4185	2016		Diagnosticke merania 05/16	
				Diagnosticke merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnosticke merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení
4186	2016		Diagnosticke merania 05/2016	

prevádzka		PPr		ROK		NAZOV		POPIS		máj 201
útvár	činnosti									
		4194	2016			Oprava armatúry DZ50A-87		Amatúra podpušťa nadrží Typ:V 30 111-540-15 PN25, DN15/6		
		4202	2016			Oprava netesného závitového spoja -Vzdušník pitnej vody c.1		Podpušťa ventil vypustenia stavoznaku vzdušníka pitnej vody c.1. Pretesn závitové spoje 3/4"		
		4203	2016			Kontrola chvenia 05/16		Kontrola chvenia		
		4204	2016			Kontrola teplot 05/16		Kontrola teplot		
		4205	2016			Kontrola chvenia 05/16		Kontrola chvenia		
		4206	2016			Kontrola teplot 05/16		Kontrola teplot		
		4207	2016			Strojné odvodnenie kalov z CHÚV JE V-1 - máj 2016		Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÚV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca		
		4208	2016			Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - máj 2016		Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca		
		4209	2016			Pretesnenie závitového spoja na vzdušníku pitnej vody č.3		Netesnosť vodoznaku pri vrchnom ventilu. Pretesniť závitové spoje guľového ventilu 3/4". Potrebne lešenie cca. 1x1x3m.		
		4215	2016			Oprava sklobetónu v obj.377		Požadujem opravu sklobetónu v obj.377		
		4216	2016			Oprava krytov na ventilačných domčekoch PK11		Požadujem opravu 3ks krytov na ventilačných domčekoch na PK11		
		4223	2016			Oprava strechy v obj. 364		Požadujem opravu strechy v obj.364		
		4225	2016			Profylaktické kontroly RIS el.napájania		Profylaktické kontroly podľa ZM-48-15-1-00387-04420 125ks		
		4226	2016			Preverenie a oprava merania reg. hladiny v PK30Z-3		Reg.amatúra neregulovala, Simatic vykazoval poruchu. Po reštarte amatúry regulácia v poriadku. Treba preventív príčinu poruchy a opraviť.		
		4227	2016			Oprava nespoľahlivého merania hladiny v ZT30N-1		Merania a spúšťanie čerpadiel preverené, funkčné - ale pri vyššej hladine, ako je predpísané v OaB. Hladina pre spustenie čerpadiel je podľa OaB 1500 mm, reálne zopne pri 1610 mm.		
		4228	2016			Manipulácia zariadenia odovzdávacej stanice tepla - prechod na letnú sezónu - obj.301VS.V1		Nutné vyčistenie elektród v nádrži ZT30N-1 Prechod na letnú sezónu		

úvar	prevádzka činnosti		máj 20	
	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
				Vykonať kontrolu výťahov v medziobdobí OP v objektoch V1 podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 27 4002 č.49 Výsledok kontroly zapísať do knihy kontrol výťahu. Zoznam výťahov bude prílohou Pracovného príkazu.
	4232	2016	Kontrola výťahov v medziobdobí - 2 Q	
				Žiadam odstrániť závady z OÚS.Nastaviť vôľu vodičok kabíny. V stanici "vyrovnať dvere. V stanici "1" nastaviť dvernú uzávierku
	4241	2016	Odstránenie závad po opakovanej úradnej skúške výťahu.	
				Žiadam odstrániť závady z OÚS.Vymeniť poškodený kryt rozvodnej krát na kabíne. Nastaviť zachytávač / pravá strana / Vymeniť poisťku 16A vo vypínači
	4242	2016	Odstránenie závad po opakovanej úradnej skúške výťahu.	
				Žiadam odstrániť závady z OÚS.Nastaviť zachytávač / pravá strana / Osvetlenie kabíny /doplniť žiarovku/
	4243	2016	Odstránenie závad po opakovanej úradnej skúške výťahu.	
	4251	2016	Oprava netesného závitového spoja na vstupe do kalolifiera.	Netesný závitový spoj na ventile vykurovania (vstup vykurovacej vody kalolifiera).Nutné lešenie.
				Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a praviť prehliadku /PPI/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonal BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	4286	2016	Oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona č. 124/2006 Z.z.	
				Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a praviť prehliadku /PPI/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonal BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	4287	2016	Oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona č. 124/2006 Z.z.	
	4288	2016	OPaOS - OVP - EXPANZOMAT v.č. 275604 por.č.: 88	Vykonať OVP podľa 508/2009 bod 88
	4289	2016	OPaOS - OVP - VÝMENNÍK TEPLA VV-1S v.č. 710085	Vykonať OVP podľa 508/2009

útvár	prevádzka činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	máj 201
		4292	2016	Oprava ovládania aut. dverí obj. 803.	Oprava ovládania aut. dverí obj. 803.	
		4294	2016	Oprava uchytenia požiarneho rebrika obj.590	Požadujem opravu uvoľneného kotvenia rebrika na streche obj.590.	
		4297	2016	Výmena klinových remeňov n a VTZ P-115.	Výmena a zosúsoenie klinových remeňov na P-115.	
		4298	2016	Výmena klinových remeňov na VZT P-101.	Roztrhané klinové remene. Výmena klinových remeňov :2432 Lw 2450 L a 3 Ks	
		4299	2016	Výmena klinových remeňov na VTZ P-102.	Voľné klinové remene. Došponovať resp.vymeniť klinové remene: 2390 L 13x2360 Li 2 Ks	
		4300	2016	Výmena klinových remeňov na VTZ- P 104 .	Roztrhnuté klinové remene. Výmena klinových remeňov.Klinové remene :SPZ 1037 2 Ks	
		4301	2016	Výmena klinových remeňov na ventilátore sacom VTZ P-153 .	Roztrhané klinové remene. Výmena klinových remeňov.Klinové remene : 2480 Lw 13x2450 Li - 3 Ks.	
		4311	2016	Oprava strojnej časti žeriava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy	
		4312	2016	Oprava strojnej a elektro časti žeriava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa	
		4313	2016	Oprava strojnej a elektro časti žeriava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa	
		4314	2016	Oprava strojnej a elektro časti žeriava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa	
		4315	2016	Oprava strojnej a elektro časti žeriava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa	

máj 201

prevádzka		PPR	ROK	NAZOV	POPIS
úvar	činnosti				
		4325	2016	Montáž /demonitáž/ lešenia	Montáž /demonitáž/ lešenia k netesnej upchávke na EA prečerpávania ko zo ZNK 1.bl. do JE V 2.
		4326	2016	Oprava elektroinštalácie osvetlenia - časť C p.č. 3	Poškodená inštalácia.
		4362	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.BA10A-10	Použit' LED zdroje
		4363	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.BA10A-10	Hm- 1820
		4364	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.BA10A-9	Hm - 1821
		4365	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.469.4	Hm- 1823
		4366	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.469.4	Hm - 1811
		4367	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.801.1 ČN11A-2	Hm- 1810
		4368	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.801.1 ČN11A-2	Hm- 1816
		4369	2016	Vizuálna kontrola, 15A-4/ZT80A-21	Hm- 1817
		4370	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 15A-4/ZT80A-21	Hm- 1829
		4371	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 19A-2/ZT80A-15	Hm - 1828
		4372	2016	Vizuálna kontrola, 19A-2/ZT80A-15	Hm- 1830
		4373	2016	Vizuálna kontrola, 2.03.4. BA60 A-10	Hm- 1831
		4374	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 2.03.4. BA60 A-10	Hm- 1837
		4375	2016	Vizuálna kontrola, 2.03.4. BA60 A-9	Hm- 1836
		4376	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 2.03.4. BA60 A-9	Hm -1839
		4377	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.2.409.1	Hm -1838
		4378	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.2.409.1	Hm -1878
		4379	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.469.3	Hm -1879
		4380	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.469.3	Hm -1907
		4381	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.515.21	Hm 1906
		4382	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.105.2:AA ČN22A-12	Hm 1912
		4383	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.105.3:AA ČN23A-12	skúška tesnosti hm, 69
		4384	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.114.2:AA ČN40A-6	skúška tesnosti, hm 71
		4385	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.115.1:AA ČN30A-8	skúška tesnosti, hm 86
		4386	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.116.1:AA ČN76A-1	skúška tesnosti, hm 89
		4387	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.116.2:AA ČN77A-1	skúška tesnosti, hm 90
		4388	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.116.2:AA ČN77A-1	skúška tesnosti, hm 93

prevádzka		NAZOV		POPIS	máj 201
útvár	činnosti	PPr	ROK		
		4388	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.116.3:AA ČN57A-1	skúška tesnosti, hm 95
		4389	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.117.1:AA ČN76A-2	skúška tesnosti, hm 98
		4390	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.117.2:AA ČN77A-2	skúška tesnosti hm 101
		4391	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.125.1:AA ČN76A-3	skúška tesnosti, hm 122
		4392	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.125.2:AA ČN77A-3	skúška tesnosti, hm 125
		4393	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.304.1 ČN30A-7	skúška tesnosti, hm 173
		4394	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.406.3 ČN23A-3	skúška tesnosti, hm 193
		4395	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.407.5 ČN20A-12	skúška tesnosti, hm 201
		4396	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.407.6 ČN20A-13	skúška tesnosti, hm 204
		4397	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.409.1 ČN21A-1	skúška tesnosti, hm 205
		4398	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.409.2 ČN22A-1	skúška tesnosti, hm 207
		4399	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.413.1 ČN30A-22	skúška tesnosti, hm 229
		4400	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.416.1 ČN30A-27	skúška tesnosti, hm 239
		4401	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.418.2 ČN32A-1	skúška tesnosti, hm 246
		4402	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.421.1 ČN30A-28	skúška tesnosti, hm 253
		4403	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.10 ČN70A-3	skúška tesnosti, hm 257
		4404	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.11 ČN70A-4	skúška tesnosti, hm 260
		4405	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.12 ČN70A-2	skúška tesnosti, hm 262
		4406	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.13 ČN70A-5	skúška tesnosti, hm 263
		4407	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.14 ČN70A-6	skúška tesnosti, hm 265
		4408	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.15 ČN70A-7	skúška tesnosti, hm 268

máj 2016

prevádzka				máj 2016	
činnosti				POPIS	
útvár	PPr	ROK	NAZOV		
	4409	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.16 ČN70A-8	skúška tesnosti, hm 269	
	4410	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.901.1 ČN30A-15	skúška tesnosti, hm 531	
	4411	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.7 ČN50A-7	skúška tesnosti, hm 285	
	4412	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.8 ČN50A-8	skúška tesnosti, hm 287	
	4413	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.422.9 ČN70A-1	skúška tesnosti, hm 289	
	4414	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.483.1 ČN30A-20	skúška tesnosti, hm 424	
	4415	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.816.1 ČK25A-25	skúška tesnosti, hm 517	
	4416	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.825.1 ČN30A-26	skúška tesnosti, hm 525	
	4417	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.901.1 ČN30A-15	skúška tesnosti, hm 531	
	4418	2016	Tesnostná skúška, 0.24.1.24.2:NF / ZT50Z-4	tesnostná skúška, hm 1001	
	4419	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubk, 0.24.1.24.2:NF / ZT50Z-4	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádob, hm 1000	
	4420	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.404.9 / ZT10A-9	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1102	
	4421	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.408.1 / ZT44A-14	skúška tesnosti, hm 1110	
	4422	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.408.2 / ZT44A-16	skúška tesnosti, hm 1114	
	4423	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.408.3 / ZT44A-18	skúška tesnosti, hm 1116	
	4424	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.408.4 / ZT44A-20	skúška tesnosti, hm 1119	
	4425	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.408.5 / ZT44A-22	skúška tesnosti, hm 1121	
	4426	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.409.14/ZT44A-31	skúška tesnosti, hm 1140	
	4427	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.410.10 / ZT43A-11	skúška tesnosti, hm 1172	
	4428	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.410.16/ZT43A-16	skúška tesnosti, hm 1176	
	4429	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.410.9 / ZT43A-10	skúška tesnosti, hm 1192	
	4430	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, - 0.24.1.414.1	skúška tesnosti, hm 1202	
	4431	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.414.2	skúška tesnosti, hm 1204	
	4432	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.420.1 / ZT50A-13	skúška tesnosti, hm 1248	
	4433	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.420.2 / ZT50A-14	skúška tesnosti, hm 1250	
	4434	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.421.1 / ZT50A-15	skúška tesnosti, hm 1252	

prevádzka				máj 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		4435	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.422.1 / ZT50A-17	skúška tesnosti, hm 1256
		4436	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.422.2 / ZT50A-18	skúška tesnosti, hm 1258
		4437	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.423.1 / ZT51A-1	skúška tesnosti, hm 1260
		4438	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.423.2 / ZT52A-1	skúška tesnosti, hm 1262
		4439	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.424.1 / ZT51A-2	skúška tesnosti, hm 1264
		4440	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.424.2 / ZT52A-2	skúška tesnosti, hm 1267
		4441	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.435.1 / ZT30A-1	skúška tesnosti hm 1290
		4442	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.436.1 / ZT31A-1	skúška tesnosti, hm 1294
		4443	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.436.2 / ZT32A-1	skúška tesnosti, hm 1296
		4444	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.437.1 / ZT31A-3	skúška tesnosti, hm 1300
		4445	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.437.2 / ZT32A-3	skúška tesnosti, hm 1302
		4446	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.441.1 / ZT31A-4	skúška tesnosti, hm 1306
		4447	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.441.2 / ZT32A-4	skúška tesnosti, hm 1308
		4448	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.442.1 / ZT30A-13	skúška tesnosti, hm 1310
		4449	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.442.2 / ZT30A-14	skúška tesnosti, hm 1312
		4450	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.443.1 / ZT30A-11	skúška tesnosti, hm 1314
		4451	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.443.2 / ZT30A-12	skúška tesnosti, hm 1316
		4452	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.446.1 / ZT60A-1	skúška tesnosti, hm 1322
		4453	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.447.1 / ZT61A-1	skúška tesnosti, hm 1324
		4454	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.447.2 / ZT62A-1	skúška tesnosti, hm 1326
		4455	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.460.1.d / ZT30A-17	skúška tesnosti, hm 1366
		4456	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.460.2.d / ZT30A-18	skúška tesnosti, hm 1368
		4457	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.462.3 / ZT44A-2	skúška tesnosti, hm 1377
		4458	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.469.1 / ZT44A-1	skúška tesnosti, hm 1413
		4459	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.801.1 / ZT31A-2	skúška tesnosti, hm 1478
		4460	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.801.2 / ZT32A-2	skúška tesnosti, hm 1480
		4461	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.802.1 / ZT61A-2	skúška tesnosti, hm 1483
		4462	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.2.423.2 M20A-14	skúška tesnosti, hm 1782
		4463	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.101.1.AA ČN10A-1	skúška tesnosti, hm 1790
		4560	2016	Oprava poškodenej steny v obj.590	Požadujem vyspravenie a vymalovanie poškodenej steny v obj.590.

prevádzka			máj 2016	
útvár	činnosti		POPIS	
PP	ROK	NAZOV		
4611	2016	Oprava vadnej signalizácie TS 113 na pa.11 DR		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.29	
4612	2016	Odborná skúška most.žeriava.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.31	
4613	2016	Odborná skúška el.kladkostroja.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z.a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.39	
4614	2016	Odborná skúška most.žeriava.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.7	
4615	2016	Odborná skúška most.žeriava.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.17	
4616	2016	Odborná skúška el.kladkostroja.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.23	
4617	2016	Odborná skúška el.kladkostroja.		
			Žiadam o opravu (výmena) poškodenej sklennej výplne pevnej časti dve vstupu do obj. SO 803:V1.	
4618	2016	Oprava sklennej výplne pevnej časti dveri.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 a STN 2 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.41	
4619	2016	Odborná skúška most.žeriava.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.51	
4620	2016	Odborná prehliadka most.žeriav.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 2 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.16/2015	
4621	2016	Odborná prehliadka kladkostroja		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 2 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.21/2015	
4622	2016	Odborná prehliadka kladkostroja.		
			Odborná prehliadka /skúška/stroj.časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 2 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.49/2015	
4623	2016	Odborná prehliadka el.kladkostroja		

prevádzka		máj 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK
NAZOV		POPIS	
4624	2016	Odborná prehliadka el.kladkostroja.	Odborná prehliadka /skúška/stroj časti podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a/51/2015
4625	2016	Odborná prehliadka el.kladkostroja.	Odborná prehliadka /skúška/stroj časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a/82
4626	2016	Odborná prehliadka most. žeriava	Odborná prehliadka /skúška/stroj časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a/84
4627	2016	Odborná prehliadka kladkostroja	Odborná prehliadka /skúška/stroj časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 Zmluva ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a/55/2015
4673	2016	Úprava nájzdovej rampy do SO 760-1.3	Rozrezanie nájzdovej rampy do objektu na 4 časti. (operatívnu údržbou.)
4679	2016	Odstránenie závady po odbornej prehliadke ZZ 490056	Oprava mikropojazdu mačky.Nutná výmena elektromagnetickej spojky.
4680	2016	Odstránenie závad po odbornej prehliadke ZZ 490055	Oprava nefunkčného mikropojazdu mosta a mačky, -oprava nefunkčného premostenia pojazdu mosta.
4706	2016	Odsíranenie porev. závad bleskozvodu obj. 803:V1 - časť A, p.č. 2.	
4707	2016	Oprava strojnej časti žeriava.	Výmena brzdovej hadičky 5t žeriava.
4719	2016	Oprava protipožiarneho uzáveru	Oprava protipožiarneho uzáveru. Dvere poškodené zvnútra aj zvonku ,odtrhnuté iesty po okrajoch dverí aj na kľúčkach.
4720	2016	Oprava protipožiarneho uzáveru	Oprava protipožiarneho uzáveru. Dvere poškodené zvnútra aj zvonku ,odtrhnuté iesty po okrajoch dverí aj na kľúčkach.
4738	2016	Výmena riadiacej jednotky výtahu - reklamácia	Výmena riadiacej jednotky výtahu v rámci záručnej doby, firma VF a.s. Černá Hora
			oprava osvetlenia-15 ks
4751	2016	Oprava osvetlenia v R013/2 - časť C, p.č.3	Použiť LED zdroje
			oprava osvetlenia v R106/1,2-18+18 kusov
4754	2016	Oprava osvetlenia v R106/1,2 - časť C, p.č. 3	Použiť LED zdroje
4755	2016	Výmena LED sign.žiaroviek 220V - časť C p.č. 3	Vypálené LED sign.žiarovky 220V str. TYP Telemecanique ZBV-M1 - 4ks

prevádzka			máj 2016		
útvár	činnosti				
		PPr	ROK	NAZOV	POPIS
					Vymeniť vypálené žiarovky za 20W LED žiarovky 90ks.
		4763	2016	Oprava osvetlenia v R002/1 - časť C p.č. 3	Použiť LED zdroje
		4766	2016	Oprava netesného prírubového spoja.	Netesné prírubové tesnenie rA na obluku čerpadiel demivody 0,4 MPa. Výmena tesnenia.
		4781	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave rA	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave tesnenie rA na obluku čerpadiel demivody 0,4 MPa. Výmena tesnenia.
		4814	2016	Oprava armatúry PK50A.4 Drenáž odvodu kondenzátu PK od BPP	Kvapkánie z drenážneho kolektora, Typ: V 30-111-516-15
		4834	2016	OPaOS elektrického zariadenia ZZ800024:DE	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 18
		4835	2016	OPaOS elektrického zariadenia ZZ800038:DE	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 24
		4836	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 30
		4837	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 32
		4838	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 40
		4839	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 8
		4840	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 42
		4841	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 52
		4842	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 50/2015
		4843	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 52/2015
		4844	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 83
		4845	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 85
		4846	2016	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti zariadenia podľa STN 332550 čl. 8.2 Zmluva č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a. 56/2015

prevádzka		máj 2016	
útvár	činnosti	POPIS	

prevádzka			máj 2016	
útvár	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	4900	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.8 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4901	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.11 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4902	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.10 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4903	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.5 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4904	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.4 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4909	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.37 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.

útvár	prevádzka		máj 2016	
	PPR	ROK	NAZOV	POPIS
	4910	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.20 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4911	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.19 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4915	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.16 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4916	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.7 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4917	2016	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.6 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4926	2016	Oprava výťahu	Vykonať výmenu vadných žiaroviek a doplnenie chýbajúcich objímok žiaroviek
	4927	2016	Oprava výťahu	Vykonať výmenu vadných žiaroviek a doplnenie chýbajúcich objímok žiaroviek
	4929	2016	Oprava napáj.kábla pre ponorné čerpadlo napájané z ro580b - časť C p.č. 3	Oprava napájacieho kábla pre ponorku napájanú z ro580b.
	4934	2016	Oprava amatiúry výmenným spôsobom - armatúra PR18A-3.	PR18A-3 Výpusť z nádrže PR18N-1, amatiúra nedrží podpišta. Typ:V30 111-040-25, Tepl. 30st. Tlak- 0,0MPa, Medium HNO3, DN/PN-25.IV

máj 2016

prevádzka

činnosti

útvár

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 01.06.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 01.06.2016

Schválil zástupca NJF:

10.06.2016

PPi	ROK	NAZOV	POPIS
5016	2016	OPOS po oprave bleskozvodu. - 760-IL.13	časť 4.1
5026	2016	Oprava požiarneho hlásiča 140802.	EPS 140802 vykazuje poruchu. Oprava výmenným spôsobom
5032	2016	Oprava osvetlenia v R013/1 - časť C p.č. 3	Vymeniť vypálené žiarovky 19ks za LED žiarovky.
5035	2016	Oprava UPS zdroja EZS.	
		Oprava osvetlenia obj.340 - areál - vonkaj. osvetl. V1 - časť C p.č. 3	Oprava osvetlenia obj.340 - areál - vonkaj. osvetl. V1 - vo vetve M (stožiar č.26) vo vetve A (stožiar č.8) prerušený kábel.
5058	2016		
		Oprava osvetlenia a úprava ovládania osvetlenia - časť C p.č. 3	Vymeniť vypálené žiarovky 16ks za LED žiarovky 9W -doplniť o 2ks prepínača č.6, aby sa dalo ovládať osvetlenie aj z plošiny na +9,6m.
5059	2016		