

11A/111JAVYS dod. 7  
290 970,99 EUR

nam  
podkult. A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášiková 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>4/01/104/2016</b> Obdobie: <b>apríl</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433




Číslo zmluvy	<b>30000269</b>
--------------	-----------------

Číslo žiadosti	<b>01/A/11/JAVYS, dodatok č.7</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 apríl				290 970,99
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>290 970,99</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za apríl 2016 Zostava SAP-u
---

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Lubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	19.5.	23.5.	23.5.
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal  
346100 648600

Zákazka FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt. a daní



Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1,		Činnosti	
KO	Názov KO	pravidelné	operatívne
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	<p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b> Obsluha zariadení VS v obj.47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj.47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad saníty v obj.47 výmenou.</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT v obj.47. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.47. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.47 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj.47 pri rádiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p>	<p><b>elektro:</b> - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - oprava osvetlenia v CO kryle - oprava osvetlenia vo WC</p> <p>OPUD: Oprava saníty - vod. batérii, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sifónov Montáž držiakov mydla do sprch na čistej šatni HS</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p><b>prevádzkový zámočník</b> Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pltná voda) v obj.27,38,52,66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj.27,38,52,66. Odstraňovanie drobných závad saníty v obj.27,38,52,66. <b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deralizácie, likvidácia dod.faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.27,38,52,66.</p>	
30350	Správa TECHO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p>	<p><b>elektro:</b> - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - realizácia projektu inovácia rozvodu 0.4 kV firmou ProCS – výmena rozvádzača R0.4-28 polia 1 až 8 a príslušnej inštalácie - oprava osvetlenia schodiska do potrubného kanála APK1</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
			operatívne
		Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.	- R6KV, R0.4-28.1 – manipulácie na rozvodni R6KV – premanipulovanie napájania rozvodne R0.4-28.1 na transformátor T126 a zaistenie transformátora T136
		Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28.	- zaistenie rozvádzača R0.4-76 v rozvádzači R0.4-28.1 z dôvodu rekonštrukcie rozvádzača R0.4-28.1, odstienenie rozvádzača po úprave jeho napájania
		Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.	- odsťaňovanie porievizných závad v rozvádzači RS28.11
		ostatné pravidelné činnosti - denný personál:	- odsťaňovanie porievizných závad v rozvádzači RS28.12
		Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v obj. 28	- výmena 6 kV kábla k transformátoru T136
		Zabezpečenie služieb osobnej dozimetre (vydávanie vstupov,	- termovízna diagnostika spojov v rozvádzači R0.4-28.1
		vyhodnocovanie a evidencie osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby	
		technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20.	
		Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP	
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov,	- skúška 6 kV kábla z R6 KV do T136
		objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41,	- výmena 6 kV kábla z rozvodne R6 KV do T126
		44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v	
		obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-príkaz	- oprava osvetlenia v m.č. 23
30351	Správa TECHO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odist'ovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Odstaňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 30. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30.  Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie nastavenia a kalibrácií prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR Zabezpečenie predmontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30 Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosólov z ventilačného komína (obj. 46) do ŽP Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-príkaz	elektro - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - Sprevádzanie technológa – bilancovania energie pri opise fakturačných meraní - oprava osvetlenia v m.č. 726 - oprava osvetlenia na chodbe +21 m - oprava blokády na armatúrach KP J15AA02 a 06 linky VICHHR
			OPUD:
30352	Správa TECHO-HVB, obj. 32 HVB-Medzistrojovňa	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odist'ovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32 Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32	elektro: - týždenné a mesačná kontrola a údržba staničnej akubaterie 220 V DC - týždenné skúšky dieselgenerátora DG32.1 so štartom a bez štartu DG



KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
		Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ŽP	operatívne
30354	Správa TECHNO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.41</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.41.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.41 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorníka obj.41</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov.</p> <p>objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.41 na R-prikaz</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</li> <li>- oprava napájania čerpadiel M4/1, M4/2 v rozvádzači MR41.2</li> <li>- oprava napájania panelu č. 7 vo veline</li> <li>- manipulácie na rozvádzači MR41.1 z dôvodu spúšťania nadradeného úsekového rozvádzača RO.4-28.1</li> <li>- odstránenie porevlných závad v rozvádzači RS41.2</li> </ul> <p>SKR:</p>
30355	Správa TECHNO-Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</p> <p>Obsluha technologických zariadení v obj.42</p> <p>Pochádzková kontrola technol.zariadení v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-plňnej vody, vykurovacej vody, chladickej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-plňnej vody, vykurovacej vody, chladickej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch</p>	<p>elektro:</p> <p>SKR:</p>





KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro- plnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-príkaz	elektro: - oprava osvetlenia v m.č. 108, 201 - oprava osvetlenia na -4,5m, m.č. 116 podľa HZ.č.591/2016 - výmena vypínača v m.č. 116  SKR:
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spaľovňa VÚJE	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:
30358	Správa TECHNO- Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV SO 106 mechanik MaRZ- zmenový: Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30359	Správa TECHNO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV v obj. 839 a 44/20 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/20. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz	elektro:
30360	Správa TECHZ-VDL	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL. Pochádzková kontrola el. zariadení linky VDL. Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL. mechanik MaRZ- zmenový:	elektro:

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Ei. zaistovanie a odísťovanie ei. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola ei. zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na ei. zariadeniach fragmentačnej linky</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola ei. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vtřířkáčná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Ei. zaistovanie a odísťovanie ei. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola ei. zariadení linky VICHHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na ei. zariadeniach linky VICHHR.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <p>SKR:</p> <p>- preventívna údržba obvodov MaRT, PPA Energo- teploty na chladiacej vode a VOCH</p> <p>- účasť pri skúškach KV. (nastavovanie blokad, zavodňovanie impulzných trás, preverovanie meracích rozsahov a konfigurácia parametrov zobrazovacích prístrojov)</p>
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Ei. zaistovanie a odísťovanie ei. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Pochádzková kontrola ei. zariadení VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na ei. zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...).</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné linky RaO ...).</p>	<p>elektro:</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalnú úniky RaO ...). Odsraňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalnú úniky RaO ...) výmenou. <b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia ...) na R-príkaz	
30365	Správa TECHZ-TTČ	<b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS). Pochádzková kontrola el. zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS). Odsraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS). <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS). Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS). Odsraňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou. <b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz	<b>SKR:</b>  - m.č. 700, DLS, lýždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani  - m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa 15-PVD-501, mer. obvod 7QRA44
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil. kab.	<b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.	<b>elektro:</b> - Kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30 - Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov - Odsraňovanie väd a nedorobkov v kabl. kanáli EKV 41 z projektu A5-A2
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	<b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochádzková kontrola el. zariadení obj. 528 Odsraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528	<b>elektro:</b> - kontrola kompresora K3 po poruche, odkvitovanie poruchy, skúška kompresora a uvedenie kompresora do prevádzky - kalibrácia poistných ventilov na vzdušníkoch - montáž poistných ventilov po kalibrácii - zaistenie kompresora K1 z dôvodu demontáže a odborných skúšok poistných ventilov, odistenie kompresora a jeho uvedenie do prevádzky po ukončení prác - kalibrácia poistných ventilov na kompresore K2 a vzdušníku 2MPa V2
30372	obj. 35, RZ 220 kV	<b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV	<b>elektro:</b> - odsraňovanie porevlných závad v rozvážači RS35.1 - aplikácia protiburínového postreku v rozvodni R220 kV - odsraňovanie porevlných závad v rozvodni R220 kV



KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el.zariadení rozvodne 110kV	elektro: - R110kV – manipulácie na rozvodni R110 kV na príkaz nadradeného dispečingu – zapnutí vypínač 5QM1 na vedení V8763, skruhovanie vedení V8853 a V8763 - manipulácie na rozvodni R110kV na príkaz nadradeného dispečingu – vypnutie vypínača 6QM1 na vedení V8763, rozkruhovanie vedení V8853 a V8763 - výmena konektora pre odpojovač 2Q6 a uzemňovač 2QE6 v 2. poli rozvodne R110 kV - aplikácia protiburínového postreku v rozvodni R110 kV - R110kV – manipulácie na rozvodni R110kV na príkaz nadradeného dispečingu – prepínanie OZ na vedení V8853 podľa požiadaviek dispečingu
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701	elektro:
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el.zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro: - skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K  - oprava verejného osvetlenia trasy K
Vypracoval:		 Ing. Boris Stolarik vedúci odboru elektro a SKR JZ	
		 Ing. Ladislav Bábik vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií	

*Stolarik*  
11.06.2016