

5/A/15/JAVYS dod. 11

533 215,92 EUR

mimul.
príloha A-VI

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 5/05/501/2016 Obdobie: júl
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1.1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 júl				533 215,92
Spolu za práce a služby				533 215,92

Prílohy:

Rekapitulácia činností za júl 2016 Oprava za jún 2016 Zostava SAP-u

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	19. 08. 2016	19. 08. 2016	19. 08. 2016
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648601
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní

útvor	prevádzka činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	júl 2016
3300	<ul style="list-style-type: none"> Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces 2.etapy vyrábavania JZ JE V1, zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvíhacích zariadení, potrebných pre proces 2.etapy vyrábavania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces 2.etapy vyrábavania JZ JE V1 	3514	2016	Odstánenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - m2 - časť C p.č. 3	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol 4360.6-346/16	
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyrábavania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1.	3515	2016	Odstánenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 3rT - časť C p.č. 3	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol 4360.6-345/16	
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape vyrábavania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1	4499	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3 CN74A-3	skúška tesnosti, hm 544	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1.	4500	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3 CN74A-4	skúška tesnosti, hm 545	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1.	4501	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3 CN74A-4	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 546	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1.	4502	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3 ČN21A-14	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 556	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF.	4503	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3 ČN23A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 564	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyrábavania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF	4504	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3 ČN30A-32	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 572	

05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1 - "Vyradenie JE V-1 - II. etapa"

	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1	4505 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.01.1:TA ČN21Č-1	vizuálna kontrola, hm 21
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1.	4506 2016	Testovacia skúška, 0.11.3.01.1:TA ČN21Č-1	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 20
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradenia JZ JE V1.	4507 2016	Testovacia skúška, 0.11.3.09.1 ČN50Z-1	tesnosť skúška vid', príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10, hm 40
4400	výdanie a zabezpečovanie pracovných príkazov	4508 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.105.2:AA ČN22A-12	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 70
	- rozúčtovanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	4509 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.105.3:AA ČN23A-12	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 72
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania, evidencie dodávateľských zmlúv	4510 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.110.1:AA ČN30A-4	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 81
	- vypracovanie podkladov, zošodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	4511 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.11.1 ČN50Z-4	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby vid', príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10, hm 77
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS	4512 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.11.2 ČN70Z-4	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby vid', príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10, hm 79
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS	4513 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.114.1:AA ČN30A-61	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 85
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT	4514 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.114.2:AA ČN40A-6	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 87
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	4515 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.115.1:AA ČN30A-8	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 88
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradenia JE V1	4516 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.116.1:AA ČN76A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 91
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradenia JE V1	4517 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.116.2:AA ČN77A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 92
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradenie JE V1	4518 2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.116.3:AA ČN57A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 94
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profilaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradenia JE V1	4860 2016	OPaOS - monitor pre kontrolu vozidiel	OP a OS. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		4861 2016	OPaOS bleskozvodu objekt 713	OPaOS mreža, šzv. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1

Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity				5155	2016	Overenie meradla PIV 5069529-96/47:MP	Overenie vodomeru pitnej vody a vystavenie protokolu. Odstavenie trasy pit. vody a nástup na práce konzultovať s Ing. Slivenským kl.6306. Pri demontáži meradla, do trasy vykonať dočasnú montáž medzikusu na zabezpečenie dodávky pit. vody počas overovania m
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti						Overenie vodomeru pitnej vody a vystavenie protokolu. Typ : Meisterm 80 vyr. číslo 14710802 Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok. Na práce nastúpiť iba po súhlase Ing. Slivenského kl.6306 /s
Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom vyradovania JE V1				5156	2016	Overenie meradla PIV 14710802/PK:MP	Overenie vodomeru pitnej vody a vystavenie protokolu. Odstavenie trasy pit. vody a nástup na práce konzultovať s Ing. Slivenským kl.6306. Pri demontáži meradla, do trasy vykonať dočasnú montáž medzikusu na zabezpečenie dodávky pit. vody počas overovania
				5157	2016	Overenie meradla PIV 2398499/32A:MP	Overenie vodomeru pitnej vody a vystavenie protokolu. Odstavenie trasy pit. vody a nástup na práce konzultovať s Ing. Slivenským kl.6306. Pri demontáži meradla, do trasy vykonať dočasnú montáž medzikusu na zabezpečenie dodávky pit. vody počas overovania
				5159	2016	Overenie meradla PIV 1208790540/940NV:MP	Overenie vodomeru pitnej vody a vystavenie protokolu. Nástup a začiatok prác musí odsúhlasiť správca trasy dodávky vody Ing. Slivenský kl.6306. Pri demontáži meradla, do trasy vykonať dočasnú montáž medzikusu na zabezpečenie dodávky pit. vody počas overov
				5223	2016	OPaOS - Opakovaná vnútorná prehliadka - 0.24.1.10.1 / ZT53Z-1	Opakovaná vnútorná prehliadka, hm 949
				5224	2016	OPaOS - Opakovaná vnútorná prehliadka - 0.24.1.30.1:N	Opakovaná vnútorná prehliadka, hm 1003
				5349	2016	Čistenie strechy v obj. 801/2	Požadujem čistenie strechy v obj.801/2 v m.č.SK231
							Žiadam Vás o vykonanie výmeny PVC v kanceláriách 704,706 a na chodbe.
				5375	2016	Oprava PVC v kanceláriách 704,706 + chodba	Požadujem opravu poškodených liatej podlahy v miestnostiach SK017, SK021, SK001, SK105
				5376	2016	Oprava liatej podlahy v obj.801	Požadujem čistenie strojnej a stavebnej časti v objekte 532 a podľa požiadaviek správcu zariadenia.
				5382	2016	Čistenie stavebnej a strojnej časti obj.532	BO r6-713W2 vykonať podľa navodu a odporúčania výrobcu.
				5399	2016	Bežná oprava r6-713W2 - časť C p.č. 3	BO r6-713W1 vykonať podľa navodu a odporúčania výrobcu.
				5400	2016	Bežná oprava r6-713W1	Nefunkčný poistný ventil na 18.121. Oprava PV podľa STD výrobcu.
				5444	2016	Oprava poistného ventilu na 18.1.704.1.výmenným spôsobom.	Nefunkčný poistný ventil na 18.121. Oprava PV podľa STD výrobcu.
				5445	2016	Oprava poistného ventilu na 18.1.704.2.výmenným spôsobom.	Nefunkčný poistný ventil na 18.121. Oprava PV podľa STD výrobcu.

5446	2016	Oprava poistného ventilu na 18.1.704.3 výmenným spôsobom.	Nefunkčný poistný ventil na 18.122.Vykonať opravu podľa STD dodávateľa.
5447	2016	Oprava poistného ventilu na 18.1...704.4 výmenným spôsobom	Nefunkčný poistný ventil .Oprava podľa STD dodávateľa.
5459	2016	Bežná oprava ruč. kladkost.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5460	2016	Bežná oprava kladkostroja el.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej časti kladkostroja a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zml
5461	2016	Bežná oprava kladkostroja	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5462	2016	Bežná oprava strojnjej a elektro časti kladkostroja podľa z. 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. pod
5463	2016	Bežná oprava strojnjej a elektro časti kladkostroja podľa zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. pod
5464	2016	Bežná oprava / BO/ strojnjej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5465	2016	Bežná oprava / BO/ strojnjej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podl'

5466	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5467	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5468	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5469	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5470	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5471	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5472	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy

5473	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
5474	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5475	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5476	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
5477	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
5478	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
5479	2016	Bežná oprava / BO/ strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa

5480	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti žeriava podľa zák. č. 126/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľ
5481	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti žeriava podľa zákona č. 126/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľ
5482	2016	Bežná oprava strojnej časti kladkostroja podľa zákona č. 126/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľ
5483	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti kladkostroja podľa zákona č. 126/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľ
5484	2016	Bežná oprava strojnej a elektro časti žeriava podľa zákona č. 126/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľ
5503	2016	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení
5504	2016	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení

5565	2016	Vyhľadanie netesnosti na rozvode PoVo II.Etapa za S57	Netesnosť za S57. Identifikácia miesta netesnosti firmou.
5573	2016	Kontrola chvenia 07/16	Kontrola chvenia
5574	2016	Kontrola teplôt 07/16	Kontrola teplôt
5575	2016	Kontrola chvenia 07/16	Kontrola chvenia
5576	2016	Kontrola teplôt 07/16	Kontrola teplôt
5610	2016	Výmena roštov nad jamou agresívnych odpadov	Vymeniť rošty nad jamou agresívnych vôd 5m štvorcových
5616	2016	Bežná oprava čerpadla čirenej vody na demilinku	Vykonať BO čerpadla podľa techn. postupu plus vyčistenie sacieho koša.
5677	2016	Konečná demontáž teplomerov na slučkách 1. aj 2. blok	Teplomery odpojiť zaizolovať, označiť konce káblov a pôjdu na odpredaj.
5679	2016	Bežná oprava r6-713.1 - časť C p.č. 3	Bežná oprava r6-713.1, BO vykonať podľa navodu a odporúčania výrobcu.
5689	2016	Oprava stavoznaku na nádrži PR24N-1	Pretesnenie stavoznaku a armatúry stavoznaku na nádrži PR24N-1
5690	2016	Oprava čerpadla roztoku LiBr ACHJ č.1 KaCHS V-1	Oprava čerpadla roztoku LiBr ACHJ č.1 KaCHS V-1 Zlý izolačný stav - skrat el.motora.
5701	2016	Oprava klimatizácie - 740-VII.16	ENERGOCLIMA - požadujem vykonať opravu odvodu kondenzu v m.č. 2.05 info p.Martinovič Tomáš - technik AKOBOJE č.t. 6787.
5722	2016	Výmena a zosúsoenie klinových remeňov na VTZ P-4.	Roztrhané a volné klinové remene. Výmena 5ks klinových remeňov zosúsoenie.
5750	2016	Periodické čistenie vodojemov ČS PIV V-1	Výkon vyčistenia 2ks vodojemov pitnej vody obj. 377 - Čerpacia stanica a vodojemy pitnej vody pre JE V-1 od nánosov kalov a vodných nečistôt mechanickým vyčistením zo stien a z dna betónových vodojemov pre dosiahnutie hygienicky nezávadnej pitnej vody sta
5757	2016	Oprava plast. hadičky privodu vody do WC v obj.590	Požadujem výmenu poškodennej plastovej hadičky privodu vody do WC v objekte 590
5759	2016	Čistenie strojnej a stavebnej časti SK212	Požadujem vyčistiť stavebnú a strojnú časť v miestnosti SK212 a podľa požiadaviek správcu zariadenia.
5810	2016	Oprava vetrania domčeka fakturačného merania pary obj.403	Vysoké teploty v MFC V1 (Meracie fakturačné centrum V1)-domček fakturačného merania pary. Pri vysokej vonkajšej teplote dosahuje teplota vo vnútri domčeka nad 43st.C, čo sa prejavuje ešte vyššou teplotou v rozvážači SKR 15.10-DA02 a následne to má negati

5811	2016	Vyčistenie strojovni výťahov	Žiadam vyčistiť podlahy 5 strojovni výťahov v obj.803 sekundár, obj.800/b/c a predsiene daných strojovni Kľúčové vydá správca ZZ, kontakt 3574
5817	2016	Čistenie technologického zariadenia obj.590	Čistenie technologického zariadenia obj.590 - CHÚV V-1 v priebehu kalendárneho roka.
5818	2016	Čistenie technologického zariadenia obj.589	Čistenie technologického zariadenia obj.589 - magistrála TVD V-1 v priebehu kalendárneho roka.
5821	2016	Oprava merania V186/000	Ukazuje nízku hodnotu. Preveriť a naciachovať snímač.
5822	2016	Oprava osvetlenia SK017.021 - časť C, p.č. 3	
5824	2016	OPaOS - OVP - OHRIEVAC VODY STOJATY V1 v.č. 27682 - p.č. 55	Vykonať OVP na zariadení bod 55
5831	2016	Odkopanie zasypávaného zemného posúvača pitnej S70.1 príp. 641:V2	Potreba ručného odkopania zemného posúvača.
5865	2016	Bežná oprava obvodov T211 a T212	T211/000P vo filtri č.1585C T212/000P vo filtri č.2585C
5866	2016	Bežná oprava obvodov SKR P vody za ZT31Č-1, ZT32Č-1, ZT61Č-1, ZT62Č-1	X012P vody za ZT31Č-1 X065P vody za ZT32Č-1 X019P vody za ZT61Č-1 X068P vody za ZT62Č-1
5868	2016	Bežná oprava obvodov objavenia vody v KP	Požadujeme vykonať PÚ obvodov (69 ks) objavenia vody v KP podľa priloženého zoznamu (dodá Živica)
5869	2016	Preventívna údržba obvodov MaRT na TNS S074/1 a S074	S074/1 - Tlak v ČN30Z-2 S074 - Tlak pary v potrubí medzi ČN30Z-1 a ČN30Z-2
5870	2016	Kalibrácia obvodov TNS L239/000 a L023/000 v objekte 532	Objekt 532, kompresorová stanica L239/000 - P v separátore 21.1/04 Chemister L023/000 - T v separátore 21.1/04 Chemister
5875	2016	Bežná oprava a kalibrácia pohonu RV	
5876	2016	Bežná oprava a kalibrácia pohonu RV	
5877	2016	Bežná oprava a kalibrácia pohonu RV	
5878	2016	Bežná oprava a kalibrácia pohonu RV	
5883	2016	Oprava čerpadla PR24Č-2	Oprava čerpadla PR24Č-2, netesná manžeta
5897	2016	Hlučný chod elektroprevodovky s obežným kolesom CHV 24	Vykonať vibroakustické meranie.

5999	2016	Oprava pásového dopravníka na recyklačnej linke.	Oprava pásového dopravníka.
5907	2016	Odstránenie porevيزnych závad bleskozvodu 631a. - časť A, p.č. 2	
5909	2016	Čistenie stavebnej a strojnej časti obj. 585a.b	Požadujem čistenie strojnej a stavebnej časti v objekte 585a.b a podľa požiadaviek správcu zariadenia.
5910	2016	Oprava osvetlenia v R014/1+R014/2 - časť C p.č. 3	Doplniť vypálené žiarovky cca 10 ks za LED žiarovky-núdzové.
5911	2016	Oprava osvetlenia v R015/1+R015/2	Doplniť vypálené žiarovky cca 10 ks za LED žiarovky-núdzové.
5918	2016	Oprava omietok v jedálni V1	Žiadam Vás o vykonanie opravy omietok a následné maliarske práce v jedálni V1
5926	2016	Bežná oprava rozvádzača R0942A.01:ER	1 pole, 17 vývodov.
5935	2016	Odstránenie porevيزnych závad mostového elektr. žeriava č.800 002	číslo protokolu OPS: 770/ŠS/2016
5936	2016	Odstránenie porevيزnych závad mostového elektr. žeriava č.800 002	číslo protokolu OPS: 771/ŠS/2016
5945	2016	Oprava AKU - BATERIE 660Ah A TB1.	Očistenie AKU-baterie, doplnenie demivody do AKU-baterie(ATB1) na úroveň maximálnej hladiny.
5946	2016	Oprava AKU - BATERIE 660Ah A TB2.	Očistenie AKU-baterie, doplnenie demivody do AKU-baterie(ATB2) na úroveň maximálnej hladiny.
5948	2016	Oprava čerpadla odpadovej vody zo špeciálnej práčovne.	Vyčistenie obežného kola čerpadla, vyčistenie sily na sani čerpadla, kontrola oleja.
5951	2016	Oprava automat. dveri do obj. 803.	Oprava nefunkčných aut. dveri vstupu do obj. 803.
5954	2016	Oprava pevnej plastovej steny v bufete V1	Žiadam Vás o opravu pevnej plastovej steny v bufete V1 - v 2 poliach vymeniť časť pevnej steny za otváraciu sklopnú okná.
6002	2016	Bežná oprava ANG2 - časť C p.č. 3	Vykonať bežnú opravu podľa odporúčania výrobcu.
6003	2016	Bežná oprava - ro803.01	225019#
6004	2016	Bežná oprava - ro803.02	225019#
6006	2016	Bežná oprava ro803.04	225019#
6007	2016	Bežná oprava ro803.05	225019#
6008	2016	Bežná oprava ro803.06	225019#
6009	2016	Bežná oprava ro803.061	245019#
6010	2016	Bežná oprava ro803.062	225019#
6011	2016	Bežná oprava ro803.07	225019#
6012	2016	Bežná oprava ro803.08	225019#
6013	2016	Bežná oprava ro803.09	225019#

6014	2016	Bežná oprava ro803.10	225019#	
6015	2016	Bežná oprava ro803.11	225019#	
6016	2016	Bežná oprava ro803.12	225019#	
6017	2016	Bežná oprava ro803.13	225019#	
6018	2016	Bežná oprava ro803.14	225019#	
6019	2016	Bežná oprava ro803.15	225019#	
6020	2016	Bežná oprava ro803.16	225019#	
6021	2016	Bežná oprava ro803.01	225019#	
				Žiadam odstrániť nefunkčné automatické otváranie brány, funguje iba v režime stále stlačeného smerového tlačidla
6033	2016	Oprava sekcionálnej brány		
6051	2016	Oprava upchatej podlahovej vpuste v E501/2		Požadujem prečistiť neodtekajúcu podlahovú vpusť medzi VzT jednotkami v miestnosti E501/2
6059	2016	Bežná oprava ANG4 - časť C p.č. 3		Bežnú opravu ANG4 vykonať podľa odporúčania výrobcu.
6060	2016	Bežná oprava ANG3 - časť C, p.č. 3		Bežnú opravu ANG3 vykonať podľa odporúčania výrobcu.
6070	2016	Bežná oprava ro803.03 - časť C p.č. 1, 2	225019#	
6092	2016	Oprava čerpadla		Oprava čerpadla
6098	2016	Výmena nožov na minimodule recyklačnej linky		Výmena nožov na minimodule recyklačnej linky
6105	2016	Oprava poistného ventilu na základe reklamácie P.P.2479/2015		Podpušťa PVza RS 0,65/0,21MPa 2.stup.pary pre ACHJ č.2 Oprava na základe reklamácie P.P.2479/2015.
6113	2016	Oprava FHT 770 T6		Oprava prístroja na meranie aktivity.
6123	2016	Oprava poplachového systému narušenia		Poplachový systém po búrke nefunkčný, plánovaná revízia PSN
6127	2016	Reklamácia opravy prevodovky CHV 24		Na základe vibrodiagnostického merania zistené zvýšené chvenie a hlučný chod ventilátora CHV 24.Reklamácia repasu prevodovky CHV 24.
6128	2016	Odpojenie merania motora CHV 24		Na základe vibrodiagnostického merania zistené zvýšené chvenie a hlučný chod ventilátora CHV 24.Reklamácia repasu prevodovky CHV 24.
6152	2016	Oprava poškodenej izolácie káblov merania chvenia CHV24		
6157	2016	Oprava žeriava		Žiadam o odstránenie závady žeriava, má poškodené zavesenie elektrického vedenia Zmluva č. ZM-44-13-1-00084-04420

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 01.08.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 01.08.2016

Schválil zástupca NJF:

10.08.2016