

07/15/JAVYS dod. 1
1 596 346,52 EUR
mim.
vklad A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 1/05/501/2016 Obdobie: január až marec
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 január až marec				1 596 346,52
Spolu za práce a služby				1 596 346,52

Prílohy:

Rekapitulácia činnosti za január až marec Zostavy SAP-u
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	19. 4.	19. 4.	19. 4.
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648601
Zákazka: FJPA V1000501

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní



prevádzka		činnosti		POPIS	
úvar	PPr	ROK	NAZOV		
	686	2016	Bežná údržba rozv. RZ 5 - časť A, p.č.5.		
	687	2016	Bežná údržba rozv. RZ 4 - časť A, p.č.5.		
	688	2016	Bežná údržba rozv. RZ 3 - časť A, p.č.5.		
	689	2016	Bežná údržba rozv. 631a.R - časť A, p.č.5.		
	690	2016	Bežná údržba rozv. RM 631.01:ER - časť A, p.č.5.		
	761	2016	Bežná oprava el.panelov a skríniek obj.803 (P 77,S 459) - časť C p.č. 1		
	762	2016	Odpojenie volných vývodov v RM 631.01:ER - časť A, p.č. 3.	Žiadam odpojiť z rozvádzača nefunkčné vývody.	
	832	2016	Úprava držiaku ohrevu vody v prepadovej jame prania PGF - časť C p.č. 3	Zníženie ohrievacej špirály kvôli efektívnemu ohrevu vody. Práce na ZP41	
	833	2016	Demontáž stendu	Požadujem vykonať demontáž stendu.	
	843	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k demontáži stendu	Montáž /demontáž/ lešenia k demontáži stendu	
	867	2016	Oprava osvetlenia - časť C p.č. 3	Vymeniť vypálené žiarovky v spojovacom kanáli na -4m v obj.590 100Wcca 20ks aj v spojovacom kanáli v obj. 590a na -4m.Použiť LED zdroje!	

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 01.02.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 01.02.2016

Schválil zástupca NJF:


 10.02.2016

prevádzka					február 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	
Schválil: Ing. Bábik Ladislav		1542	2016	Bežná oprava el.panelov a skriniek obj.803 (P 77,S 459) - časť C p.č. 1		
		1543	2016	Oprava ponorky v obj.527a - časť C p.č. 3	Nefunkčná ponorka v obj.527a.	
		1565	2016	Odstránenie porev. závad rozv. rm653.01 - časť A, p.č. 2.	Žiadam o odstránenie porev. závad (oštitkovanie a ozn. káblov a prístrojov.)	
		1566	2016	Kalibrácia VZT systémov SKR	Požadujeme kalibráciu VZT systémov SKR podľa priloženého zoznamu.	
		1570	2016	Oprava vypínača AMT v ro631.01/2-2.privod - časť A, p.č. 3	Vadný vypínač AMT v ro631.01-2.privod. Odkúšanie vypínača a blokovačieho relé. III	
Overil: Ing. Vrtoch Marián		1572	2016	Odstránenie porev. závad rozv. ro653.01 - časť A, p.č. 2	Žiadam o odstránenie porev. závad (+ štitkovanie a ozn. vývodov).	
		1575	2016	Oprava automatu zaskoku - časť C p.č. 3	nefunkčné pomocné relé PR116 6ks	
dňa: 01.03.2016						
dňa: 01.03.2016						
Schválil zástupca NJF:						

Schválil: Ing. Bábik Ladislav


dňa: 01.03.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 01.03.2016

Schválil zástupca NJF:

16.03.2016

prevádzka						marec 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS		
Overil: Ing. Vrtoch Marián		3224	2016	Profylaktická prehliadka automatických dverí - vstup z vonku.	Profylaktická prehliadka automatických dverí		
dňa: 04. 04. 2016		3225	2016	Profylaktická prehliadka automatických dverí	Profylaktická prehliadka automatických dverí		
Schválil zástupca NUF:		3294	2016	Oprava brány	Oprava bezpečnostného spínača a kábla priechodných dverí.		