

5/A/15/JAVYS dod. 1.1
822 397,00 EUR
mim.
príloha A-VI

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 9/05/501/2016 Obdobie: november
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1.1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 100% fakturácie za september				822 397,00
Spolu za práce a služby				822 397,00

Prílohy:

Rekapitulácia činností za september 2016

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	7. 10. 2016	7. 10. 2016	7. 10. 2016
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648601
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní

útvár		prevádzka		činnosti		PPt		ROK		NAZOV		POPIS		november 2016	
3300	• Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a sťahovania zmenového personálu potrebného pre proces 2. etapy vyradovania JZ JE V1. • zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces 2. etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiáčnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity. • činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces 2. etapy vyradovania JZ JE V1														
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.			1	2016		OPaOS rozvádzača RZ1			OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ1 2. vývody, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1					
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1			2	2016		OPaOS rozvádzača RZ2			OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ2 - 2. vývody, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1					
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1, Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.			3	2016		OPaOS rozvádzača RZ3			OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ3 - 2. vývody, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1					
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1, Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.			4	2016		OPaOS rozvádzač RZ4			OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ4 - 2. vývody, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1					
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1, Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.			5	2016		OPaOS rozvádzač RZ5			OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ5 - 2. vývody, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1					
	Zabezpečuje prevádzkyschopnosť technologického zariadenia primárneho okruhu v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1, Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF.			6	2016		OPaOS rozvádzač RZ6			OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ6 - 2. vývody, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1					
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1, Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.			7	2016		OPaOS rozvádzač RST32			OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RST32 - 9. vývody, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1					
	Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF			8	2016		OPaOS rozvádzač RST63			OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RST63 - 11. vývody, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1					

útvár	prevádzka	PPF	ROK	NAZOV	POPIS	november 2016
	činnosti					
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317. prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1	3516	2016	Odstraníť zvýšenú hlučnosť a vykonať BO transformátora	Zvýšená hlučnosť T23. Odstraníť zvýšenú hlučnosť a vykonať BO transformátora	
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415. prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.	5904	2016	Ostranenie porevznych závad mostového elektr. žeriava č. 800 003	Ostranenie porevznych závad mostového elektr. žeriava č. 800 003	
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.	7593	2016	Oprava mostového elektrického žeriava č. 800 003		
4400	vydávane a zabezpečovanie pracovných príkazov	8190	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.465.1 PR24A-13	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 386	
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	8191	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.464.1 PR28A-33	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 382	
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	8192	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.464.1 PR28A-33	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 381.	
	evidencia dodávateľských zmlúv	8193	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.452.1 ČN30A-36	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 380.	
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	8194	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.452.1 ČN30A-36	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 379.	
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP – PS	8195	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.434.4	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 377.	
	vytvorenie zosíav v aplikácii SAP-PS	8196	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.434.4	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 378	
5110	Prípravenie projektov dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT	8197	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.434.3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 376	
	Komunikácia a rokovania s UVZ SR	8198	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.434.3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 375.	
	Činnosti súvisiace s dodávaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1	8199	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.434.2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 373.	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slucky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	8200	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.434.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 374.	
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	8201	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.434.1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 371	
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním praktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	8202	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.434.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 372.	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	8203	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.432.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 369.	

prevádzka		činnosti		november 2016	
účtar		PPV	ROK	NAZOV	POPIS
Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti					
Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom vyraďovania JE V1					
		8204	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.431.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 366.
		8205	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.431.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 364.
		8206	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.430.8	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 362.
		8207	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.430.6	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 358.
		8208	2016	Vizuálna kontrola - 0.11.3.430.5	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 355.
		8209	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.430.4	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 354.
		8210	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.430.3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 352.
		8211	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.430.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 348.
		8212	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.9 ČK73A-7	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 346.
		8213	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.8	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 344.
		8214	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.7 ČK73A-5	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 342.
		8215	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.6 ČK23A-10	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 339.
		8216	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.5 ČK23A-9	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 338.
		8217	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.4	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 336.
		8218	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 334.
		8219	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 332.
		8220	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.11	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 327.
		8221	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.429.10 ČK73A-8	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hmg 325

prevádzka		november 2016	
útvár	činnosti		
PP	ROK	NAZOV	POPIS
8222	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.429.10 ČK73A-8	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 326.
8223	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.428.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 322.
8224	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.427.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 318.
8225	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.426.4	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 314.
8226	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.426.3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 312.
8227	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.426.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 309.
8228	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.426.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 308.
8229	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.425.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 306.
8230	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.425.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 304.
8231	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.424.2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hmg 301.
8232	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.424.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 300.
8233	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.423.4	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 298.
8234	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.423.3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 296.
8235	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.423.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 294.
8236	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.423.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 292.
8237	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.9 ČN70A-1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 290.
8238	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.8 ČN50A-8	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 288.
8239	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.7 ČN50A-7	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 286.
8240	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.6	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 283.

prevádzka		činnosti		november 2016	
útvár		PP	ROK	NAZOV	POPIS
		8241	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.5	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 282.
		8242	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.4 ČN50A-2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 280.
		8243	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 278.
		8244	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.18 ČN70A-9	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 274.
		8245	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.16 ČN70A-8	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 270.
		8246	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.15 ČN70A-7	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 267.
		8247	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.14 ČN70A-6	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 266.
		8248	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.13 ČN70A-5	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 264
		8249	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.12 ČN70A-2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 261
		8250	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.11 ČN70A-4	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 259
		8251	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.422.10 ČN70A-3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 258
		8252	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.421.1 ČN30A-28	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 254
		8253	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.419.2 ČN32A-3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 250
		8254	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.419.1 ČN31A-3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 248
		8255	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.418.2 ČN32A-1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 245
		8256	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.418.1 ČN31A-1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 244
		8257	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.418.1 ČN31A-1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hmg 243.
		8258	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.416.1 ČN30A-27	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 240

prevádzka		činnosti		november 2016	
útvár					
PPr	ROK	NAZOV	POPIS		
8259	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.413.2 ČN30A-23	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 231.		
8260	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.413.2 ČN30A-23	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 232		
8261	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.413.1 ČN30A-22	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 230		
8262	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.411.4 ČN40A-13	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 228		
8263	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.411.3 ČN40A-11	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 226		
8264	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.411.2 ČN30A-13	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 223		
8265	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.411.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 221		
8266	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.410.2 ČN20A-40	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 211		
8267	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.410.1 ČN20A-30	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 209.		
8268	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.410.1 ČN20A-30	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 210		
8269	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.409.2 ČN22A-1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 208		
8270	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 9TU51S43	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hmg 1956.		
8271	2016	Vizuálna kontrola, 9TU51S43	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 1957		
8272	2016	Vizuálna kontrola, 9TM62S11	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hmg 1955		
8273	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 9TM62S11	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hmg 1954.		
8274	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.105.1AA ČN21A-12	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 68		
8326	2016	Kontrola elektro zabezpečovacieho systému			
8337	2016	Odborná skúška výřahu	Vykonať odbornú skúšku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Vystaviť doklad o odbornej skúške.		
8338	2016	Odborná skúška výřahu	Vykonať odbornú skúšku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Vystaviť doklad o odbornej skúške.		
8339	2016	Odborná skúška výřahu	Vykonať odbornú skúšku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Vystaviť doklad o odbornej skúške.		

prevádzka		činnosť		november 2016	
útvár		PPf	ROK	NAZOV	POPIS
		8340	2016	Odborná skúška výťahu	Vykonať odbornú skúšku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský I. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-0047-04420 položka č. 1, poradové č. 10 Odbornú skúšku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		8393	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č. 2, poradové č. 18 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		8394	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č. 2, poradové č. 17 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		8395	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č. 2, poradové č. 9 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		8396	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č. 2, poradové č. 8 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		8397	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č. 2, poradové č. 11 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		8398	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č. 2, poradové č. 10 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		8399	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č. 2, poradové č. 5 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		8400	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č. 2, poradové č. 4 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.

prevádzka		útvár		činnosti		november 2016	
		PPI	ROK	NAZOV	POPIS		
		8402	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č.2 , poradové č.6 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.		
		8403	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č.2 , poradové č.20 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.		
		8404	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č.2 , poradové č.19 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.		
		8407	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č.2 , poradové č.16 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.		
		8408	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č.2 , poradové č.7 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.		
		8409	2016	Odborná prehliadka výťahu - 4 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. položka č.2 , poradové č.6 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.		
		8438	2016	Oprava teplovodného kúrenia v obj.590	Požadujem opravu skorodovaného radiátora z vlnitých trubiek + horúcovodného ventilu na privodnom potrubí v m.č.7 v objekte 590.		
		8449	2016	Výmena vývody ČP40Č-1	Požadujem výmenu nefunkčnej vývody ČP40Č-1 za vývodu ČP30Č-1 ktorá je u správcu.		
		8450	2016	Nastavenie poistného ventilu CH40A-5	Požadujem nastavenie poistného ventilu CH40A-5		
		8461	2016	Korektívna oprava žeriava	Oprava žeriava , priečna kábovka trojei , rádiové ovládanie , frekvenčné meniče pojazdov, preťažovacie KV zdvíhlov , KV pojazdov mačky		
		8471	2016	Diagnostické merania 11/16			
		8472	2016	Kontrola chvenia 11/16	Kontrola chvenia		
		8473	2016	Kontrola teplot 11/16	Kontrola teplot		
		8474	2016	Kontrola teplot 11/16	Kontrola teplot		

prevádzka		činnosť		november 2016	
útvár		PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		8475	2016	Kontrola chvenia 11/16	Kontrola chvenia
		8476	2016	Diagnostické merania 11/16	Diagnostické merania ločivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závažného zariadení.
		8483	2016	Čistenie mriežok vzduchotechniky	Požiadujem vyčistenie mriežok odsávania z hygienickej slučky v miestnostach č. 467, 450, 452, 455, 517, - všetko v kontrolovanom pásme - info p. JURKAS kl. 2787
		8506	2016	Prekládka pohonu EA prečerpávania kond zo ZNK 1.bl. do JE V 2	ďalšie info u správcu zariadenia časť C, p.č. 3
		8507	2016	Úprava konzoly na prekládku EA prečerpávania kond zo ZNK 1.bl. do socomanu	Úprava konzoly na prekládku el. armatúry.
		8510	2016	OPaOS elektrické spotrebiče obj.760-1.3.V1	Vykonať OPaOS elektrických spotrebičov RCL, monitor, napájací kábel do počítača, predlžovací kábel, nabíjačka na AKU pilku, nabíjačka na VZV/Jungheinrich STL 100, /80V, 120A/Bosch, zo zmluvy p.č.4.1.
		8518	2016	Korektívna oprava brány	Vykonať opravu ručného pohonu brány, výmenu poškodennej tlakovej spodnej dosadacej gumy a doplnenie chýbajúceho výrobného štítku.
		8519	2016	Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave brány	Vykonať opravu ručného pohonu brány, výmenu poškodennej tlakovej spodnej dosadacej gumy a doplnenie chýbajúceho výrobného štítku.
		8531	2016	Montáž /demonťáž/ lešenia k vyčisteniu nákladnej vrátnice	Montáž /demonťáž/ lešenia k vyčisteniu nákladnej vrátnice
		8532	2016	Výmena tlakového regulátora na čerpadle 18.121-fay	Vymeniť tlakový regulátor- tlmič pulzov membránový PP 5l. No.:792131. Výroba Prominent.
		8554	2016	Obnovenie motora čerpadla rozložku LIBR ACHU č.1 KaCHS V-1	Zlý izolčný stav - skrat el.motora.Oprava čerpadla rozložku LIBR ACHU č.1 KaCHS V-1
		8559	2016	Výmena ložísk na motore SV14Č-2	ložísk motora SV14Č-2 (typ A2-92-6)-zvýšené chvenie na ložiskách motora

prevádzka		úvar		činnosti		november 2016	
PPI	ROK	NAZOV	POPIS				
8560	2016	Oprava kalorifierov v obj.490	Požadujem opravu nefunkčného el. motorov. S904G - pri sítpe A3,S903D - pri sítpe A28, S903C - pri sítpe A28, S903B - pri sítpe A29, S903A - pri sítpe A30, S906F - pri sítpe A38, S903F - pri sítpe B41, S903G - pri sítpe B40				
8569	2016	Oprava odvetrávania potrub kanála PK 401-M	Požadujem opravu poškodeného odvetrávanie kanála PK 401 - M za objektom 490				
8596	2016	Zosusosenie výwevy ČP40Č-1	Požadujem výmenu výwevy ČP30Č-1 za výwevu ČP40Č-1 ktorá je v zlom stave.				
8607	2016	Definitivna demontáž	Požadujem vykonať prípravné práce a dekontamináciu zariadení PO 2 bloku J V1 podľa technickej špecifikácie projektu BIDSF D2-A. Zodpovedný majster DDZO.				
8608	2016	Oprava pokazeneého zámku na dverách rozvodne	Pokazeny zámok na vstučných dverách,zámok drží len na jednej skrútke,nefunkčná FABka išty pootíhané				
8609	2016	Neplánovaná oprava žeráva	Žiadam odstrániť závalu na žeráve, nefukčný „normál pojazd“ mostla žeráva. Odmasnenie kolies žeráva a koľajníc žeravovej dráhy v dĺžke cca 15 m, nakoľko prešmykuje pri rozbehu. Odvoz demont. kresla zo žeráva Zmluva č. ZM-44-13-1-00084-04420 Pril.č				
8610	2016	Montáž skúšobných svoriek	Montáž skúšobných svoriek pre potreby testovania ochrán a blokad čerpadel pitnej vody				
8611	2016	Oprava nespojlivého sekundárneho prístroja merania teploty vzduchu za ohrievačom systémnu P15S					
8617	2016	Oprava chladiacich ventilátorov výmeným spôsobom	Výmena 20ks ventilátorov				
8624	2016	Výmena nefunkčného prepínača chodu pohonu.	Nefunkčný prepínač chodu pohonu-prepínač sa zasekáva. časť C, p.č. 3				
8632	2016	Kapilárna skúška na 4 zvaroch.	Požadujem kapilárnu skúšku na potrubí priemer DN/PN 89 x 3,2mm, 4 krát kapilárka. teplota - 90 C, tlak 0,50MPa, médium parný kondenzát, materiál kov 11.3.5.3.				

prevádzka		činnosť		november 2016	
útvár		Prf	ROK	NÁZOV	POPIS
		8634	2016	Čistenie stavebnej a strojovej časti obj.377	Požadujem čistenie strojovej a stavebnej časti obj.377 a podľa požiadaviek správcu zariadenia
		8639	2016	Oprava kalorifierov v obj.490	Požadujem opravu netesných kalorifierov č. 20,39,83.Na kalorifiery č.26 chýba drenážna armatúra.kalorifiery č.71 upchať drenáž.
		8649	2016	Odstranenie porev. závad RMR760.	ZM-44-15-1-00436-04420, časť A, p.č.2.
		8658	2016	Oprava osvetlenia nad vchodovou bránou do obj.377	Porucha osvetlenia nad vchodovou bránou do obj.377 +poškodeniu lampu 200W vymeniť za LED diodový reflektor 20W IP44 s pohybovým senzorom, časť C, p.č. 3
		8669	2016	Demontáž potrubia TV a stojanov ovládania armatúr	Požadujem vykonať demontáž potrubia TV (DN15) a diaľkové ovládanie armatúr (stojan +mechanizmus). Demontáž vykonať tak, aby bola čo najviac zaizovaná podlažia miestnosti.
		8682	2016	Oprava poruchy ochrany Siemens	Signalizácia poruchy vstupných obvodov - ochrana Siemens.
		8686	2016	Preventívna údržba rozv. RMR	ZM-44-15-1-00436-04420, časť A, p.č.4.
		8700	2016	OPOS vývodov na čerpadlá M2, M3 a ovl. EV02, EV03.	OPaOS 4 vývodov. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1. (63).
		8706	2016	Vypracovanie dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavby v zmysle zákona 214/2001	Žiadam Vás o vypracovanie dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavby v zmysle zákona 214/2001.
		8707	2016	Oprava zadverí na vstupe do objektu a odstránenie zatekania do budovy	Žiadam Vás o vykonanie opravy zadverí na vstupe do objektu a odstránenie zatekania do budovy.
		8718	2016	Overenie och. a pracov. pomôcok	Overenie 11 ks, časť A, p.č.5.1.
		8721	2016	Pokazený mechanický manipulátor na sudy - oprava	Požadujem vykonať opravu manipulátora so sudmi - typ MGB03110.
		8722	2016	Natiahnutie 2 ks optického kábla z V1/631a/11 do A1/47/54a	Natiahnutie 2 ks optického kábla z V1/631a/11 do A1/47/54a cez káblové trasy EK11, EK15 a EK23.

prevádzka		november 2016	
útvár	činnosti		
PPr	ROK	NAZOV	POPIS
8737	2016	Oprava výťahu	Žiadam odstrániť závalu na dvernej uzávere výťahu, prejav: pri zatváraní dverí dochádza ku ich spätnému otváraniu, potrebné nastavenie dverného mechanizmu, prípadne nákup náhradných nešpecifikovaných dielov Ďalej požadujem prenásaviť na riadiacej jedn
8742	2016	Tesnosťna skúška potrubia PK z PK30Z-1,2	Požadujem tesnosťnu skúšku po oprave potrubia DN/PN 89 x 3,2mm, teplota - 90 C, tlak 0,50MPa, médium pary kondenzat, materiál kov 11.3.5.3.
8752	2016	Výmena upchávky na armatúre 459,1.	Výmena upchávkového tesnenia.
8753	2016	Oprava čerpadla odpadovej vody	Výčistenie síla na sání čerpadla a výčistenie obežného kola.
8754	2016	Uložť do zliabu voľné položené káble v m.č.825.	Uložť do zliabu voľné položené káble v m.č.825 a voľné konce ukončiť vypínateľnou šestzasuvkou.
8758	2016	Oprava núdzového osvetlenia	Vymeniť 7ks 25W žiaroviek NO Použiť LED zdroje
8759	2016	Výčistenie strechy a dažďových zvodov	Žiadam vyslať PPr, na výčistenie strechy a dažďových zvodov obj. 653.V1 - budova hasičov.
8762	2016	Spracovanie oddeľovanej vody z oddeľovača V-1 - december 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - Itravý odber a spracovanie oddeľovanej vody z oddeľovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200P).
8763	2016	Strojné odvodnenie kalov z CHÜV JE V-1 - december 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÜV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200P).
8764	2016	Oprava kancelaří el. obj.803, č.m. 847-pokazená fabka.	Oprava kancelaří el. obj. 803, č.m. 847-pokazená fabka-opraviť pokazenú fabku a k nej urobiť 10ks náhradných kľúčov.
8766	2016	Čistiace práce častí výťahu a dna šachty	Žiadam vyčistiť dno šachty výťahu a povysávať dverné vodiace kofajnice všetkých stanic výťahu. Na dno šachty potrebné náradie na odčerpávanie natečenej dažďovej vody, metla lopata vedro, savé handry, vysávač s úzkym nastavcom

prevádzka		činnosť		november 2016	
útvár		PPt	ROK	NAZOV	POPIS
		8770	2016	Oprava merania teploty	Signalizácia z termistátov na potrubí chl. vody v magistrate - signalizujú nízku teplotu (pod 4,5 st.C), teplota chl. vody je cca 21 st.C. neopravená signalizácia z ohrevov "Nízka teplota"
		8772	2016	Oprava kladkostroja - odstránenie nesuladov OP a OS.	Žiadam odstrániť poškodené závesné lanko ovládača, pretiesniť netesnosť prevodovky zdvíhu, opraviť poškodené uchytenie káblov na koľajničke, nastaviť nefunkčný koncový vypínač zdvíhu Zmluva č. ZM-44-13-1-00084-04420 Ppl. č. 2, por. č. 8
		8773	2016	Oprava žerňava - odstránenie nesuladov OP a OS.	Žiadam odstrániť poškodené závesné lanko ovládača, pretiesniť netesnosť prevodovky zdvíhu, opraviť poškodené uchytenie káblov na koľajničke, nastaviť nefunkčný koncový vypínač zdvíhu Zmluva ZM-44-13-1-00084-04420 Ppl. č. 2, por. č. 7, 8
		8774	2016	Oprava osvetlenia.	Výmena 5ks 200W svietidiel a doplnenie poškodených skiel a košov a žiaroviek. Použiť LED zdroje časť C, p. č. 3
		8793	2016	Oprava poškodenej spojky medzi kompresorom a motorom výmenným spôsobom	Poškodená spojka na kompresore. Oprava poškodenej spojky medzi kompresorom a motorom výmenným spôsobom.
		8803	2016	Odborná prehliadka viazacích prostriedkov v obj. 800	Vykonať odbornú prehliadku podľa vyhlášky 508/2009 závesných prostriedkov. V objekte 801 - 20ks lán a 4ks závesov na sudy a v objekte 800 4ks lán.
		8804	2016	Oprava osvetlenia	Výmena 4ks 200W svietidiel a doplnenie poškodených skiel a košov a žiaroviek. Použiť LED zdroje Časť C, p. č. 3
		8816	2016	Výmena upchávky na armatúre vypúšťania vody z nádže č.ar.0.31.1.459..2	Výmena upchávkového tesnenia v armatúre. JS80, JT16.
		8817	2016	Výmena upchávky na armatúre sání čerpadla č.ar.0.31.1.461.2	Výmena upchávkového tesnenia v armatúre. JS80, JT16
		8818	2016	Výmena upchávky na armatúre sání čerpadla č.ar.0.31.1.461.1	Výmena upchávkového tesnenia v armatúre. JS80, JT16

prevádzka		činnosti		november 2016	
útvár					
PPr	ROK	NAZOV	POPIS		
8819	2016	Výmena upchávkov na armatúre prepájania medzi nadžami č. ar 0.31.1.460.1	Výmena upchávkového tesnenia na armatúre JS80, JT16		
8824	2016	Čistenie strojnej a stavebnej časti v m. č. R301	Požadujem čistenie strojnej a stavebnej časti v miestnosti číslo R301 a podľa požiadaviek správcu zariadenia.		
8825	2016	Korektívna oprava dverí stanice výťahu na 2. poschodí	Korektívna oprava dverí stanice výťahu na 2. poschodí		
8837	2016	Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave omietok v jedálni V1	Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave omietok v jedálni V1		
8838	2016	Oprava osadenia manometra	Manometer je osadený na ležalo. Treba ho prerobiť aby bol na stojato.		
8839	2016	Oprava osadenia manometra	Manometer je osadený na ležalo. Treba ho prerobiť aby bol na stojato.		
8842	2016	Deklamínácia BS a ďalších skladovacích nádrží JE V1 - 1.časť	Požadujem vykonať prípravné práce a práce v zmysle technickej špecifikácie projektu D2.1 a zmluvy ZM-66-16-2-00305-03100. Zodpovedný majster DDZO.		
8844	2016	Výčistenie výstupného pás. dopravníka z dvíža RASPER R1207	Zanesenie výstupného dopravníka. Vyčistenie výstupného pás. dopravníka z dvíža RASPER R1207.		
8848	2016	Oprava osvetlenia v R030/1 +R030/2	Nedostatočné osvetlenie v R030/1 +R030/2 vymeniť cca 25ks LED diodových žiaroviek.		
8870	2016	Oprava skríňiek na kľúče	Požadujem výrobu nových presklených 2ks skríňiek 600x400x100mm na 18kľúčov		
8874	2016	Oprava spojenia linky 10 na PU 117	Na PU 117 otvorená linka č. 10 - prerušený kábel v EK19. Výmena kábla		
8875	2016	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia. b) kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení		
8876	2016	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia. b) kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení		

prevádzka		november 2016	
útvár	činnosti		
PPr	ROK	NAZOV	POPIS
8877 2016		Demontáž a spätná montáž merania chvenia	Poškodenie zubu na pastorku. Poškodené ozubené koleso.
8888 2016		Oprava čerpadla SV2	- požadujem vykonať opravu čerpadla SV2 TOPS 50/10 výmenným spôsobom vrátane zapojenia a odskúšania
8892 2016		Oprava pohonu EA na výtlačku čerpadla chemickej vody č.3 výmenným spôsobom.	Oprava pohonu EA na výtlačku čerpadla chemickej vody č.3 výmenným spôsobom.
8904 2016		Diagnostické merania 12/2016	časť C, p.č. 3
8909 2016		Diagnostické merania	Diagnostické merania ločivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
8911 2016		Výmena rošтов nad aktivačnov nádrží č.1 obj.364	Požadujem výmenu skorodovaných pochôdznych rošтов aktivačnej nádrži č.1 objekt 364
8912 2016		Výmena skorodovaných rošтов nad aktivačnov nádrží č.2 obj.364	Požadujem výmenu skorodovaných pochôdznych rošтов aktivačnej nádrži č.2 objekt 364

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 01.12.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 01.12.2016

Schválil zástupca NJF:

06.12.2016