

11A/11/JAVYS dod. 7.1
264 725,01 EUR

miriam
produčár A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 10/01/104/2016 Obdobie: júl
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č.7.1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 júl				264 725,01
Spolu za práce a služby				264 725,01

Prílohy:

Rekapitulácia činností za júl 2016 Zostava SAP-u

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	19. 08. 2016	19. 08. 2016	19. 08. 2016
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648600
Zákazka FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní



Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.7.2016 - 31.7.2016		Činnosti	
KO	Názov KO	pravidelné	operatívne
30305	Správa TECHNO - prevádzková budova, obj. 47	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha zariadení VS v obj.47 Pochádzková kontrola zariadení a potrebných rozvodov v obj.47 Technol. zaisťovanie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní Odsťaňovanie drobných závad sanít v obj.47 výmenou. prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaisťovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.47. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.47. Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.47 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj.47 pri rádiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej služby na vstupe do kontrolovaného pásma.</p>	<p>elektro: - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - odsťaňovanie porievizných závad v svetelných rozvádzačoch - oprava osvetlenia v hygienickej služke a v m.č. 315 - oprava osvetlenia na chodbe m.č. 17</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámočník Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-píhá voda) v obj.27,38,52,66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj.27,38,52,66. Odsťaňovanie drobných závad sanít v obj.27,38,52,66 . ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod.faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.27,38,52,66</p>	<p>OPUD: Oprava sanít - vod. batérii, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sifónov</p>
30350	Správa TECHNO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaisťovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 mechanik MaRZ- zmenový:</p>	<p>elektro: - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - realizácia projektu inovácia rozvodu 0,4 kV – výmena rozvádzača R0.4-28 a príslušnej inštalácie - oprava osvetlenia v m.č. 80</p>



KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj.28.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.28.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej služby na vstupe do KP v obj.28</p> <p>Zabezpečenie služieb osbornej dozimetrie (vydávanie vstupov,</p> <p>Zabezpečenie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj.28, 41, 44/10 a 44/20.</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.28, 41, 44/10 a 44/20 na R-príkaz</p>	
30351	Správa TECHNO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaisťovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.30.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácii prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predmontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosólov z ventilačného komína (obj.46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.30 na R-príkaz</p>	<p>elektro</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>SKR:</p> <p>- 'm.č.501, rozvádzač DTH2, výmena filtrov na sani vodíkových čerpadiel</p> <p>- preventívna údržba obvodov MaR, signalizácia kvapalných unikov, sk.č. 8 a 11</p> <p>OPUD:</p> <p>Oprava WC v m.č. 800, obj. 30</p>
30352	Správa TECHNO-HVB, obj. 32 HVB-Medizistrovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaisťovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32</p>	<p>elektro:</p> <p>- týždenné a mesačná kontrola a údržba staničnej akubaterie 220 V DC</p> <p>- týždenné skúšky dieselgenerátora DG32.1 so štartom a bez štartu DG</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30354	Správa TECHNO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI: zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Pochádzková kontrola el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.41. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.41. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.41 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorná obj.41 Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, olerov v určených priestoroch obj.41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.41 na R-príkaz</p>	<p>elektro: - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - realizácia projektu inovácia el. rozvodu 0,4 kV v obj. 41</p> <p>- oprava ovládacieho napájania v Pulte č. 6 - meranie prívodu do rozvádzača MR41.1.1</p>
			<p>SKR: - oprava zdroja v rozvádzači CMM2.1, HZ 714/2016</p>
			<p>OPUD: Oprava WC v m.č. 24 Pretesnenie spodnej príruby na odpadke</p>
30355	Správa TECHNO- Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj.42 Pochádzková kontrola technol.zariadení v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI: zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Pochádzková kontrola el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42</p> <p>mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	<p>elektro:</p> <p>SKR:</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <p>SKR:</p>
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spaľovňa VUJE	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p>	<p>elektro:</p>
30358	Správa TECHNO- Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV SO 106</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	
30359	Správa TECHNO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV v obj. 839 a 44/20</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/20.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p>
30360	Správa TECHZ-VDL	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p>	<p>elektro:</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky. Pochádzková kontrola ei zariadení fragmentačnej linky. Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vtřířkačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHK. Pochádzková kontrola ei zariadení linky VICHK. Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadeniach linky VICHK.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT linky VICHK. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHK. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHK výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHK pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprava osvetlenia VICHK v m.č. 730 - výmena tlačídel v paneli AD na VICHK <p>SKR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - účasť pri KV - m.č.721, rozvádzač MSCV, pole AC, oprava poruchovej signalizácie - m.č.720, OPOS rozvádzačov DT1/O-118, DT1/O-218, RM
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia ...)</p> <p>Pochádzková kontrola ei zariadení VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, ...).</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...).</p> <p>Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...) výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zisťovanie závady na VZT systéme O-13 <p>- oprava svorkovnice motora VZT systému O-13</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a osti technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-príkaz	
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>mechanik MaRT- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p>SKR:</p> <p>- m.č. 700, DLS, týždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani</p> <p>- m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odtahu z DLS podľa 15-PVD-501, mer. obvod 7QRA44</p> <p>- m.č. 700, oprava snímača úniku v medzipriestore nádrže MSN, ZTS VVU Košice, HZ 525/2016</p>
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil. káb.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p>elektro:</p> <p>- Kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30</p> <p>- Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov</p>
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení obj. 528</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach obj. 528</p>	<p>elektro:</p> <p>- oprava kompresora K3</p> <p>- výmena absorpčných podložiek oleja pod kompresormi</p> <p>- skúšky spúšťania kompresorov</p>
30372	obj. 35, RZ 220 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení rozvodne 220kV</p>	<p>elektro:</p> <p>- výmena prasknutej tlakovzduchovej rúrky vo fáze L2 vypínača S6 rozvodne R220 kV</p> <p>- odstraňovanie porevznych závad v rozvádzači RS35.3</p> <p>- zaistenie rozvodne R220 kV pre bežnú opravu</p> <p>- BO rozvodne R220 kV</p> <p>- odstraňovanie porevznych závad v rozvodni R220 kV</p> <p>- skúšky ochrán rozvodne R220 kV</p> <p>- aplikácia protiburinového postreku v rozvodni R220 kV</p>
30374	obj. 35, RZ 110 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení rozvodne 110kV</p>	<p>elektro:</p> <p>- nastavenie odpojovača v rozvodni R110 kV firmou ABB</p> <p>- aplikácia protiburinového postreku v rozvodni R110 kV</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701	elektro:
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el.zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro: - skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K - OPOS vonkajšieho osvetlenia
Vypracoval:		 Ing. Boris Stojanik vedúci odboru elektro a SKR JZ	
		 Ing. Ladislav Babik vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií	

10.08.2016

Stojanik